



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU.C-RU.HA19.B.00156/26

Серия **RU** № **0132502****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации продукции и систем менеджмента ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан», место нахождения (адрес юридического лица): 450006, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, бульвар Ибрагимова, дом 55/59, адрес места осуществления деятельности: 450006, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, бульвар Ибрагимова, дом 82, комната 5-5, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HA19 от 16.01.2018 года, номер телефона +73472737934, адрес электронной почты: expert@bashtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Газ-Проект Инжиниринг", место нахождения (адрес юридического лица): 450069, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Производственная, дом 5 корпус 1, адрес места осуществления деятельности: 450069, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Производственная, дом 5 корпус 1, ОГРН 1030204635670, номер телефона +73472164651, адрес электронной почты: mail@gpiufa.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Газ-Проект Инжиниринг", место нахождения (адрес юридического лица): 450069, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Производственная, дом 5 корпус 1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 450069, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Производственная, дом 5 корпус 1

ПРОДУКЦИЯ

Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа: пароперегреватели стационарных котлов типов ППК, ППШ, составные части к ним с расчетным давлением свыше 0,05 МПа до 25,0 МПа и температурой до 565 °С, рабочая среда сжатые, сжиженные, растворенные под давлением газы и пары (пар) группы рабочей среды 1 и 2, оборудование 4 категории в соответствии с приложением №1 ТР ТС 032/2013. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.30.12.117-039-15303901-2026 "Пароперегреватели стационарных котлов. Технические условия". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8402900009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 091-2026 от 30.03.2026, № 092-2026 от 30.03.2026, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "А.М.Г. ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21OU48), акта о результатах анализа состояния производства № 3-26 АСП от 30.03.2026, выданного Органом по сертификации продукции и систем менеджмента ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HA19, эксперты Ирза Эдуард Викторович, Лазарева Наталья Михайловна), (смотреть приложение 1, бланк № 1072730 лист 1, бланк № 1072731 лист 2, бланк № 1072732 лист 3). Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" пункты 29, 30, Приложение 2 пункты 27, 28, 31, 32а, 43, сведения об условиях и сроках хранения, а также информацию о распространении сертификата на серийно выпускаемую продукцию смотреть в приложении 2, бланк № 1072733, лист 1

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.03.2026

ПО

30.03.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Султанов Сабит Зигатович
(Ф.И.О.)

Прокончук Алексей Геннадиевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

1 лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA19.B.00156/26

Серия **RU** № **1072730**

Документов, предполагаемых схемой сертификации и представленных заявителем

Тип документа	Номер и дата	Аккредитация	Дополнительные сведения
обоснование безопасности	25.30.12.117-039-15303901-2026 ОБ	-	-
паспорт на пароперегреватель конвективный	ТЦВЕ.ППК-13,73-545-4300.00.00.000 П	-	-
паспорт на пароперегреватель ширмовый	ТЦВЕ.ППШ-13,73-470-260.00.00.000 П	-	-
руководство по монтажу и эксплуатации	ТЦВЕ.ППК-13,73-545-4300.00.00.000 РЭ	-	-
руководство по монтажу и эксплуатации	ТЦВЕ.ППШ-13,73-470-260.00.00.000 РЭ	-	-
сборочный чертеж пароперегревателя конвективного	ТЦВЕ.ППК-13,73-545-4300.00.00.000 СБ	-	-
сборочный чертеж пароперегревателя ширмового	ТЦВЕ.ППШ-13,73-470-260.00.00.000 СБ	-	-
расчет на прочность	БВАИ.622414.100 РР1	-	-
расчет на прочность	БВАИ.622421.001-002 РР1	-	-
маршрутная карта пароперегревателя ширмового	МК-0230	-	-
маршрутная карта пароперегревателя конвективного	МК-0980	-	-
акт гидравлических испытаний на прочность и плотность	№ 070-771-ГИ от 28.02.2026г.	-	-
акт гидравлических испытаний на прочность и плотность	№ 070-772С-ГИ от 02.03.2026г.	-	-
протокол о результатах контроля визуальным и измерительным методом сварных соединений	№ 024С от 27.02.2026г.	-	-
протокол о результатах контроля визуальным и измерительным методом сварных соединений	№ 026С от 02.03.2026г.	-	-
протокол о результатах визуального послойного контроля сварных соединений в процессе сварки	№ 025С от 26.02.2026г.	-	-
протокол о результатах контроля радиографическим методом сварных соединений	№ 029С от 27.02.2026г.	-	-

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Султанов Сабит Зигатович
(Ф.И.О.)Прокончук Алексей Геннадиевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

1 лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA19.B.00156/26

Серия **RU** № **1072731**

Документов, предполагаемых схемой сертификации и представленных заявителем

Тип документа	Номер и дата	Аккредитация	Дополнительные сведения
протокол о результатах контроля радиографическим методом сварных соединений	№ 034C от 02.03.2026г.	-	-
протокол о результатах рентгенофлуоресцентного контроля сварных соединений	№ 110C от 26.02.2026г.	-	-
протокол о результатах рентгенофлуоресцентного контроля сварных соединений	№ 111C от 27.02.2026г.	-	-
протокол о результатах замеров твердости сварных соединений	№ 030C от 27.02.2026г.	-	-
протокол о результатах замеров твердости сварных соединений	№ 036C от 02.03.2026г.	-	-
протокол о результатах контроля капиллярным методом сварных соединений	№ 035C от 02.03.2026г.	-	-
протокол о результатах контроля капиллярным методом сварных соединений	№ 031C от 27.02.2026г.	-	-
аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства	№ МР-1ГАЦ-I-56087 действительно до 14.08.2027г.	-	-
аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства	№ БР-1ГАЦ-I-66045 действительно до 07.11.2027г.	-	-
аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства	№ БР-1ГАЦ-I-66044 действительно до 07.11.2027г.	-	-
квалификационное удостоверение персонала в области неразрушающего контроля	№ 0037-02-14950 действительно до 29.09.2028г.	-	-
квалификационное удостоверение персонала в области неразрушающего контроля	№ НОАП-0042-3602 действительно до 19.04.2027г.	-	-
схема сварных соединений пароперегревателя конвективного	ТСВЕ.ППК-13,73-545-4300.00.00.000 СС	-	-
схема сварных соединений пароперегревателя ширмового	ТСВЕ.ППШ-13,73-470-260.00.00.000 СС	-	-

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Султанов Сабит Зигатович
(Ф.И.О.)Прокопчук Алексей Геннадиевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

1 лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA19.B.00156/26

Серия **RU** № **1072732**

Документов, предполагаемых схемой сертификации и представленных заявителем

Тип документа	Номер и дата	Аккредитация	Дополнительные сведения
свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля	№ ЛНК-085A0029* действительно до 17.07.2026г.	-	-
свидетельство о готовности организации-заявителя к применению аттестованной технологии сварки	№ АЦСТ-117-02910 действительно до 07.08.2029г.	-	-
свидетельство об аттестации сварочного оборудования	№ АЦСО-89-05891/11 действительно до 17.01.2028г.	-	-
свидетельство об аттестации сварочного оборудования	№ АЦСО-89-05731/56 действительно до 07.11.2027г.	-	-
свидетельство об аттестации сварочного оборудования	№ АЦСО-89-05730/56 действительно до 07.11.2027г.	-	-
сертификат качества 3,1 на сталь толстолистовую горячекатаную	№ 3741-25 от 07.07.2025г.	-	-
сертификат качества на поковку	№ 423 от 14.11.2025г.	-	-
инспекционный сертификат на трубы стальные бесшовные холоднодеформированные	№ 0601/3 от 20.02.2022г.	-	-
сертификат качества на трубы горячедеформированные	№ 1067258/05 от 29.01.2026г.	-	-
сертификат качества на трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов	№ 6280/1 от 16.12.2025г.	-	-
паспорт качества продукции на прокладку ПГФ-Г-В-14-00-43х34х2	№ 343 от 29.01.2026г.	-	-

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Султанов Сабит Зигатович
(Ф.И.О.)Прокопчук Алексей Геннадиевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 лист 1**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС** RU C-RU.HA19.B.00156/26Серия **RU** № **1072733****Дополнительная информация**

Условия хранения 7 (Ж1) в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Срок хранения назначенный без переконсервации – 1,5 года. Срок службы назначенный - 100 000 часов.

Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 02.03.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Султанов Сабит Зигатович
(Ф.И.О.)

Прокопчук Алексей Геннадиевич
(Ф.И.О.)