



НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСТ-117-03152

о готовности организации-заявителя к применению
аттестованной технологии сварки
в соответствии с требованиями РД 03-615-03

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью
"Газ-Проект Инжиниринг"**
ИНН: 0278096584

(450069, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Производственная, д. 5, к. 1)

*Свидетельство действительно только для организации без учета филиалов
(обособленных подразделений).*

Вид аттестации: Первичная

Способы сварки: РАД+РД

Группы и технические устройства:
КО

1. Паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой воды выше 115°C.
2. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115°C.

Приложение: Область распространения на 1 листе

Основание: Заключение № АЦСТ-117-03543 от 26.02.2026 г.

Наименование и юридический адрес АЦСТ-117: ООО "НАКС-Технология", 453104,
Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Железнодорожная, дом 9.

Дата выдачи 17.03.2026 г.

Свидетельство действительно до 17.03.2030 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдан

Сафархузин Д.Г.



Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)



Группа технических устройств: КО(1,2)

Приложение к Свидетельству АЦСТ-117-03152



Установленная область аттестации технологии сварки

Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования Шифр: ПИ-ГПИ-КО/СТК-2024, Дата утверждения: 09.12.2024 г.

Параметры, характеризующие технологию	Область аттестации технологии сварки
Способ сварки	Комбинация способов: РАД - Ручная аргодуговая сварка неплавящимся электродом РД - Ручная дуговая сварка покрытыми электродами
Группы и марки основных материалов	I (M01)
Сварочные (наплавочные) материалы	Аттестованные сварочные материалы: для корневого слоя - неплавящийся электрод - WL-20, сварочная проволока Св-08Г2С, Weld T W4Si1 и другие аттестованные аналоги в соответствии с требованиями ПТД; защитный газ - аргон высшего и первого сортов по ГОСТ 10157; для заполняющих и облицовочного слоев - сварочные электроды типа Э50А (УОНИ-13/55, LB-52U, ОК 53.70) и другие аттестованные аналоги в соответствии с требованиями ПТД
Диапазон диаметров, мм	свыше 25 до 150 включительно
Диапазон толщин, мм	свыше 3 до 12 включительно
Тип шва	СШ
Тип соединения	С
Вид соединения	ос (бп); ос (сп)
Угол разделки кромок	>15°
Положение при сварке (наплавке)	Н1; Г; В1; Н45
Наличие подогрева	без подогрева
Наличие термообработки	без термообработки
Применение защитных и активирующих флюсов	не применяются
Применение импульсно-дугового процесса	не применяется
Вид покрытия электродов	Б
Вид, тип (марка) сварочного оборудования	А3 (ВД, ВДУЧ); А4 (УДГ); А14 (АД)
Шифры производственных технологических карт сварки	ПИ-ГПИ-КО/СТК-2024
Шифры НД, регламентирующих нормы оценки качества сварных соединений	РД 153-34.1-003-01

Примечание - Применение иных производственных технологических карт в рамках установленной области распространения аттестации возможно при условии, что режимы сварки не выходят за пределы, указанные в представленных на аттестацию технологических картах.

Эксперт НАКС Сайфутдинов А.А.



Выдал

Сафархузин Д.Г.