



## RELATÓRIO DE ORDEM DE SERVIÇO

ÁREA: ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RESPONSÁVEL DA ÁREA: DANIEL MORAIS

NÚMERO DE - 0000/0000

LOCAL: N/A

BENEFICIÁRIO: VENDAVAL

DATA: 09/03/24

RESPONSÁVEL: [Assinatura]

OFICINA: ELETRICA

HORA DE INÍCIO:

HORA DE FIM:

DATA

EQUIPE

TÉCNICO

09/03/24

ELETRICA

EDGAR

7:20

9:50

## DESCRIÇÃO DA FALHA

DISSUNTOR DA ALIMENTAÇÃO DANIFICADO. (ILUMINAÇÃO REFLETORER)  
TOMADA DE ENERGIA DE TERRA DANIFICADA POR AQUECIMENTO.

## SERVIÇO EXECUTADO (DESCREVER COMPONENTES TROCADOS E/OU REPARADOS)

FOI FEITA ATROCA DO DISSUNTOR POR UM NOVO DE 20A, FEITO TESTE COM CARGA E FICOU NORMALIZADO.

FOI TROCADO A TOMADA MACHO DE 63 E FEITA ATROCA DOS TERMINAIS DE ALIMENTAÇÃO, FEITO TESTE E FICOU TUDO NORMAL.

SERVIÇO FINALIZADO ? ( ☒ ) SIM ( ☒ ) NÃO - OBSERVAÇÃO

FOI MANTIDO OPERACIONAL PARA O BARCO VIAJAR, QUANDO O BARCO VOLTAR VAI SER FEITO TODO O SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE ENERGIA DE TERRA.

CONDUTOR:

ELIAS

COMANDANTE:

JOSE PAULO

BARCO FORA DE OPERAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO? ( ) SIM ( ☒ ) NÃO

CASO SIM, INFORMAR QUANTAS HORAS:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: