

使用时间	使用人 (必填)	星期	使用节次 (如1~4节) (必填)	设备检查 (写正常或不正常, 不正常需记录具体问题) (必填)
2026.03.09	莫昌盛	星期一	1-5	正常
2026.03.11	伍德士	星期三	1-10	正常
2026.03.14	宁廷煥	星期六	1-5	正常
2026.03.14	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.03.15	卢道	星期日	1-5	正常
2026.03.16	莫昌盛	星期一	1-7	正常
2026.03.17	莫昌盛	星期二	1-5	正常
2026.03.18	伍德士	星期三	1-10	正常
2026.03.19	莫昌盛	星期四	3-7	正常
2026.03.20	洪小科	星期五	6-10	正常
2026.03.21	宁廷煥	星期六	1-5	正常
2026.03.21	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.03.22	卢道	星期日	1-5	正常
2026.03.23	莫昌盛	星期一	1-7	正常
2026.03.25	伍德士	星期三	1-10	正常
2026.03.26	莫昌盛	星期四	3-7	正常
2026.03.27	洪小科	星期五	6-10	正常
2026.03.28	宁廷煥	星期六	1-5	正常
2026.03.28	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.03.29	卢道	星期日	1-5	正常
2026.03.30	莫昌盛	星期一	1-7	正常
2026.04.01	伍德士	星期三	1-10	正常
2026.04.02	莫昌盛	星期四	3-6	正常
2026.04.03	洪小科	星期五	6-10	正常
2026.04.08	伍德士	星期三	1-10	正常
2026.04.09	莫昌盛	星期四	3-7	正常
2026.04.10	洪小科	星期五	6-10	正常
2026.04.11	宁廷煥	星期六	1-5	正常
2026.04.11	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.04.12	卢道	星期日	1-5	正常
2026.04.15	伍德士	星期三	1-10	正常
2026.04.16	莫昌盛	星期四	3-7	正常
2026.04.18	宁廷煥	星期六	1-5	正常
2026.04.18	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.04.19	卢道	星期日	1-5	正常
2026.04.21	曹华兴	星期二	1-5	正常
2026.04.22	伍德士	星期三	1-10	正常
2026.04.23	莫昌盛	星期四	3-7	正常
2026.04.24	洪小科	星期五	6-10	正常
2026.04.25	宁廷煥	星期六	1-5	正常
2026.04.25	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.04.26	卢道	星期日	1-5	正常
2026.04.27	莫昌盛	星期一	1-7	正常
2026.04.28	曹华兴	星期二	1-5	正常
2026.04.29	伍德士	星期三	1-10	正常
2026.04.30	莫昌盛	星期四	3-7	正常
2026.05.06	伍德士	星期三	1-10	正常
2026.05.07	莫昌盛	星期四	3-7	正常
2026.05.08	洪小科	星期五	6-10	正常
2026.05.09	宁廷煥	星期六	1-5	正常
2026.05.09	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.05.10	卢道	星期日	1-5	正常
2026.05.11	莫昌盛	星期一	1-7	正常
2026.05.12	曹华兴	星期二	1-5	正常
2026.05.13	伍德士	星期三	1-10	正常

2026.05.14	莫巨盛	星期四	3-7	正常
2026.05.15	洪小科	星期五	6-10	正常
2026.05.16	宁祖焕	星期六	1-5	正常
2026.05.16	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.05.17	卢道	星期日	1-5	正常
2026.05.18	莫巨盛	星期一	1-7	正常
2026.05.19	唐华兴	星期二	1-5	正常
2026.05.20	伍怡士	星期三	1-10	正常
2026.05.21	莫巨盛	星期四	3-7	正常
2026.05.22	洪小科	星期五	6-10	正常
2026.05.23	宁祖焕	星期六	1-5	正常
2026.05.23	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.05.24	卢道	星期日	1-5	正常
2026.05.25	莫巨盛	星期一	3-7	正常
2026.05.26	唐华兴	星期二	1-5	正常
2026.05.27	伍怡士	星期三	1-10	正常
2026.05.28	莫巨盛	星期四	1-7	正常
2026.05.29	洪小科	星期五	6-10	正常
2026.05.30	宁祖焕	星期六	1-5	正常
2026.05.30	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.05.31	卢道	星期日	1-5	正常
2026.06.01	莫巨盛	星期一	3-7	正常
2026.06.02	唐华兴	星期二	1-4	正常
2026.06.03	伍怡士	星期三	1-10	正常
2026.06.06	宁祖焕	星期六	1-5	正常
2026.06.06	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.06.07	卢道	星期日	1-5	正常
2026.06.08	伍怡士	星期一	1-4,6-9	正常
2026.06.08	谭明学	星期一	10-11	正常
2026.06.09	伍怡士	星期二	1-4,6-9	正常
2026.06.10	伍怡士	星期三	1-4,6-9	正常
2026.06.11	伍怡士	星期四	1-4,6-7	正常
2026.06.12	卢道	星期五	1-4,6-9	正常
2026.06.13	卢道	星期六	1-4,6-9	正常
2026.06.14	卢道	星期日	1-4,6-9	正常
2026.06.15	卢道	星期一	1-4,6-7	正常
2026.06.17	伍怡士	星期三	1-12	正常
2026.06.18	伍怡士	星期四	1-7,10-12	正常
2026.06.22	伍怡士	星期一	1-4,6-9	正常
2026.06.23	洪小科	星期二	1-12	正常
2026.06.24	洪小科	星期三	1-5,8-12	正常
2026.06.25	洪小科	星期四	1-12	正常
2026.06.26	洪小科	星期五	1-7,10-12	正常
2026.06.27	李桂林	星期六	1-4,6-9	正常
2026.06.28	李桂林	星期日	1-4,6-9	正常
2026.06.29	洪小科	星期一	1-5,8-12	正常
2026.06.30	洪小科	星期二	1-12	正常
2026.07.01	洪小科	星期三	1-12	正常
2026.07.02	洪小科	星期四	1-12	正常
2026.07.03	洪小科	星期五	1-3	正常
2026.07.04	李桂林	星期六	1-4,6-9	正常
2026.07.05	李桂林	星期日	1-4,6-7	正常

2026.05.14	莫巨盛	星期四	3-7	正常
2026.05.15	洪小科	星期五	6-10	正常
2026.05.16	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.05.16	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.05.17	卢道	星期日	1-5	正常
2026.05.18	莫巨盛	星期一	1-7	正常
2026.05.19	曹华兴	星期二	1-5	正常
2026.05.20	伍佰士	星期三	1-10	正常
2026.05.21	莫巨盛	星期四	3-7	正常
2026.05.22	洪小科	星期五	6-10	正常
2026.05.23	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.05.23	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.05.24	卢道	星期日	1-5	正常
2026.05.25	莫巨盛	星期一	3-7	正常
2026.05.26	曹华兴	星期二	1-5	正常
2026.05.27	伍佰士	星期三	1-10	正常
2026.05.28	莫巨盛	星期四	1-7	正常
2026.05.29	洪小科	星期五	6-10	正常
2026.05.30	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.05.30	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.05.31	卢道	星期日	1-5	正常
2026.06.01	莫巨盛	星期一	3-7	正常
2026.06.02	曹华兴	星期二	1-4	正常
2026.06.03	伍佰士	星期三	1-10	正常
2026.06.06	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.06.06	李桂林	星期六	1-5	正常
2026.06.07	卢道	星期日	1-5	正常
2026.06.08	伍佰士	星期一	1-4,6-9	正常
2026.06.08	谭顺学	星期一	10-11	正常
2026.06.09	伍佰士	星期二	1-4,6-9	正常
2026.06.10	伍佰士	星期三	1-4,6-9	正常
2026.06.11	伍佰士	星期四	1-4,6-7	正常
2026.06.12	卢道	星期五	1-4,6-9	正常
2026.06.13	卢道	星期六	1-4,6-9	正常
2026.06.14	卢道	星期日	1-4,6-9	正常
2026.06.15	卢道	星期一	1-4,6-7	正常
2026.06.17	伍佰士	星期三	1-12	正常
2026.06.18	伍佰士	星期四	1-7,10-12	正常
2026.06.22	伍佰士	星期一	1-4,6-9	正常
2026.06.23	洪小科	星期二	1-12	正常
2026.06.24	洪小科	星期三	1-5,8-12	正常
2026.06.25	洪小科	星期四	1-12	正常
2026.06.26	洪小科	星期五	1-7,10-12	正常
2026.06.27	李桂林	星期六	1-4,6-9	正常
2026.06.28	李桂林	星期日	1-4,6-9	正常
2026.06.29	洪小科	星期一	1-5,8-12	正常
2026.06.30	洪小科	星期二	1-12	正常
2026.07.01	洪小科	星期三	1-12	正常
2026.07.02	洪小科	星期四	1-12	正常
2026.07.03	洪小科	星期五	1-3	正常
2026.07.04	李桂林	星期六	1-4,6-9	正常
2026.07.05	李桂林	星期日	1-4,6-7	正常

资产编号	资产名称	型号、品牌	规格	数量(件/台)	单价(元)	金额(元)	购置日期	使用单位	存放地点
2025001286	工业风扇	六速大风14寸	六速大风4.2米	1.00	8,150.00	8,150.00	2026-03-26	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025001295	工业风扇	六速大风14寸	六速大风4.2米	1.00	8,150.00	8,150.00	2026-03-26	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004804	单人初级桌子	金属方板	定制	30.00	99.01	2,970.30	2025-11-05	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004813	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	2,277.28	2,277.28	2025-11-10	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004812	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	3,377.28	3,377.28	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004811	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	2,277.28	2,277.28	2025-11-10	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004809	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	2,277.28	2,277.28	2025-11-10	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004808	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	3,377.28	3,377.28	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004807	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	2,277.28	2,277.28	2025-11-10	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004806	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	2,277.28	2,277.28	2025-11-10	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004805	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	2,277.28	2,277.28	2025-11-10	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004804	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	3,377.28	3,377.28	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004803	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	2,277.28	2,277.28	2025-11-10	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004802	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	2,277.28	2,277.28	2025-11-10	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004801	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	3,377.28	3,377.28	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004800	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	2,277.28	2,277.28	2025-11-10	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004799	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	2,277.28	2,277.28	2025-11-10	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004797	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	2,277.28	2,277.28	2025-11-10	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004796	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	2,277.28	2,277.28	2025-11-10	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004795	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	2,277.28	2,277.28	2025-11-10	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004794	防静电工作台 (E1级)	金属方板	定制	1.00	2,277.28	2,277.28	2025-11-10	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004793	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004792	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004791	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004790	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004789	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004788	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004787	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004786	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004785	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004784	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004783	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004782	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004781	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004780	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004779	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004778	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004777	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004776	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004775	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004774	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004773	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004772	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004771	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004770	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004769	电路分析实验箱	普华	HW-011	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004768	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004767	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004766	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004765	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004764	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004763	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004762	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004761	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004760	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004759	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004758	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004757	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004756	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004755	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004754	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004753	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004752	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004751	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004750	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004749	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004748	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004747	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004746	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004745	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004744	模拟电路实验箱	普华	HW-001	1.00	4,138.42	4,138.42	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004743	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004742	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004741	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004740	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004739	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004738	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004737	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004736	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004735	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004734	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004733	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004732	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004731	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004730	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004729	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004728	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004727	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004726	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004725	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004724	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004723	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004722	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004721	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004720	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004719	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004718	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004717	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004716	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004715	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004714	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004713	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004712	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004711	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室
2025004710	数字电路实验箱	普华	HW-001	1.00	5,148.50	5,148.50	2025-11-12	智能制造学院设备处	机电楼实训室

2025004709	供电技术实训设备	华育	HYPJ-01	1.00	101,880.20	101,880.20	2025-11-12	智能制造与装备学院	供电实训室
2025004709	供电技术实训设备	华育	HYPJ-01	1.00	101,880.20	101,880.20	2025-11-12	智能制造与装备学院	供电实训室
2025004707	供电技术实训设备	华育	HYPJ-01	1.00	101,880.20	101,880.20	2025-11-12	智能制造与装备学院	供电实训室
2025004442	供电技术拓展实训系统	华育	HT-TL1	1.00	14,893.48	14,893.48	2025-11-12	智能制造与装备学院	供电实训室
2025004441	智能教学测控仪	华育	HT-ZL1	1.00	8,405.94	8,405.94	2025-11-12	智能制造与装备学院	供电实训室

智能制造与装备学院

实训室安全责任书

(实训室责任教师)

为强化安全意识，确保实训教学的顺利进行，杜绝实训安全事故的发生，保障师生人身和学校公共财产安全，本着“谁管理、谁负责”的原则，结合学院实训室工作实际，特签订本安全管理责任书。

一、要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，增强安全意识，克服麻痹思想，加强安全管理责任心，筑牢实训室安全防线。

二、参与实训室建设，结合实训室特点，建立本实训室相关操作规程、应急预案等，协助实训管理员做好管辖实训室的管理工作。

三、实训室钥匙原则上由该室实训管理员和责任教师保管，不得随意给其他人员配备钥匙。

四、配合学院定期开展实训室安全检查工作，做好日常安全工作记录，如有隐患，必须及时整改，消除安全隐患，并提醒实训管理员在实训室综合管理平台上报隐患并跟进隐患整改。

五、具有危险性的大型仪器设备（机械设备）应有必要的安全防护措施，并在周边醒目位置张贴警示标识，制定安全操作规程，至少每月进行1次日常维护保养，有安全检查和维护保养记录。

六、对有贵重仪器设备或特殊物品的重点实训室，必须加强安全防范措施，经常检查确保门禁和监控设施工作正常有效，监控不留死角、图像清晰，人员出入视频记录可查。

七、不得随意将实训仪器设备外借或带离实训室，必要时须经实训管理员同意（特殊或贵重实训仪器设备必须经学院领导批准），办理相关登记手续后方可外借或带离实训室，并在规定时间内及时归还。

八、加强实训室易燃、易爆、剧毒、放射性等危化品的存放和使用监管。剧毒化学品要单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性等物品一起存放，做好贮存、领取、发放情况登记。配合学院不定期对危化物品状况进行安全检查。

九、监督本实训室废液、废渣或过期药品妥善处理，集中保管，不得随意丢弃、填埋或水冲，应集中保管，按规定妥善处理。

十、实训室不得随意堆放杂物，禁止存放私人物品，如自行车、电动车、家具等，杜绝电动车在实训场所充电，确保实训室消防通道畅通无阻。

十一、经常巡查所负责实训室的水、电、气、门窗是否切断或关闭，是否存在安全隐患；检查易燃、易爆和剧毒物品是否安全。

十二、实训室责任教师每月至少检查一次自己所负责的实训室卫生、仪器设备情况，并做好记录，对发现的问题及时做出相应的整改。

十三、本责任书一式两份，从签订之日起生效，双方各执一份。

二级学院院长（签字）：



郭子胜

实训室责任教师（签字）：

和莹臻

2020年3月

智造学院安全培训记录表					
年份/学期	培训内容	培训时间	培训地点	班级：电气 243	教师签名
				学生签名	
2026 春季	1. 实训室用电安全 2. 实训室设备安全使用规范 3. 突发事件应急处理方法 4. 实训室管理规定	2026.03	供配电	李锦强 黄宁 颜建宇 宾国桥 黄品杰 颜建 刘修贵 云欣 杨少峰 廖舒舒 陆思尖 李嘉美 周嘉明 兰宇 董逸 覃德士 曾文振 韦振 陈可 郭金锦 杨益小 李家裕 彭建 李发华 蓝慧俊 林成志 王海杰 蒙蓝东 刘家良 谢林超 简升杰 董章程 吴被 梁韵达 何业收 黄财新 黄家杰 阮建辉 杨盛德 叶俊南 颜建为 罗第音	卢迪

智造学院安全培训记录表					
年份/学期	培训内容	培训时间	培训地点	班级：电气 244	教师签名
				学生签名	
2026 春季	1. 实训室用电安全 2. 实训室设备安全使用规范 3. 突发事件应急处理方法 4. 实训室管理规定	2026.03	供配电实训室	唐阳伦 李日坤 韦国升 李征政 陆德利 刘昌凯 赵志强 蔡振祖 甘良华 廖文 周智强 曾子涵 王桂城 黄定成 蓝琦皓 王桐 黄永恒 农嘉雄 韦雨婷 韦梅 李朝均 卢玉东 陈智旭 罗维杰 王江幸 彭清 黄永强 兰常周 吴佳佳 邓华康 黄尊 黎今阳 刘立威 陶福新 李敏 吕国康 刘舒荷 李思琪 杨善力 欧超成 黄永扬 黎浩霖 罗杰 莫玉丹	王桂林

智造学院安全培训记录表					
年份/学期	培训内容	培训时间	培训地点	班级：智控 242	教师签名
				学生签名	
2026 春季	1. 实训室用电安全 2. 实训室设备安全使用规范 3. 突发意外位急处理方法 4. 实训室管理规定	2026.03	供配电实训室	王明 戴冲成 解小伟 王明皓 林慧 黄荷宇 龙丽婷 林国艳 刘琪 郑伟峰 韩朝 赵荣洋 陈宇辉 刘新 于涵洋 樊俊凯 方河豪 陶宇 崔凤轩 李晋晓 蔡和科 付乾朝 梁原年 杜佳 刘超 和文斌 陈强 李子旭 袁冰冰 刘宇彪 刘智谋 杨博源 肖金 王康年 吴志鹏 王锡清 王艳鹏 吴马如	唐华天

智造学院安全培训记录表					
年份/学期	培训内容	培训时间	培训地点	班级：智控 251	教师签名
				学生签名	
2026 春季	1. 实训室用电安全 2. 实训室设备安全使用规范 3. 突发意外位急处理方法 4. 实训室管理规定	2026.03	供配电实训室	陆嘉佳 覃艳梅 詹欣苗 刘嘉 符相松 陶雯迪 陈宇轩 黄一轩 沈文涛 覃健玮 韦发桂 张益才 甘文清 王长旭 李超堂 胡宇品 覃桂金 韦明华 范文章 谭成 樊晓鸣 汪俊江 黄彦霖 詹俊月 覃文特 谢国富 叶涛 郭泽艺 吴家豪 邓显银 农耀森 黄仪玮 林健宏 黄宇声 辛政锐	洪振斗

智造学院安全培训记录表					
年份/学期	培训内容	培训时间	培训地点	班级：智控 252	教师签名
				学生签名	
2026 春季	1. 实训室用电安全 2. 实训室设备安全使用规范 3. 突发意外应急处理方法 4. 实训室管理规定	2026.03	供配电实训室	陈明树 陈永强 张静仪 何习东 李宇凡 刘明树 石宇民 赵家辉 廖国威 章永升 彭英华 李永成 杨志杰 李顺真 张海峰 董耀南 周德君 伦 李俊豪 李天乐 李燕 张翼冲 黎思宇 郑永兴 谷胜展 凌晨澄 张立冲 林建寿 高俊贤 朱伟华 钟和 钟建 陈曼敏 周梓康 陈春海 廖应豪 黄浩园 蔡佳峰 黄旺 农利利 黄育霞	沈振十

智造学院2025年秋季学期实训室检查计划表																									
说明：1. 院级检查每学期2次，覆盖所有实训室；2. 实验员对分管的实训室每天进行巡查，每月逐项检查完所有实训室																									
实训室名称	院长					分管副院长					专业负责人					实验员1					实验员2				
	9月	10月	11月	12月	01月	9月	10月	11月	12月	01月	9月	10月	11月	12月	01月	9月	10月	11月	12月	01月	9月	10月	11月	12月	01月
PLC实训室01（1）	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
电工电子实训室（1）	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
计算机实训室（1）	√				√	√					√	√				√	√				√	√	√	√	√
电工电子实训室（3）	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√
计算机实训室（4）	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√
传感器实训室	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√
工业机器人实训室（1）	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√
工业机器人实训室（2）	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√

智造学院2026年春季学期实训室检查计划表																									
说明：1. 院级检查每学期2次，覆盖所有实训室；2. 实验员对分管的实训室每天进行巡查，每月逐项检查完所有实训室																									
实训室名称	院长					分管副院长					专业负责人					实验员1					实验员2				
	1月	4月	5月	6月	7月	3月	4月	5月	6月	7月	3月	4月	5月	6月	7月	2月	4月	5月	6月	7月	3月	4月	5月	6月	7月
PLC实训室01（1）	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
电工电子实训室（1）	√				√	√					√	√				√	√				√	√	√	√	√
计算机实训室（1）	√				√	√					√	√				√	√				√	√	√	√	√
气压传动实训室	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√
传感器实训室（2）	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√
PLC实训室（2）	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√
供配电实训室	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√
电工电子实训室（3）	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√
计算机实训室（4）	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√
传感器实训室	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√
工业机器人实训室（1）	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√
工业机器人实训室（2）	√				√	√					√	√				√	√	√	√	√	√				√

智造学院 续研12 实训室安全检查记录表

检查日期	实验员 (1次/月)	安全检查项目 (在对应项目上打“√”或打“×”)														
		1 教学设备运转正常	2 电闸无漏电	3 安全通道、出口畅通	4 消防设施、器材是否完好	5 师生无违规操作设备	6 师生无带食物进实训室	7 日常卫生检查合格	8 安全标识无脱落	9 学生无窜岗	10 教师无离岗	11 学生无睡觉、玩手机	12 学生按要求穿戴防护用品	13 学生无大声喧哗、追逐打闹	14 防护装置无脱落或损坏	15 易燃易爆危险物品按管理
2026.7.9	张华	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2026.7.10	张华	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2026.7.12	张华	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2026.7.18	张华	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2026.7.22	张华	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

1. 2026.7.19检查:

1.1 空气开关的线路有; 1.2 总开关反复跳闸

2026.3月开始填写

智造学院 供配电实训室 实训室安全检查记录表

检查日期	分管副院长 (1次/学期)	安全检查项目 (在对应项目上打“√”或打“×”)														
		1 教学设备运转正常	2 电闸无漏电	3 安全通道、出口畅通	4 消防设施、器材是否完好	5 师生无违规操作设备	6 师生无带食物进实训室	7 日常卫生检查合格	8 安全标识无脱落	9 学生无窜岗	10 教师无离岗	11 学生无睡觉、玩手机	12 学生按要求穿戴防护用品	13 学生无大声喧哗、追逐打闹	14 防护装置无脱落或损坏	15 易燃易爆危险物品按要求管理
2026.3.14	李红华	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1. 2026.3.14 检查发现开关盒脱落。

2026-03月开始使用

智造学院 供配电 实训室安全检查记录表

检查日期	院长 (1次/学期)	安全检查项目 (在对应项目上打“√”或打“×”)														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		教学设备运转正常	电闸无漏电	安全通道、出口畅通	消防设施、器材是否完好	师生无违规操作设备	师生无带食物进实训室	日常卫生检查合格	安全标识无脱落	学生无窜岗	教师无离岗	学生无睡觉、玩手机	学生按要求穿戴防护用品	学生无大声喧哗、追逐打闹	防护装置无脱落或损坏	易燃易爆危险物品按管理
2026.3.28	李学刚	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1. 2026.3.28 检查发现 配电箱未接地线。																

智慧学院实训管理室问题记录表						
序号	问题描述	具体实训室	发生日期	完成日期	联系人	状态
14	断电不使用的电源插座上，有安全隐患，建议进行绝缘包裹并立起来不让人碰到	配电实训室	2026-03-25 09:36:19	2026-03-25 17:39:37	周华光	已完成
15	开关保护罩松动掉落，需要维修或更换	配电实训室	2026-03-25 09:30:39	2026-05-19 18:00:43	周华光	已完成
16	空气开关B线没有	配电实训室	2026年3月19日	2026-03-20 17:35:49	周华光	已完成
17	总开关（图中1号开关）总是跳闸	配电实训室	2026-03-19 17:28:52	2026-03-20 15:11:18	周华光	已完成
18	大厅总开关（靠近北面侧门附近）塑料盒缺失	配电实训室	2026-03-14 09:43:36	2026-05-19 18:02:26	周华光	已完成