





油工验收单

验收阶段	验收项目	验收标准	验收工具	图例	错误案例	是否合格	整改是否合格
油工	门洞尺寸	目测选取高度、宽度、厚度偏差最大及最小处进行测量，与木门复尺尺寸进行比较，洞口高度（顶面与地面饰面完成面距离）、宽度允许误差负5mm正10mm，厚度允许误差正 15mm	5m钢卷尺			合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	门洞口正侧面垂直度	误差≤5mm（老房）误差≤3mm（新房）	2m靠尺、楔形尺			合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	墙面平整度	2m靠尺误差≤3mm	2m靠尺、楔形尺			合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	贴脸线处墙面平整度	误差≤1mm	2m靠尺、楔形尺			合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	距地面20cm墙面平整度	误差≤2mm	2m靠尺、楔形尺			合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □
	涂刷乳胶漆	无色差、平整、裂纹、返碱、咬色、刷纹、起泡、漏涂等，大面无，小面少量轻微	目测、手摸			合格 □ 不合格 □	合格 □ 不合格 □

屋主：　　施工方：　　检查日期：

备注：以上验收内容为油工施工工艺的验收标准，屋主可以按照表中项目逐一检查。
（1）有些验收项目需要用到专业的验收工具，找装修公司施工的同学不用担心，装修公司都有这些工具，装修公司也有专人做验收服务，不需要屋主自己验收，但是我们可以作为查缺补漏来复查核实。
（2）对于没有找装修公司施工的同学，可以根据上述内容和工长配合逐一检查。