

## GENELEK SISTEMAS S.L.

Pol. Ind. A.D.U. 21 Plaza Urola, s/n 20750 Zumaia, Gipuzkoa

943 14 33 11

genelek@genelek.com

## PARTE DE INTERVENCIÓN

COD: PART-INT-01

REV: 01

FECHA: 2020-06-03

Nº INTERVENCIÓN: ACT200018

DE GENELEK: Julen Diez Aranzamendi

FECHA: 2020-06-03

TOTAL HORAS DE VIAJE:

TOTAL HORAS 08:00-20:00:

TOTAL HORAS 20:00-08:00: 25

CLIENTE: GIROA S.A.

NIF: A20071429

DIRECCIÓN: Cº Portuetxe, 53 - TRASERA PUERTA 2

LOCALIDAD: DONOSTIA(Gipuzkoa)

PAÍS: España

TLFNO: 94 402 10 90

INSTALACIÓN: Apartamentos Garibai

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO						
2020-06-03	Instalación, configuración y pruebas						
	Se instala la pasarela Modbus-BacNET de Intesis programada para la conversión de señales Modbus a BacNET de los equipos:						
	Generador ACS Heatmaster Contador Kamstrup Multical 403 (x2) Circutor CVM-E3-MINI						
	Se deja configurada la velocidad del bus a 38.400, la pasarela con la IP 192.168.1.101 y el device BacNET en 101.  Se realizan pruebas de lectura de datos tanto en Modbus desde la pasarela siendo positivos para el Generador ACS y el CMV, pero los contadores tenían preconfigurada la velocidad a 9600 (se ha probado a leer desde la pasarela con esa velocidad para validar el mapeado de las señales).						
	Queda todo instalado y validado a la espera de que se sustituyan/configuren los contadores.						
	Técnico	Horas 08:00-20:00	Horas 20:00-08:00	Horas VIAJE			
	Julen Diez Aranzamendi		8				
	Juich Diez Alanzamenu		0				

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO				
2020-06-04	prueba de otro trabajador sadf sadf adsf adsf adsf das fadf				
	Técnico		Horas 20:00-08:00	Horas VIAJE	
	Julen Diez Aranzamendi		9		
	Juan Diego Lázaro Llorente		8		

Firma, el Resp. de Genelek: Julen Diez Aranzamendi	Firma, el Resp. del Cliente:
A.	