

標題：從事燈具換裝作業發生墜落致死災害

一、行業種類：機電、電信及電路設備安裝業(4331)

二、災害類型：墜落、滾落 (01)

三、媒介物：工作臺 (416)

四、罹災情形：死亡 1 人。

五、災害發生經過：

依據○○有限公司工作場所負責人陳○○、○○工程行負責人黃○○談話紀錄及罹災者夥同作業人員李○○所述，113 年 9 月 20 日 9 時許，罹災者陳○○受黃○○指派換裝 A 棟 5 樓屋突梯間位於高度 5.96 公尺之天花板照明燈具，爬上由○○有限公司所搭設高度 3.4 公尺之施工架工作臺後，再於施工架上使用移動梯以單邊靠牆繼續上爬接近燈具，李○○則於梯間平臺上徒手支撐施工架協助穩定。罹災者於上爬過程中，移動梯與施工架不穩定致倒塌，造成罹災者連同移動梯自施工架上墜落，過程中頭部撞擊安全梯間扶手欄杆及轉折平臺地面致重傷，經送羅東聖母醫院急救，同日 12 時 3 分不治死亡。

八、災害示意圖或照片：

