

ID	ObservationType	Class	Message
0	Digital	Error	Feilsignal grovrist
1	Digital	Error	Feil på trykkgivar mottakstank
2	Digital	Error	Feil på nivåvippe lav mottakstank
3	Digital	Error	Feil på nivåvippe høg mottakstank
4	Digital	Error	Feil på trykkgivar overløp
5	Digital	Error	Feil matepumpe 1, mista tilbakemeldig høg
6	Digital	Error	Feil matepumpe 1, mista tilbakemelding lav
7	Digital	Error	Feil matepumpe 1, mangel tilbakemelding høg
8	Digital	Error	Feil matepumpe 1, mangel tilbakemelding lav
9	Digital	Error	Feil matepumpe 1, ekstern feil
10	Digital	Error	Feil matepumpe 1, safeguard blocking konflikt
11	Digital	Error	Feil matepumpe 1, safeguard mangel tilbakemelding
12	Digital	Error	Feil matepumpe 1, tap av aktivering
19	Digital	Error	Feil matepumpe 2, safeguard blocking konflikt
18	Digital	Error	Feil matepumpe 2, ekstern feil
17	Digital	Error	Feil matepumpe 2, mangel tilbakemelding lav
16	Digital	Error	Feil matepumpe 2, mangel tilbakemelding høg
15	Digital	Error	Feil matepumpe 2, mista tilbakemelding lav
14	Digital	Error	Feil matepumpe 2, mista tilbakemeldig høg
21	Digital	Error	Feil matepumpe 2, tap av aktivering
20	Digital	Error	Feil matepumpe 2, safeguard mangel tilbakemelding
28	Digital	Error	Feil innløpsventil reaktor 1, safeguard blocking konflikt
27	Digital	Error	Feil innløpsventil reaktor 1, ekstern feil
26	Digital	Error	Feil innløpsventil reaktor 1, mangla tilbakemelding lav
25	Digital	Error	Feil innløpsventil reaktor 1, mangla tilbakemelding høg
24	Digital	Error	Feil innløpsventil reaktor 1, mista tilbakemelding lav
23	Digital	Error	Feil innløpsventil reaktor 1, mista tilbakemelding høg
29	Digital	Error	Feil innløpsventil reaktor 1, safeguard mangel på tilbakemelding
36	Digital	Error	Feil innløpsventil reaktor 2, safeguard mangel på tilbakemelding
35	Digital	Error	Feil innløpsventil reaktor 2, safeguard blocking konflikt

ID	ObservationType	Class	Message
34	Digital	Error	Feil innløpsventil reaktor 2, ekstern feil
33	Digital	Error	Feil innløpsventil reaktor 2, mangla tilbakemelding lav
32	Digital	Error	Feil innløpsventil reaktor 2, mangla tilbakemelding høg
31	Digital	Error	Feil innløpsventil reaktor 2, mista tilbakemelding lav
30	Digital	Error	Feil innløpsventil reaktor 2, mista tilbakemelding høg
37	Digital	Error	Feil blåser reaktor 1, mista tilbakemelding høg
38	Digital	Error	Feil blåser reaktor 1, mista tilbakemelding lav
39	Digital	Error	Feil blåser reaktor 1, mangla tilbakemelding høg
40	Digital	Error	Feil blåser reaktor 1, mangla tilbakemelding lav
41	Digital	Error	Feil blåser reaktor 1, ekstern feil
42	Digital	Error	Feil blåser reaktor 1, safeguard blocking konflikt
43	Digital	Error	Feil blåser reaktor 1, safeguard mangel på tilbakemelding
44	Digital	Error	Feil blåser reaktor 1, tap av aktivering
53	Digital	Error	Feil blåser reaktor 2, tap av aktivering
52	Digital	Error	Feil blåser reaktor 2, safeguard mangel på tilbakemelding
51	Digital	Error	Feil blåser reaktor 2, safeguard blocking konflikt
50	Digital	Error	Feil blåser reaktor 2, ekstern feil
49	Digital	Error	Feil blåser reaktor 2, mangla tilbakemelding lav
48	Digital	Error	Feil blåser reaktor 2, mangla tilbakemelding høg
47	Digital	Error	Feil blåser reaktor 2, mista tilbakemelding lav
46	Digital	Error	Feil blåser reaktor 2, mista tilbakemelding høg
55	Digital	Error	Feil pressostat prosessluft reaktor 1
56	Digital	Error	Feil pressostat prosessluft reaktor 2
57	Digital	Error	Feil trykkgivar reaktor 1
58	Digital	Error	Feil trykkgivar reaktor 2
59	Digital	Error	Feil utløpsventil reaktor 1, mista tilbakemelding høg
60	Digital	Error	Feil utløpsventil reaktor 1, mista tilbakemelding lav
61	Digital	Error	Feil utløpsventil reaktor 1, mangla tilbakemelding høg
62	Digital	Error	Feil utløpsventil reaktor 1, mangla tilbakemelding lav
63	Digital	Error	Feil utløpsventil reaktor 1, ekstern feil

ID	ObservationType	Class	Message
64	Digital	Error	Feil utløpsventil reaktor 1, safeguard blocking konflikt
65	Digital	Error	Feil utløpsventil reaktor 1, safeguard mangel på tilbakemelding
66	Digital	Error	Feil utløpsventil reaktor 2, mista tilbakemelding høg
67	Digital	Error	Feil utløpsventil reaktor 2, mista tilbakemelding lav
68	Digital	Error	Feil utløpsventil reaktor 2, mangla tilbakemelding høg
69	Digital	Error	Feil utløpsventil reaktor 2, mangla tilbakemelding lav
70	Digital	Error	Feil utløpsventil reaktor 2, ekstern feil
71	Digital	Error	Feil utløpsventil reaktor 2, safeguarding blocking konflikt
72	Digital	Error	Feil utløpsventil reaktor 2, safeguard mangel på tilbakemelding
73	Digital	Error	Feil doseringspumpe reaktor 1, mista tilbakemelding høg
74	Digital	Error	Feil doseringspumpe reaktor 1, mista tilbakemelding lav
75	Digital	Error	Feil doseringspumpe reaktor 1, mangla tilbakemelding høg
76	Digital	Error	Feil doseringspumpe reaktor 1, mangla tilbakemelding lav
77	Digital	Error	Feil doseringspumpe reaktor 1, ekstern feil
78	Digital	Error	Feil doseringspumpe reaktor 1, safeguard blocking konflikt
79	Digital	Error	Feil doseringspumpe reaktor 1, safeguard mangel på tilbakemelding
80	Digital	Error	Feil doseringspumpe reaktor 1, tap av aktivering
89	Digital	Error	Feil doseringspumpe reaktor 2, tap av aktivering
88	Digital	Error	Feil doseringspumpe reaktor 2, safeguard mangel på tilbakemelding
87	Digital	Error	Feil doseringspumpe reaktor 2, safeguard blocking konflikt
86	Digital	Error	Feil doseringspumpe reaktor 2, ekstern feil
85	Digital	Error	Feil doseringspumpe reaktor 2, mangla tilbakemelding lav
84	Digital	Error	Feil doseringspumpe reaktor 2, mangla tilbakemelding høg
83	Digital	Error	Feil doseringspumpe reaktor 2, mista tilbakemelding lav
82	Digital	Error	Feil doseringspumpe reaktor 2, mista tilbakemelding høg
91	Digital	Error	Feil slamventil reaktor 1, mista tilbakemelding høg
92	Digital	Error	Feil slamventil reaktor 1, mista tilbakemelding lav
93	Digital	Error	Feil slamventil reaktor 1, mangla tilbakemelding høg
95	Digital	Error	Feil slamventil reaktor 1,ekstern feil
94	Digital	Error	Feil slamventil reaktor 1, mangla tilbakemelding lav

ID	ObservationType	Class	Message
97	Digital	Error	Feil slamventil reaktor 1, safeguard mangel på tilbakemelding
96	Digital	Error	Feil slamventil reaktor 1, safeguard blocking konflikt
98	Digital	Error	Feil slamventil reaktor 2, mista tilbakemelding høg
99	Digital	Error	Feil slamventil reaktor 2, mista tilbakemelding lav
100	Digital	Error	Feil slamventil reaktor 2, mangla tilbakemelding høg
101	Digital	Error	Feil slamventil reaktor 2, mangla tilbakemelding lav
102	Digital	Error	Feil slamventil reaktor 2, ekstern feil
103	Digital	Error	Feil slamventil reaktor 2, safeguard blocking konflikt
104	Digital	Error	Feil slamventil reaktor 2, safeguard mangel på tilbakemelding
105	Digital	Error	Feil sivbedventil 4, mista tilbakemelding høg
106	Digital	Error	Feil sivbedventil 4, mista tilbakemelding lav
107	Digital	Error	Feil sivbedventil 4, mangla tilbakemelding høg
108	Digital	Error	Feil sivbedventil 4, mangla tilbakemelding lav
109	Digital	Error	Feil sivbedventil 4, ekstern feil
110	Digital	Error	Feil sivbedventil 4, safeguard blocking feil
111	Digital	Error	Feil sivbedventil 4, safeguard mangel på tilbakemelding
119	Digital	Error	Feil sivbedventil 3, safeguard mangel på tilbakemelding
118	Digital	Error	Feil sivbedventil 3, safeguard blocking feil
117	Digital	Error	Feil sivbedventil 3, ekstern feil
116	Digital	Error	Feil sivbedventil 3, mangla tilbakemelding lav
115	Digital	Error	Feil sivbedventil 3, mangla tilbakemelding høg
114	Digital	Error	Feil sivbedventil 3, mista tilbakemelding lav
113	Digital	Error	Feil sivbedventil 3, mista tilbakemelding høg
126	Digital	Error	Feil sivbedventil 2, safeguard mangel på tilbakemelding
125	Digital	Error	Feil sivbedventil 2, safeguard blocking feil
124	Digital	Error	Feil sivbedventil 2, ekstern feil
123	Digital	Error	Feil sivbedventil 2, mangla tilbakemelding lav
122	Digital	Error	Feil sivbedventil 2, mangla tilbakemelding høg
121	Digital	Error	Feil sivbedventil 2, mista tilbakemelding lav
120	Digital	Error	Feil sivbedventil 2, mista tilbakemelding høg

ID	ObservationType	Class	Message
133	Digital	Error	Feil sivbedventil 1, safeguard mangel på tilbakemelding
132	Digital	Error	Feil sivbedventil 1, safeguard blocking feil
131	Digital	Error	Feil sivbedventil 1, ekstern feil
130	Digital	Error	Feil sivbedventil 1, mangla tilbakemelding lav
129	Digital	Error	Feil sivbedventil 1, mangla tilbakemelding høg
128	Digital	Error	Feil sivbedventil 1, mista tilbakemelding lav
127	Digital	Error	Feil sivbedventil 1, mista tilbakemelding høg
134	Digital	Error	Feil pressostat styreluft
137	Digital	Error	Feil drenpumpe pumpehus, mista tilbakemelding høg
138	Digital	Error	Feil drenpumpe pumpehus, mista tilbakemelding lav
139	Digital	Error	Feil drenpumpe pumpehus, mangla tilbakemelding høg
140	Digital	Error	Feil drenpumpe pumpehus, mangla tilbakemelding lav
141	Digital	Error	Feil drenpumpe pumpehus, ekstern feil
142	Digital	Error	Feil drenpumpe pumpehus, safeguard blocking konflikt
143	Digital	Error	Feil drenpumpe pumpehus, safeguard mangel på tilbakemelding
150	Digital	Error	Feil returpumpe pumpehus, safeguard mangel på tilbakemelding
149	Digital	Error	Feil returpumpe pumpehus, safeguard blocking konflikt
148	Digital	Error	Feil returpumpe pumpehus, ekstern feil
147	Digital	Error	Feil returpumpe pumpehus, mangla tilbakemelding lav
146	Digital	Error	Feil returpumpe pumpehus, mangla tilbakemelding høg
145	Digital	Error	Feil returpumpe pumpehus, mista tilbakemelding lav
144	Digital	Error	Feil returpumpe pumpehus, mista tilbakemelding høg
153	Digital	Error	Feil vippe pumpehus
154	Digital	Error	Feil vippe pumpehus
155	Digital	Error	Feil vippe pumpehus