

ID	ObservationType	Class	Message
1	Digital	Alarm	Høgt nivå mottakstank
2	Digital	Alarm	Lavt nivå mottakstank
3	Digital	Alarm	Nivåvippe høy mottakstank
4	Digital	Alarm	Nivåvippe lav mottakstank
5	Digital	Alarm	Anlegg i overløp
6	Digital	Alarm	Pressostat reaktor 1 lavt trykk
9	Digital	Alarm	Pressostat reaktor 2 lavt trykk
10	Digital	Alarm	Høgt nivå reaktor 1
11	Digital	Alarm	Høgt lavt reaktor 1
12	Digital	Alarm	Høgt lavt reaktor 2
13	Digital	Alarm	Høgt nivå reaktor 2
15	Digital	Alarm	Pressostat styreluft lavt trykk
16	Digital	Alarm	Vann på gulv kjeller
17	Digital	Alarm	Nettutfall
18	Digital	Alarm	Feil på UPS
19	Digital	Alarm	Motorvern blåser reaktor 1 utløyst
20	Digital	Alarm	Motorvern blåser reaktor 2 utløyst
21	Digital	Alarm	Motorvern doseringspumpe reaktor 1 utløyst
22	Digital	Alarm	Motorvern vifte blåser reaktor 1 utløyst
23	Digital	Alarm	Motorvern vifte blåser reaktor 2 utløyst
24	Digital	Alarm	Motorvern dren pumpe pumpehus utløyst
25	Digital	Alarm	Motorvern retur pumpe pumpehus utløyst
26	Digital	Alarm	Motorvern doseringspumpe reaktor 2 utløst
27	Digital	Alarm	Motorvern matepumpe 1 utløyst
28	Digital	Alarm	Motorvern matepumpe 2 utløyst