

АО "Мосводоканал" Управление Технического контроля (водоснабжение)

Регистрационный номер обращения клиента 36916 от 01.06.2020 г.

<u>Дата формирования рекомендаций</u> 04.06.2020

Наименование объекта Реконструкция станции Царицыно. І этап организации

движения. 4 этап

Назначение объекта

<u>Планшет</u> 636

Адрес объекта ЮАО, Курское направление железной дороги, участок №8

<u>P</u>ЭBC PЭBC№8

Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСГИПРОТРАНС"

Генеральный директор

Мицук И. В.

По проекту	(шифр 0226-1295-04-00-27-нк1, нв) имеются
следующие рекомендации:	

- 1. Документацию согласовать со смежными разделами.
- 2. Общие данные. Указать Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (чертежи основных марок не относятся к прилагаемым документам) приложить: рабочую документацию на строительные изделия (в т.ч. строительные (принимать из сборного и монолитного ж/б) и технологические чертежи камер); Ведомость основных комплектов рабочих чертежей (АР, ВК и т.д.). ситуационный план сетей (М1:2000) с привязкой к местности; данные по производственному водопотреблению и водоотведению (форма ГОСТ 21.601-); инженерногеологическую характеристику грунтов в т.ч. прочностные характеристики Обосновать расходы на наруж. пожаротушение (см п.5.9 СП8.13130....
- 3. Представить документацию на ввод (ы) с учетом ГОСТ21.1101, 21.704, 21.601 и др..
- 4. План. Представить со штампом Геотреста.
- 5. Схема. Выполнить с учетом категории водоснабжения обосновать необходимость перемычек, обеспечение водоснабжения при замене задвижек на перемычках.. Предусмотреть установку задвижек, демонтажных вставок. Гидранты расположить на трубе, с учетом удаления воздуха (исключить вантузы, др. врезки). Бесколодезные установки обосновать в соответствии с п.8.7 СП8.13130... Сократить фланцевые соединения. Исключить выпуски.. Уменьшить высоту рабочей части колодцев Указать расстояния в камерах с учетом нормативов.

6. Выполнить спецификацию по Приложение К ГОСТ Р 21.1101-. В т.ч. в графе обозначения указывать соответствующие (действующие) государственные стандарты. Для крепежных изделий и запорной арматуры написать фразу "В соответствии с техническими требованиями АО Мосводоканал". Исключить указание на изготовителя, поставщика. Учесть технические требования АО Мосводоканал (материал труб, фасонных частей и т.д.).

Настоящие рекомендации должны быть приложены к проекту при сдаче его на рассмотрение после исправления.

Исполнитель: Савенков И.Л. тел. 8-499-261-02-33