

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера по
Московско-Курского региона
Московской железной дороги
А.А.Лобанов
«19» 06 2020г.

АКТ

выбора места перехода через ж.д. пути Курского направления Московской ж.д.
для прокладки сети водоснабжения на станции Царицыно закрытым способом
методом шнекового бурения при разработке проектной и рабочей документации

по титулу: «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного
движения на участке Подольск-Нахабино. (МЦД-2 «Подольск-Нахабино»)).
Этап 4 «Реконструкция станции Царицыно. I этап организации движения»

Комиссия в соответствии с требованиями «Инструкции о пересечении
железнодорожных линий ОАО «РЖД» инженерными коммуникациями», утвержденными
распоряжением ОАО «РЖД» от 16.05.2014г. №1198р, и в соответствии с заданием на
проектирование №658 от 23.07.2018 г. и изменению №1 к заданию на проектирование от
18.06.2019г. №757, утвержденным Первым заместителем генерального директора
ОАО «РЖД» А. А. Краснощekom, для прокладки **сети водоснабжения** в две нитки
диаметром 250 мм в стальных футлярах диаметром 530 мм в зоне строительства и
реконструкции станции Царицыно выбрала следующее место перехода на пересечении с
Московской железной дорогой:

- ПК 184+38,90

- ПК 184+41,60

Для прокладки сети водоснабжения переход выполнить методом шнекового
бурения.

Характеристика участка места перехода: пересекает 7 существующих путей
(направление Москва-Пассажирская-Курская – Люблино). - Подольск).

Акт подписали:

Председатель комиссии _____ /

Члены комиссии:

ГЛ. МЕХАНИК МДТВУ - Гулецкий А.А.
и.о. ЗИ-1 Ковалев Д.В. ЭЦ-1 Кашев Н.О.
ДТВГ 2 Цвайгер Р.Г.
ИЧР-2 (мастер) Виноградов
РЦН-3 Александров С.К. РЦН-3 Силин А.В.
Фе Царицыно Степанов А.В.
и.о. ЗИ-3 Попов А.С.
ПЧ-иссд ПЧ-4 Судет К.К. и.о. ЗИ-3 Васильев
ОСН 1520 Верюхин П.А.
ШЧ-2 ШМС тех. Зубов П.С.
и.о. ЗИ-3 Судет К.К.

в.о. АИЗС
в.о. 245-1

Иван Терентьев А.В.
с.с. Копрабелли И