



1. Документацию согласовать со смежными разделами.
2. Общие данные. Указать -реквизиты Договора о подключении; -характеристику проектируемого здания, сооружения; -техничко-экономическую характеристику проектируемого водопровода (категория, диаметр, протяженность и т.д.). Ведомость ссылочных и прилагаемых документов - приложить: - рабочую документацию на строительные изделия (в т.ч. строительные (принимать из сборного и монолитного ж/б) и технологические чертежи камер); Ведомость основных комплектов рабочих чертежей. - ситуационный план сетей (М1:2000) с привязкой к местности; - данные по производственному водопотреблению и водоотведению (форма ГОСТ 21.601-); - требования по антикоррозионной защите и теплоизоляции трубопроводов; - инженерно-геологическую характеристику грунтов (с указанием величину удельного электрического сопротивления, величины рН, и т.д.). Расходы не соответствуют Договору о подключении. Обосновать расходы на наруж. пожаротушение.
3. Представить документацию на ввод.
4. План. Представить со штампом Геотреста.
5. Схема. Выполнить с учетом категории водоснабжения. Предусмотреть установку задвижек, демонтажных вставок. Гидранты расположить на трубе, с учетом удаления воздуха. Бесколодезные установки обосновать в соответствии с п.8.7 СП8.13130...

6. Выполнить спецификацию по Приложение К ГОСТ Р 21.1101-. В т.ч. в графе обозначения указывать соответствующие (действующие) государственные стандарты. Для крепежных изделий и запорной арматуры написать фразу "В соответствии с техническими требованиями АО Мосводоканал". Исключить указание на изготовителя, поставщика. Учесть технические требования АО Мосводоканал.

Настоящие рекомендации должны быть приложены к проекту при сдаче его на рассмотрение после исправления.

Исполнитель: Савенков И.Л. тел. 8-499-261-02-33