

ООО «Дорстройсинтез»



Карьер «Кузнецово»
Раменский район
Московской области

Паспорт
на песок строительный ГОСТ 8736-2014 2 класса

Модуль крупности 2,30

Полный остаток на сите №63, %

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 0.62

Содержание глины в комках, % ----

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов

в песке, БК/кг --- (ПДК=370)

Насыпная плотность, т/куб. м 1,46

Коэф. фильтрации по ГОСТ 2584-90, м/сут. 4,2

Органические примеси – 3% раст-р NaOH светлее цвета эталона.

Реакц. Способн. Аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах, моль/л --- (ПД=50)

Сера, сульфиды (кроме пирита) и сульфаты в пересчете на SO₃, % ---

Паспорт выдан «06» марта 2020 г.

Заведующий испытательной лабораторией

Т. И. Василькова

М. П.