

Cambio de colores de estado de variables On Line en PLCnext Engineer

Phoenix Contact

30 de Junio de 2026

Contenido

1 Alcance 3

2 Requisitos 3

3 Procedimiento [3-5](#)

1 Alcance


El presente documento pretende guiar al usuario para poder cambiar el color del estado de la variable cuando se visualiza en PLCnext Engineer (modo debug).

2 Requisitos

Será necesario tener acceso al fichero ColorThem.xaml.

3 Procedimiento

1. Insertar el fichero ColorThem.xaml en el directorio
C:\Users\<usuario>\AppData\Roaming\PHOENIX CONTACT\PLCnext Engineer\202x.x.



2. Abrir el fichero con un editor de texto (recomendable Notepad++).
3. A partir de la línea 194, y hasta la 234, están los parámetros de color que se pueden modificar para los diferentes tipos de variables que se pueden visualizar en PLCnext Engineer.

```

194 <!-- region Online Colors -->
195
196 <!-- #FF58585A -->
197 <Color x:Key="OnlineValueNoneColor">#FF58585A</Color>
198
199 <!-- #FF6E600B -->
200 <Color x:Key="OnlineValueStringColor">#FF6E600B</Color>
201
202 <!-- #FF6E600B, #FF6E600B, #FF96D20D -->
203 <Color x:Key="ColorOnlineValueStringForcedBrushZero">#FF6E600B</Color>
204 <Color x:Key="ColorOnlineValueStringForcedBrushOne">#FF6E600B</Color>
205 <Color x:Key="ColorOnlineValueStringForcedBrushTwo">#FF96D20D</Color>
206
207 <!-- #FF1565D4 -->
208 <Color x:Key="OnlineValueIntegerColor">#FF1565D4</Color>
209
210 <!-- #FF1565D4, #FF1565D4, #FF96D20D -->
211 <Color x:Key="ColorOnlineValueIntegerForcedBrushZero">#FF1565D4</Color>
212 <Color x:Key="ColorOnlineValueIntegerForcedBrushOne">#FF1565D4</Color>
213 <Color x:Key="ColorOnlineValueIntegerForcedBrushTwo">#FF96D20D</Color>
214
215 <!-- #FFAE1173 -->
216 <Color x:Key="OnlineValueBooleanTrueColor">#FF16AE11</Color>
217
218 <!-- #FFAE1173, #FFAE1173, #FF96D20D -->
219 <Color x:Key="ColorOnlineValueBooleanTrueForcedBrushZero">#FFAE1173</Color>
220 <Color x:Key="ColorOnlineValueBooleanTrueForcedBrushOne">#FFAE1173</Color>
221 <Color x:Key="ColorOnlineValueBooleanTrueForcedBrushTwo">#FF96D20D</Color>
222
223 <!-- #FF645F8B -->
224 <Color x:Key="OnlineValueBooleanFalseColor">#FF645F8B</Color>
225
226 <!-- #FF645F8B, #FF645F8B, #FF96D20D -->
227 <Color x:Key="ColorOnlineValueBooleanFalseForcedBrushZero">#FF645F8B</Color>
228 <Color x:Key="ColorOnlineValueBooleanFalseForcedBrushOne">#FF645F8B</Color>
229 <Color x:Key="ColorOnlineValueBooleanFalseForcedBrushTwo">#FF96D20D</Color>
230
231 <!-- #FF96D20D -->
232 <Color x:Key="ColorOnlineValueForcedBrush">#FF96D20D</Color>
233
234 <!-- endregion Online Colors -->

```

4. Modificar el código que define el color del tipo de variable online. Para ello, se puede buscar el código en páginas como <https://www.color-hex.com>.
5. En nuestro caso para el ejemplo, vamos a modificar el color para el tipo de variable online booleana cuando está a true → el parámetro "OnlineValueBooleanTrueColor" está por defecto en color púrpura #FFAE1173, y hemos cambiado el valor a #FF16AE11 (línea 216).
6. Una vez modificado el fichero, se guarda.
7. Para probar el cambio de color, se ejecuta PLCnext Engineer y en nuestro ejemplo hemos creado un proyecto con variables booleanas. Cuando se ponen en TRUE, lo hacen en color verde.

