(Maintenace work standard)

Číslo štandardu	Standard PMSK-W9	Dátum vyhotovenia	2020. 1. 28		Dátum aktualizácie				
Plant	Sewage & Water M6300-20/3	Team	Maintenance		zodpovedný	Králik	Schválil	Korbel	
Názov	Hlavný prívod vody pre Mobis +Napojenie KIA Motoráreň								
Účel	Prívod pitnej vody								
Obrázok	Obrázok					Použité nástroje			
				PD					
				OPP Rukavice,pracovna obuv					
M					7				

Pracovný štandard (PMSK-W9)

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	 Kontrola a odpis hodnoty z vodomera do PDA na privodnom potrubí 500mm hlavný privod vody 5m 1 muž 	Pri zistení poškodenia nahlásiť bezodkladne nadriadenému.
	 Kontrola a odpis hodnoty z vodomera do PDA na privodnom potrubí 200mm hlavný privod vody 5m 1 muž 	Pri zistení poškodenia nahlásiť bezodkladne nadriadenému.
	 Kontrola a odpis hodnôt z vodomerov do PDA na potrubí KIA Motorárne 5m 1 muž 	Pri zistení poškodenia nahlásiť bezodkladne nadriadenému.
(34925 V		

Pracovný postup (PMSK-W9)

» Dôležité upozornenie

1.Pred odpisom hlavného prívodu vody za plotom treba volať dispečing Sevak aby si vypli alarm,ktorý majú namontovaný v šachte.T.č.+421 41 707 17 29

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)		
COST 193	Odpis Hlavneho prívodu vody 1. Otvorenie poklopu 2. Zlezenie do šachty po rebriku 3. Odpis udajov z vodomera do PDA 4. 10m. 1 muž	Pri kontrole používajte OPP ako ochranne rukavice a pracovna obuv.		
02935 N	Odpis privodu vody KIA 1. Otvorenie poklopu 2. Zlezenie do šachty po rebriku 3. Odpis udajov z vodomera do PDA 4. 5m. 1 muž	Pri kontrole používajte OPP ako ochranne rukavice a pracovna obuv.		