

Öffentliche Bestuhlung und Brandschutz

Arbeitsreferenz für DLMNS Raumplanung und Produktberatung · Deutschland mit Bayern als Rechtsbeispiel · Recherchestand 19. September 2026

Kernaussage. Für einen konkreten Raum entscheiden zuerst genehmigte Nutzung, Besucherzahl, Brandschutzunterlagen und das Landesrecht. Die Abmessungen eines Stuhls allein beantworten keine Frage zur zulässigen Bestuhlung. Besonders wichtig für Gemeinden: Förmlich dem Gottesdienst gewidmete Räume sind in Bayern von der Versammlungsstättenverordnung ausgenommen; ein Gemeindesaal kann ihr dagegen unterfallen. Bauordnung und Anforderungen aus dem Einzelfall gelten weiter. [1-4]

1 Welche Regeln für welchen Raum gelten

Raum oder Nutzung	Einordnung in Bayern	Worauf bei der Planung zu achten ist
Dem Gottesdienst förmlich gewidmeter Raum	Ausnahme von der BayVStättV nach § 1 Abs. 3 Nr. 1. Trotzdem kann der Raum ein Sonderbau nach BayBO sein.	Genehmigung, Rettungswege, Brandschutznachweis, zugelassene Nutzung und Barrierefreiheit einzeln prüfen. BayVStättV Zahlen nicht automatisch als bindend ausgeben.
Gemeindesaal, Mehrzweckraum, Vortrag oder Konzert	BayVStättV grundsätzlich ab mehr als 200 Besuchern in einem Raum oder zusammen bei mehreren Räumen mit gemeinsamen Rettungswegen.	Bei Anwendbarkeit: Bestuhlungs- und Rettungswegeplan, Kapazität und Anordnung sowie §§ 7, 10, 31, 32, 44 prüfen.
Kleinere Räume und Mischbetrieb	Unter 201 Besuchern entfällt die BayVStättV nicht zwingend für die ganze Anlage; nach BayBO können Räume schon bei Nutzung durch mehr als 100 Personen Sonderbauten sein.	Baugenehmigung und Brandschutzkonzept können konkrete Bestuhlungsaufgaben vorgeben. Unterschiedliche Nutzungen getrennt erfassen.

Die Grenze „mehr als 200“ ist kein allgemeiner Freibrief für Räume darunter. Ob ein Raum tatsächlich dem Gottesdienst gewidmet ist und wie sich Konzerte, Vermietung oder andere Nutzungen auswirken, lässt sich nur anhand seiner genehmigten Zweckbestimmung beurteilen. Für andere Bundesländer gilt die jeweilige Landesbauordnung samt Sonderbauvorschriften; die Musterverordnung ist selbst kein unmittelbar geltendes Gesetz. [1-4, 10]

2 Bestuhlung und Maße für Räume nach BayVStättV

Die folgende Auswahl nennt die praktisch wichtigsten Werte für Reihen und Tische. Sie ersetzt nicht den genehmigten Plan; Sonderfälle, Abweichungen und örtliche Auflagen können entscheidend sein. Die Branddirektion München bestätigt diese Maße in ihrer Arbeitshilfe von Juni 2026. [1, 2]

Thema	Regel für die Planung	Rechtsbezug
Reihen und Verbindung	In Reihen angeordnete Sitzplätze unverrückbar befestigen; vorübergehend aufgestellte Stühle in jeder Reihe fest verbinden. Ausnahmen etwa für Gaststätten/Kantinen und abgegrenzte ebene Bereiche mit höchstens 20 Plätzen prüfen.	§ 10 Abs. 1

Thema	Regel für die Planung	Rechtsbezug
Platz und Durchgang	Sitzplatz mindestens 0,50 m breit; lichte Durchgangsbreite zwischen den Reihen mindestens 0,40 m. Der zweite Wert ist nicht der Reihenabstand von Vorderkante zu Vorderkante.	§ 10 Abs. 3
Blöcke und Gänge	Höchstens 30 Sitzreihen pro Block; Gänge hinter und zwischen den Blöcken mindestens 1,20 m breit. Grundsatz: höchstens 10 Sitzplätze seitlich eines Ganges und 20 zwischen zwei Seitengängen.	§ 10 Abs. 4-5
Tische	Von jedem Tischplatz höchstens 10 m bis zum Gang. Abstand von Tisch zu Tisch soll 1,50 m nicht unterschreiten; die Münchner Arbeitshilfe fordert bei Bankettbestuhlung diesen Abstand ausdrücklich.	§ 10 Abs. 6; örtliche Planung
Rollstuhlplätze	Bei Reihenbestuhlung mindestens 1 % bis 5.000 Besucherplätze, für weitere Plätze 0,5 %, mindestens zwei; im Plan und in der Erschließung berücksichtigen.	§ 10 Abs. 7

Wichtig für DLMNS: Eine Reihenverbindung ist ein eigenständiges, für den konkreten Stuhl geeignetes Produkt. Ein Prüfbericht zum Stuhl ersetzt keinen Nachweis über Verbindungselemente oder eine Freigabe der gesamten Aufstellung. [2, 7, 8]

3 Fluchtwege, Kapazität und Betriebsablauf

- **Rettungswege bemessen:** Für die nach BayVStättV erfassten Innenräume ist als Grundwert 1,20 m lichte Rettungswegbreite je 200 darauf angewiesene Personen anzusetzen; Breite, Zahl und Lage der Ausgänge sowie Weglängen müssen am ganzen Raum und Gebäude geprüft werden. Die Musterregel nennt zwei bauliche Rettungswege sowie grundsätzlich 30 m bis zum nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum; für Bayern den konkreten § 7 und die Genehmigung heranziehen. [1, 2, 10]
- **Plan bindet den Betrieb:** Die im genehmigten Bestuhlungs- und Rettungswegeplan zugelassene Besucherzahl und Anordnung dürfen nicht überschritten bzw. eigenmächtig geändert werden. Für verschiedene Anordnungen sind gesonderte Pläne vorzulegen; § 44 Abs. 3 nennt mindestens Maßstab 1:200. In München muss ein Exemplar am jeweiligen Haupteingang sichtbar sein. [1, 2]
- **Rettungswege freihalten:** Zusätzliche Stühle, Tische, Garderoben, Kinderwagen, Kabel und Transportwagen dürfen erforderliche Breiten, Türen, Beschilderung und Feuerwehrflächen nicht beeinträchtigen. Fluchtwege sind während der Nutzung frei und die erforderlichen Türen benutzbar zu halten. [1, 2, 10]
- **Bestehende Räume:** Ein vorhandener Raum ist nicht automatisch von Betriebsregeln ausgenommen. Die Münchner Arbeitshilfe nennt ausdrücklich Bestandsräume und § 46 Abs. 2; maßgeblich sind die Bestandsunterlagen und gegebenenfalls genehmigte Abweichungen. [2]

4 Brandschutz, Material und Barrierefreiheit

Brandschutz ist ein Gebäude und Nutzungs Thema

Brandabschnitte, Baustoffe, Rauchableitung, Alarmierung, Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher, verantwortliche Personen sowie Brandschutzordnung und Räumung ergeben sich aus der zutreffenden Bauordnung, Sonderbauverordnung und dem genehmigten Brandschutzkonzept. Bei einem Gottesdienstraum ohne BayVStättV Anwendbarkeit bleibt die Grundpflicht zum sicheren Betrieb aus der BayBO bestehen. Möbel dürfen Brandschutzeinrichtungen und Fluchtwege nicht verdecken. [1–4, 10]

Wo Beschäftigte tätig sind, kommen zusätzlich Anforderungen an Arbeitsstätten und die ASR A2.3 für Fluchtwege und Notausgänge in Betracht. Die Anforderungen sind mit dem baurechtlichen Rettungswegkonzept zusammenzuführen. [12]

Brandverhalten von Stühlen und Polstern

Die Eigenschaft „B1“ eines einzelnen Bezugstoffs belegt nicht automatisch das Brandverhalten eines fertigen Polsterstuhls. DIN 66084:2026-01 klassifiziert textile Polsterverbunde und fertige Polsterverbundteile im öffentlichen Bereich; für Beschaffung und Beratung sind Prüfbericht, geprüfte Materialkombination und geforderte Klasse zu dokumentieren. Welche Brandklasse tatsächlich verlangt wird, ergibt sich aus der für das Objekt geltenden Vorschrift, Ausschreibung oder Genehmigung. Es besteht keine pauschale Aussage „jeder Kirchenstuhl muss B1 sein“. [4, 9]

Barrierefreiheit als Teil der Anordnung

Art. 48 BayBO verlangt bei öffentlich zugänglichen baulichen Anlagen Barrierefreiheit in den für Besucher bestimmten Teilen, mit den gesetzlichen Maßgaben und Ausnahmen. In der Raumplanung zählen ein stufenlos erreichbarer geeigneter Platz, der Zugang dorthin, Sicht zur Bühne, Begleitplätze und erreichbare Sanitäreinrichtungen. Der Nachweis entsteht aus dem konkreten Grundriss und der Genehmigung, nicht allein aus einer rechnerischen Quote. [2, 3, 4]

5 Für Stühle, Verbinder und Tische wichtige Normen

DIN Normen sind technische Maßstäbe und können durch Vertrag oder Genehmigung relevant werden. Ihre bloße Existenz macht sie nicht automatisch zu einem gesetzlichen Muss für jeden Raum. Für Produktunterlagen prüfen, welche Ausgabe und Nutzungsklasse zu den angebotenen Modellen passen. [5–9]

Norm	Aktuelle Ausgabe laut Normgeber	Wofür sie hier hilft
DIN EN 16139	2025-09	Sicherheit, Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Sitzmöbeln für den Nichtwohnbereich. [5]
DIN EN 14703	2007-07	Festigkeitsanforderungen und Prüfverfahren für Reihenverbinder. [7]
DIN EN 15372	2024-03	Sicherheit, Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Tischen für den Nichtwohnbereich. [6]
DIN 66084	2026-01	Brandverhalten von textilen Polsterverbunden und fertigen Polsterverbundteilen. [9]

Norm	Aktuelle Ausgabe laut Normgeber	Wofür sie hier hilft
DIN EN 1022	2024-04	Bestimmung der Standsicherheit von Sitzmöbeln; ergänzende Prüfnorm. [8]

Bei separat vertriebenen Möbeln sollte für jeden Artikel dokumentiert sein: Hersteller und genaue Variante, Maße und reale Standfläche, zulässige Nutzung, Prüfberichte, Bedienung und Stapeln, passende Reihenverbinder und getestete Kombination sowie gegebenenfalls Brandschutznachweise. Beim Verkauf an Verbraucher ist zudem die seit Dezember 2024 geltende EU Verordnung zur allgemeinen Produktsicherheit zu prüfen. Ein allgemeines CE Zeichen für normale, nicht unter spezielle CE Vorschriften fallende Möbel ist keine pauschale Anforderung. [5-9, 11, 13]

6 Konsequenz für die geplante 3D Website

Im 3D Raum erfassen	Sinnvolle Ausgabe	Erst nach Fachprüfung behaupten
Raumnutzung, Bundesland, genehmigte Maximalzahl; Grundriss, Türen, feste Einbauten, Bühne, Treppen; echte Stuhl- und Tischmaße; zugängliche Plätze.	Varianten mit Stückliste, Abständen, markierten Engstellen und getrennten Ansichten für Gottesdienst, Seminar und Essen. Unvollständige Eingaben klar markieren.	„Genehmigungsfähig“, „brandschutzkonform“ oder „maximal zulässig“ nur mit geprüften Objektunterlagen und örtlich zuständiger fachlicher Freigabe.

Ein guter erster Beratungsfall: derselbe Gemeinderaum einmal als Gottesdienstbestuhlung, einmal als Konzert mit Reihen und einmal mit Klapptischen. Die Website zeigt, wie sich Kapazität, Bewegungsfreiheit, Rollstuhlplätze, Lagerbedarf und passende Dalemans Produkte ändern; die rechtliche Bewertung bleibt an der richtigen Nutzungsart und den genehmigten Unterlagen. [1-3]

7 Unterlagen für eine konkrete Gemeinde

- Bundesland, Anschrift, Nutzungsbeschreibung je Raum und gewünschte Veranstaltungsarten.
- Baugenehmigung mit genehmigter Höchstzahl, bisherige Bestuhlungsvarianten und eventuelle Abweichungen.
- Bemaßter Grundriss mit Türen und lichten Breiten, Treppen, festen Einbauten und Rettungswegführung.
- Brandschutzkonzept oder Brandschutznachweis, ggf. Brandschutzordnung und Vorgaben der zuständigen Stelle.
- Produkte mit geprüften Maßen, Reihenverbinder, Polsteraufbau und vorliegenden Prüfberichten.

Mit diesen fünf Gruppen kann DLMNS einen realistischen Entwurf für Stühle und Tische erstellen und ihn anschließend mit Planer, Brandschutzfachperson und zuständiger Bauaufsicht bzw. Brandschutzdienststelle am Objekt abstimmen.

Quellen und weiterführende Originaltexte

[1] Bayern.Recht, Versammlungsstättenverordnung (BayVStättV), besonders §§ 1, 7, 10, 31, 32 und 44
<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVStaettV>

[2] Branddirektion München, Erstellung von Bestuhlungs- und Rettungswegeplänen, Stand 06/2026 (örtliche Arbeitshilfe; Maße und Planbeispiele)

https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:93c3a046-c71c-4d28-828e-58ae5376726d/Infoblatt_Bestuhlungsplan_Online.pdf

[3] Bayern.Recht, Bayerische Bauordnung (BayBO), besonders Art. 2, 3, 31 und 48; aktuelle Fassung über diese Übersichtsseite

<https://bauen.bayern.de/buw/baurechtundtechnik/bauordnungsrecht/bauordnungundvollzug/index.php>

[4] Bayerisches Bauministerium, amtliche Erläuterungen zur Versammlungsstättenverordnung, insbesondere zu Gottesdiensträumen, § 10 und Einrichtungsgegenständen (Hintergrund, 2019)

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/2019-07_erlaeuterungen_versammlungsstaettenverordnung.pdf

[5] DIN, DIN EN 16139:2025-09, Sitzmöbel für den Nichtwohnbereich

<https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nhm/wdc-beuth:din21:393335620>

[6] DIN, DIN EN 15372:2024-03, Tische für den Nichtwohnbereich

<https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nhm/wdc-beuth:din21:375191859>

[7] DIN, DIN EN 14703:2007-07, Verbindungselemente für Reihenbestuhlung

<https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nhm/wdc-beuth:din21:94418555>

[8] DIN, Normenkatalog für Möbel mit DIN EN 1022:2024-04 zur Standsicherheit

<https://www.din.de/de/meta/suche/62730!search?query=Sitzm%C3%B6bel>

[9] DIN Media, DIN 66084:2026-01, Klassifizierung des Brennverhaltens von textilen Polsterverbunden und Fertigteilen

<https://www.dinmedia.de/de/norm/din-66084/397203061>

[10] Bauministerkonferenz, Muster Versammlungsstättenverordnung, Fassung Juli 2014; Vergleichstext ohne unmittelbare Rechtswirkung

<https://www.is-argebau.de/Dokumente/4231724917250.pdf>

[11] Europäische Kommission, CE Kennzeichnung nur für einschlägige harmonisierte Produktvorschriften

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/ce-marking_en

[12] BAuA, ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge; zusätzlich zu beachten, soweit Beschäftigte und Arbeitsstätten betroffen sind

<https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/ASR/ASR-A2-3>

[13] Europäische Kommission, EU Verordnung 2023/988 zur allgemeinen Produktsicherheit für Verbraucherprodukte; anwendbar seit 13.12.2024

<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/news/eus-general-product-safety-regulation-gpsr-new-era-consumer-protection>

Hinweis zum Geltungsbereich: Dies ist eine thematisch fokussierte Arbeitsreferenz für Innenräume und Möbel im Gemeinde und Veranstaltungsbereich. Sie ist kein vollständiger Abdruck der Vorschriften und keine Freigabe eines konkreten Bestuhlungsplans. Rechtsstand, Genehmigung und Normenausgabe bei jeder realen Planung erneut prüfen.