

Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna we Wrocławiu
Regon 000291658
Oddział Mikrobiologii
50-209 Wrocław
ul. Składowa 1/3,
tel. 071 328 70 55

Sprawozdanie OM / CB/ 1684H – 1685H / 14
Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza
metodą impakcyjną *

Godzina i data przyjęcia próbki 12 ³⁰ 24.10.2014	Data rozpoczęcia badania 24.10.2014	Data zakończenia badania 03.11.2014	Kod metody, numer i data wydania PB-11 wyd. 03 z dn. 10.06.2011 r.
--	--	--	---

DANE ZLECENIODAWCY IAC Krzysztof Cygan i Spółka Jawna ul. Kamila Stefki 8 52-428 Wrocław	
Zleceniodawca / informację dot. odbioru wyniku IAC Krzysztof Cygan i Sp. J. ul. K. Stefki 8, 52-428 Wrocław	
Informacje dotyczące pobrania próbek, dane osoby pobierającej. p. Marek Miros – pracownik Działu laboratoryjnego	Data i godzina pobrania próbek 24.10.2014, 10 ²⁰ - 11 ⁵⁰
Informacje dotyczące przebiegu zlecenia w tym przeglądu próbek (niepotrzebne skreślić) Zlecenie i próbka zaakceptowane do badania / Zlecenie i próbka nie zostały zaakceptowane do badania	

* określić rodzaj badania zgodnie z procedurami badanymi w tym celu i/lub właściwy obiekt badania
Wynik odnosi się wyłącznie do dostarczonej próbki. Klient ma prawo do złożenia skargi, reklamacji w czasie 14 dni od daty zakończenia badania. Sprawozdanie bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Mikrobiologii nie może być powielane inaczej niż w całości. Oddział Mikrobiologii nie uczestniczy w poborze i transporcie próbek. Próbkę dostarczoną przez zlecającego są pobrane zgodnie z instrukcją pobierania i transportu materiału do badań mikrobiologicznych dostępną w Oddziale Mikrobiologii oraz na stronie internetowej <http://wssewroclaw.pis.gov.pl> Dane (dot. zleceniodawcy, pacjenta, kodu metody, badania próbki, nr sprawozdania) umieszczone na pierwszej stronie odnoszą się również do wyniku umieszczonego w leżącym w tym miejscu. Oddział Mikrobiologii przyjmuje jako standardowe zastosowanie swoich wyników w leczeniu i/lub profilaktyce oraz przeznaczenie - na użytek zlecającego i/lub własny pacjenta.



AB 639



Kod próbki nadany przez	Laboratorium	Ilość bakterii (CFU/m ³)	Ogólna liczba drobnoustrojów
1 - przed uruchomieniem filtra	1684H	1237	83
2 – po pracy filtra	1685H	343	7