LINEA N°1 66KV
FUTURA

LINEA N°2 66KV
CHILLAN

LINEA N°3 66 kV
NUEVA ALDEA

BARRA 66kV
PATIO DE MANIOBRA

BARRA N°1 15kV

BARRA N°2 15kV

BARRA TRANSFERENCIA 15kV

ALIMENTADOR N° 7

ALIMENTADOR COIHUECO

ALIMENTADOR ALMAGRO

ALIMENTADOR O'HIGGINS

ALIMENTADOR GAMERO

ALIMENTADOR SARGENTO ALDEA

BANCO DE CONDENSADORES ESTATICOS N°2

BANCO DE CONDENSADORES ESTATICOS N°1

TDCA

PRUEBAS

SIMBOLOGIA

NUMEROS NEMA

21	RELE DE DISTANCIA DE FASES
21N	RELE DE DISTANCIA RESIDUAL
26	INDICADOR DE TEMPERATURA
30	CUADRO ANUNCIADOR DE ALARMAS
49	RELE DE TEMPERATURA
50	RELE SOBRECORRIENTE INSTANTANEO
51	RELE SOBRECORRIENTE TEMPORIZADO
52	INTERRUPTOR DE POTENCIA
63	RELE DE PRESION
67N	RELE DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL RESIDUAL
71	INDICADOR DE NIVEL
74	RELE MONITOREO BATERIAS
79	RELE DE RECONEXION
80	RELE DE FLUJO
84	MECANISMO CAMBIADOR DERIVACIONES BAJO CARGA
86	RELE MAESTRO
87	RELE DIFERENCIAL
89	SECCIONADOR
90	DISPOSITIVO REGULADOR
94	RELE ANTIBOMBEO

ABREVIACIONES

A(T)	AMPERMETRO (TERNICO)
a	CONTACTO ABIERTO CUANDO EL MEC. PPAL. ESTA ABIERTO
b	CONTACTO CERRADO CUANDO EL MEC. PPAL. ESTA ABIERTO
BPE	BOTONERA DE CIERRE LOCAL
BPD	BOTONERA DE APERTURA LOCAL
BPDS	BOTONERA LOCAL DE APERTURA DE EMERGENCIA
BU	RELE BUCHHOLZ
CA	CORRIENTE ALTERNA
CC	CORRIENTE CONTINUA
CF	INDICADOR DE FALLA DE FUNCIONAMIENTO
F	FUSIBLE
F4C	UNIDAD DE CONTROL DIGITAL TIPO FORM 4C
LI	INDICADOR DE APERTURA DEFINITIVA
LR	LUZ ROJA
L–R	SWITCH DE TRANSFERENCIA LOCAL REMOTO
LV	LUZ VERDE
ME	UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO TIPO FORM 3A
MP	GABINETE DE CONTROL REMOTO PARA FORM 4C
PR	PARARRAYOS
Q1	TERMOMAGNETICO Q1
S1	SWITCH DE TRANSFERENCIA LOCAL REMOTO
S2	BOTONERA DE CIERRE LOCAL
S3	BOTONERA DE APERTURA LOCAL
SA	SWITCH DE AMPERIMETRO
SC	SWITCH DE CONTROL DE INTERRUPTOR
SV	SWITCH DE AMPERIMETRO
T	TRANSFORMADOR DE PODER
TC	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
TD	TABLERO DISTRIBUCION
TM	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
TP	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
TSA	TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES
VAr	MEDIDOR DE ENERGIA REACTIVA
VG	RELE DE BLOQUEO POR BAJA PRESION SF6
V(T)	VOLTIMETRO (TERNICO)
W	MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA
Wh	MEDIDOR DE ENERGIA

SUFIJOS

B	EQUIPO EN 66kV
C	EQUIPO EN 15kV
F	ENROLLADOS
FP	PRESION SUBITA
G	PUESTA A TIERRA
L	LOCAL
MR	MULTIRELACION
N	RESIDUAL
PR	ALIVIO DE PRESION
Q	ACEITE
R	REMOTO
V	VOLTAJE
X	RELE AUXILIAR

2	SE INCORPORA NUEVO BB/CC N°3 5MVAr	GEOSERV.	P.R.G.	10–2017	CGE	SE SANTA ELVIRA 66/15 kV	
1	AGREGA ALIMENTADOR 15 kV 52C7 Y BANCO CC.EE. N°1	IECO	JLA	01–2008		DIAGRAMA UNILINEAL Y FUNCIONAL	
N°	P R O Y E C T O S	PROY.	APROBO	FECHA	ZONA MAULE	REVISO	DIBUJO JAPF PLANO N° 5936-A0
						APROBO	PROYECTO FVE
						FECHA 08–1985	ESCALA NO HOJA N° 01 SIGUE EN 02