



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06.04 2016р.

№ 05.03.02-03/ 14494

Покриття килимові для підлоги в рулонах та плитках з поліамідних, поліестрових, вовняних та поліпропіленових волокон

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 5704; 5703

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

В житловому, промисловому, громадському та цивільному будівництві, в т.ч. торгівельні центри, офісні та адміністративні приміщення. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Компанія "CONDOR COMPANY", Нідерланди, фабрика "VEBE FLOORCOVERINGS B.V.", Inslag 12, 8281 JV Genemuiden; фабрика "CONDOR CARPETS B.V.", Randweg 14, 8061 RW, Hasselt, тел.: +31384778911, факс +31384778922, [www.condorcompany.eu](http://www.condorcompany.eu)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Компанія "CONDOR COMPANY", Нідерланди, фабрика "VEBE FLOORCOVERINGS B.V.", Inslag 12, 8281 JV Genemuiden; фабрика "CONDOR CARPETS B.V.", Randweg 14, 8061 RW, Hasselt, тел.: +31384778911, факс +31384778922, [www.condorcompany.eu](http://www.condorcompany.eu)

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Згідно контрактів з українськими підприємствами

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За результатами розгляду та аналізу наданих документів, оцінки ризику для здоров'я населення встановлено, що продукція відповідає вимогам санітарного законодавства України; при використанні продукції гігієнічні нормативи для атмосферного повітря (мг/м<sup>3</sup>, не більше) ГДКс.д: формальдегіду – 0,003, бутанолу – 0,1, е-капралактаму – 0,06; інтенсивність запаху продукції не більше 2 балів; показники статичного електричного поля не перевищують норму (15 Кв/м<sup>-1</sup>) згідно ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (Наказ МОЗ України № 1139 від 29.12.2012, зареєстр. в Мінюсті України №87/22619 від 09.01.2013)

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні необхідно дотримуватись вимог даного висновку, чинного законодавства, діючих санітарних норм та правил, рекомендацій виробника. Забезпечення умов транспортування, зберігання і використання продукції в обсязі, передбаченому виробником.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Покриття килимові для підлоги в рулонах та плитках з поліамідних, поліестрових, вовняних та поліпропіленових волокон, за наданим заявником зразком



відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: гарантується виробником**

**Етикетка надається виробником, використання згідно з Інструкцією виробника**

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: п'ять років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**На кордоні продукція санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує**

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

**На митній території продукція санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує**

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: нема**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Український науково-дослідний інститут  
промислової медицини

50096, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.,  
вул. Виноградова, 40, тел.: (0564) 53-21-85

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 46 від 30.03.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Богоявленська В.Ф.