Montage von Zählersteckklemmen/ Anschlussklemmen

Zählerplatten für Direktmesseinrichtungen müssen bei neuen Installationen und Änderungen an Messeinrichtungen gemäss Werkvorschriften (B 7.6-3) zwingend durch den Installateur mit Zählersteckklemmen und Abdeckhauben ausgerüstet werden. Diese Regelung gilt seit 1. Juli 2018.

Primeo Energie akzeptiert folgende Typen:

- **Hager Zählersteckklemme und Abdeckhaube**
  E-Nr. 169 027 024 / 169 027 214
  EAN-Nr. 3250613802554 / 7611795346049
  (akzeptiert bis 29.2.2024)
  E-Nr. 169 000 013 / 169 000 133
  EAN-Nr. 3250613804473 / 3250613804558

- **Seidl Zählersteckklemme und Abdeckhaube**
  E-Nr. 169 027 049 / 196 027 219
  EAN-Nr. 9120075470186 / 9120075470025

- **EWECO EWC901-100-2N**
  Zähleranschlussklemme und Abdeckhaube
  EAN-Nr. 7640343357633

Die Abdeckhauben dienen einerseits dazu, ausgebaute Reserve-Zählerplätze zu plombieren, andererseits schützen sie die Klemmen bis zur Montage des Zählers vor Schmutz. Sind die Klemmen mit Staub, Gips, Steinchen oder Drahtresten verschmutzt, kann dies zu Kontaktstörungen oder sogar zu Kontaktbränden führen. Aus diesem Grund besteht Primeo Energie darauf, dass bei allen Direktmesseinrichtungen mit Zählersteckklemmen eine Abdeckhaube angebracht wird. Das Anbringen von Isolierband oder etwas Vergleichbarem ist nicht ausreichend.

Die Abdeckhauben bleiben nach der Montage der Zähler durch Primeo Energie im Besitz der Installationsfirma und können für weitere Messungen verwendet werden. Einzig bei ausgebauten Reserve-Zählerplätzen bleiben die transparenten Abdeckhauben auf der Zählersteckklemme montiert.

Bei fehlenden oder verschmutzten Zählersteckklemmen montiert Primeo Energie entweder neue Klemmen und stellt den Aufwand in Rechnung oder es wird gänzlich auf die Montage eines Zählers verzichtet.

Hinweise zur Montage
Die Mittelachsmarkierung der Zählersteckklemme muss auf die Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein.

Das maximale Drehmoment der Anschlussklemme ist gemäss Hersteller zu beachten.

Primeo Energie · Weidenstrasse 27 · CH-4142 Münchenstein 1 · T +41 61 415 41 41 · info@primeo-energie.ch · www.primeo-energie.ch