

Hloubeno : 30.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 224,57 m n.m.

X : 1 011 443,17

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 699 081,77

J132

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,20		1		MSO	sasiOr	2		Orn				1 Hlína písčitá – šedočerná, organická, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 1–3 cm (>5 %), tuhá
0,40		2		CSO	saciOr	2		Orn				2 Jíl písčitý – šedočerný, rezivě skvrnitý, mírně organický, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 1–4 cm (5–10 %), tuhý až pevný
0,90		3		F8CH	CI	3	I	Q13	NN	N	N	humózní horizont
1,70		4	0,6–0,9	F8CH	CI	3	I	Q13	VN	N	N	3 Jíl s velmi vysokou plasticitou – tmavě béžově šedý, rezivě a hnědě skvrnitý, v čočkách s organickou příměsí, pevný
2,50		5	0,9–1,1	R6(CH)	CI	3	I	K1				4 Jíl s vysokou plasticitou – béžový, rezivě a bíle skvrnitý, obsahuje vápenaté čočky, velmi pevný
4,20		6	0,8–1,7	R6		3	I	K1				deluvální sediment - kvartér
7,00		7		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec zcela zvětralý – béžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter zeminy se střípkou, krajatelý, hornina extrémně měkká
												6 Slínovec velmi zvětralý – béžově šedý, rezivě skvrnitý, převážně střípkatý, dělitelý prsty, hornina extrémně měkká
												7 Slínovec mírně zvětralý – tmavě béžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, převážně úlomkovitý, v puklinách sádrovcové výplně, dělitelý v rukách, hornina extrémně měkká
												teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekH
14–18horninový
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody