

Hloubeno : 18.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 218,31 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 012 128,55

Y : 696 610,39

J240

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		CS0	saSiOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, humózní, tuhý humózní horizont
0,90		2		F4CS	saSi	2	I	Q3	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – šedohnědý, rezavě smouhovaný, na bázi s valouny křemene 1–5 cm, tuhý
1,00		3		F4CS	saSi	3	I	Q3	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – rezavý, šedě smouhovaný, pevný
2,50		4		S5SC	siSa	3	I	Q4	NN	PV	PV	4 Písek jílovitý – rezavý s drobným šterčíkem do 1 cm, ulehlý fluvialní sediment - holocén - kvartér
3,20		5		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	5 Slín – běžový jíl s vysokou plasticitou, s šedými střípký slínovce velmi pevné konzistence
4,00		6		R6		3	I	K1				6 Slínovec velmi zvětralý – šedý, střípkovitě až drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina extrémně měkká R6 teplické souvrství - křída
pozn.: vrt po 24 hod. suchý												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek