

Hloubeno : 10.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 222,45 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 971,20

Y : 696 525,96

J244

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – tmavě šedá, organická, litická, tuhá humózní horizont
0,70		2		F8CH	CI	3	I	Q13	VN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, rezivě skvrnitý, příměs štěrkové frakce v podobě valounů křemene 1–4 cm (5 %), tuhý
1,60		3		F8CV	CI	3	I	Q13	VN	N	N	3 Jíl s velmi vysokou plasticitou – běžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, vrstevnatý, v propláštěcích vápenatý materiál, velmi pevný
4,20		4		R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec zcela zvětralý – zelenavě šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká deluvální sediment
5,00		5		R6		3	I	K1				5 Slínovec velmi zvětralý – zelenavě šedý, rezivě skvrnitý, rozpadavý v drobných úlomcích, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká teplé souvrství - křída

pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekH
14–18horninový
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody