

Hloubeno : 2.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Pištěk

NV : 229,90 m n.m.

X : 1 010 924,18

Souprava : Hyndaga

Dokumentoval : Pavlová

Y : 694 966,52

J44

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,25		1		ML0	siOr	2	I	Orn	NN	NN	NN	1 Hlína s nízkou plasticitou – středně hnědá, organická, zavlhlá, jemně slídnatá, měkká humózní horizont 2 Jíl se střední plasticitou – rezavěhnědý, s příměsí jemnozrnného písku, ojed.valounky křemene (průměr 6cm), tuhý 3 Jíl šterkovitý – světle hnědošedý, silně vápnitý, opracované valounky křemene a hornin o vel 3cm (místy i 5cm, jeden až 10cm), tuhý až pevný deluvialní sediment 4 Slínovec – eluvium slínovce charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou, světle hnědošedý, vápnité polohy, znatelná tence laminovaná vrstevnatost, pevný 5 Slínovec velmi zvětralý – šedohnědý, vápnitý, tence laminovaný, ulomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drolitelné, pevnější polohy hornin, extrémě měkký R6 křída - turon/coniac- teplické souvrství
0,60		2		F6Cl	Cl	2	I	Q12	VN	PV	N	
		3		F2CG	grCl	3	I	Q14	NN-VN	PV	PV	
2,00		4		R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	
3,30		5		R6		3	I	K1	VN	N	N	
6,00												Poznámka: bez vody

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek 4,76
h horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0