

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Wypracoval	Josef Vendl		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	Bc. Ivana Rajdlová		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	Ing. Jiří Švarc		Stupeň	PDPS
	Akce			Počet formátů	24 x A4
	I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Č. přílohy	Paré
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha			B.	
	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA				

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Souhrnná technická zpráva

OBSAH

B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY	2
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY	5
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	13
B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY	14
B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ	14

B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku

Pozemek se stávající stavbou určenou k demolici se nachází v katastrálním území Sukorady u Mladé Boleslavi [759350] cca 600 m severovýchodně od obce Sukorady. Pozemek je rovinný a svou jihovýchodní hranicí je v bezprostřední blízkosti stávající silnice I/16 Mladá Boleslav – Trutnov.

Pozemek je oplocen ze všech stran. Oplocení na severovýchodní hraně pozemku tvoří současně oplocení vedlejšího pozemku a tato společná část demontována nebude. Součástí části pozemku je trvalý travní porost, na zbývající ploše pozemku je nezhutněný štěrk, dále několik jehličnatých okrasných stromků a keřů. Zpevněné venkovní plochy jsou převážně tvořeny zámkovou dlažbou.

Objekt určený k demolici byl v minulosti využíván jako autobazar a servis. Tomu odpovídá i umístění stavby a celkové uspořádání. Stavba je napojena na rozvody elektřiny a vody. Odpadní vody svedeny do septiku.

Přístup a příjezd k objektu je po stávající silnici I/16 Mladá Boleslav – Trutnov.

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Zájmové území leží v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí a v ochranném pásmu silnice I/16 Mladá Boleslav – Trutnov.

Ostatní ochranná pásma nejsou známa.

c) ochrana území podle jiných právních předpisů

Území není jiným právním předpisem chráněno.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba není umístěna v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky:

Demolice objektu SO 01, podzemních vedení přípojek inženýrských sítí a okolních zpevněných ploch bude prováděna z důvodu přípravy staveniště pro výstavbu silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Souhrnná technická zpráva

Objekt SO 01 určený k demolici je samostatně stojící stavbou, která nesousedí bezprostředně s obytnými domy ani jinými typy budov.

Staveniště leží v ochranném pásmu silnice I/16 Mladá Boleslav – Trutnov.

Ochrana okolí:

Ohrožený prostor bude vymezen v závislosti na technologii práce. Tento prostor bude zajištěn přednostně stávajícím oplocením, v případě potřeby bude zajištěno mobilním oplocením bránící vstupu nepovolaných osob.

Při případném zjištění přítomnosti azbestu na staveništi, a při jeho odstraňování, je třeba postupovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolí úniky vláken a aby nebylo ohroženo zdraví osob provádějících demolici. Zhotovitel demolice musí být firma s certifikací k odstraňování azbestu ze staveb. Na postup demolice azbestu bude před zahájením prací zpracován podrobný technologický postup.

Při zvýšené prašnosti bude prováděno skrápění. Demolice bude prováděna tak, aby se co nejméně omezilo užívání okolních prostor a aby okolí nebylo zbytečně zatěžováno hlukem a prachem nad přípustnou míru. Po dokončení demolice bude staveniště srovnáno do úrovně stávajícího terénu.

Odvoz vybouraného materiálu bude prováděn nákladními automobily se zaplachtovanými korbami (zabránění šíření prachových částic do okolí stavby). Nákladní automobily budou před výjezdem ze staveniště očištěny, aby nedocházelo ke znečišťování okolí stavby.

Odstranění stavby bude probíhat v době od 6 do 18 hodin. Při bourání musí být dodrženy stávající předpisy k zajištění bezpečnosti při provádění bouracích prací.

Veškerý stavební materiál bude tříděn a ukládán do předem připravených kontejnerů na tříděný odpad.

Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován dle platných předpisů a dle Zákona o odpadech v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.

Stavební firma a investor zajistí čistotu komunikací v okolí stavby. Sociální zázemí pracovníkům zajistí stavební buňka a mobilní WC.

Odtokové poměry v území:

Odstranění stavby nebude mít vliv na odtokové poměry v území.

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

Vzhledem k omezené prohlídce lze konstatovat, že se azbest v podobě krytiny střechy na objektu určeného k demolici na p.č.st. 263 nachází.

Množství azbestu v bouraném objektu je nutné stanovit průzkumem před zahájením bouracích prací a v případě ověření jeho přítomnosti bude postupováno následovně:

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Souhrnná technická zpráva

Při potvrzení přítomnosti azbestu na staveništi je třeba postupovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolí úniky vláken a aby nebylo ohroženo zdraví osob provádějících demolici. Na staveništi musí být zhotovitel demolice firma s certifikací k odstraňování azbestu ze staveb. Na postup demolice azbestu bude před zahájením prací zpracován podrobný technologický postup.

Odstranění azbestu je popsáno v B.2.h a technické zprávě.

g) požadavky na kácení dřevin

V rámci demolice objektu SO 01 vznikají požadavky na kácení, resp. vyřezání keřovitých, okrasných a náletových dřevin. V zájmovém území se jedná o 36 ks stromů průměru do 30 cm a 110 m² keřů.

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice

Jednotlivé bourací práce proběhnou v etapách, které budou stanoveny vybraným dodavatelem stavby v závislosti na logistice bouracích prací, odvozu stavební suť, zvolené mechanizaci, dopravě materiálu apod.

Před zahájením bouracích prací bude objekt odpojen od stávající sítě elektro a vodovodu za dodržení podmínek správce sítě. Případné odpojení přípojek provede odborná firma.

i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací

Seznam pozemků:

Parcelní číslo	Číslo LV	Druh pozemku	Vlastník
180	396	orná půda	Polívka Dalibor, Sedlecká 1084/33, Rybáře, 36010 Karlovy Vary; Polívka Stanislav Bc., Hracholuská 2162, Podluský, 41301 Roudnice nad Labem
188/5	338	orná půda	Němec Václav, Jilemnického 1125, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav
188/12	575	orná půda	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4
188/13	10001	orná půda	Obec Sukorady č. p. 87, 29406 Sukorady
513/1	10001	ostatní plocha	Obec Sukorady č. p. 87, 29406 Sukorady
783/72	582	orná půda	Polívka Dalibor, sedlecká 1084/33, Rybáře, 36010 Karlovy Vary; Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Souhrnná technická zpráva

783/74	575	orná půda	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4
783/75	10001	ostatní plocha	Obec Sukorady č. p. 87, 29406 Sukorady

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

a) druh a účel užívání odstraňované stavby

Objekt SO 01 určený k demolici byl v minulosti využíván jako autobazar a servis k účelům prodeje a servisu automobilů. Tomu odpovídá i umístění stavby a celkové uspořádání.

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Údaje o splnění podmínek a požadavků dotčených orgánů státní správy budou doplněny v průběhu projednávání této dokumentace.

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není jiným právním předpisem chráněna.

d) stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady	Zastavěná plocha	Obestavěný prostor	Užitná plocha
Autobazar se servisem	129 m ²	502 m ³	104 m ²
Sklad	58 m ²	164,6 m ³	56,4 m ²

e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby

Uvažuje se s demolicí v jedné etapě. Předběžný postup bouracích prací je tento:

- 1) vyklizení a demontáž vnitřního vybavení
- 2) demontáž střechy

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Souhrnná technická zpráva

- 3) demontáž svislých nosných konstrukcí
- 4) demolice skladeb podlah
- 5) demolice základových konstrukcí
- 6) zemní práce – zarovnání terénu

Pro přesný postup prací bude zpracován dodavatelem harmonogram demoličních prací.

Doba trvání demolice – 1 měsíc.

Náklady budou určeny na základě výběru dodavatele.

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Autobazar se servisem:

Jedná se o objekt, ležící na p.č.st. 262, půdorysného obdélníkového tvaru o rozměrech 12,95 x 9,9 m s vykrojením do severovýchodní a severozápadní stěny o rozměrech 2,23 x 0,41 m. Hlavní vstup do objektu se nachází v jihozápadní stěně objektu. Druhý vstup do domu a vjezd do servisu se nachází v jihovýchodní stěně objektu.

Objekt je řešen jako jednopodlažní, nepodsklepený. V 1.NP se nachází zádveří, kancelář s kuchyňským koutem, dva pokoje, koupelna a servis. Z kanceláře je umožněn vstup do servisu. Prostory servisu jsou oproti základní úrovni podlahy $\pm 0,000$ uskočeny o 14 cm (na kótu -0,140 mm). V prostoru servisu jsou v jihovýchodní stěně umístěny vrata, které slouží také jako druhý vchod do objektu.

Budova je založena na základových pasech, předpokládáno z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce jsou z keramického zdiva (Porotherm) příčky SDK. Vnější stěny opatřeny vápenocementovou hrubou omítkou. Vnitřní svislé stěny opatřeny hladkými vápennými omítkami, malbou nebo nátěrem. Soklová část opatřena obkladem z kamene. Vodorovné stropní konstrukce se skládají z válcovaných profilů průřezu I a C, na kterých je umístěna skladba povrchové střešní krytiny. Objekt je nad hlavní částí zastřešen pultovou střechou, která je nesena ocelovými válcovanými profily I160 a C120. Sklon orientován na západ. Nad servisem je zastřešení řešeno sedlovou střechou, kde je hlavní nosná konstrukce tvořena ocelovými válcovanými profily I160 a C120. Střešní krytina objektu je tvořena dvěma trapézovými plechy, mezi nimiž je tepelná izolace. Klempířské prvky střechy, žlaby a svody, jsou z pozinkovaného plechu opatřeného nátěrem. Okna jsou plastová. V kuchyni a v koupelně jsou obklady z keramických dlaždic. Nášlapné vrstvy podlah tvoří beton, koberce nebo dlažba.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Souhrnná technická zpráva

Sklad:

Jedná se o objekt, ležící na p. č. st. 263, půdorysného obdélníkového tvaru o rozměrech 6,24 m x 3,23 m, se zastřešením u severovýchodní stěny objektu s rozměry 6,24 m x 6,42 m. Hlavní vstup do objektu se nachází v severozápadní stěně objektu.

Objekt je řešen jako jednopodlažní, nepodsklepený. V 1.NP se nachází zádveří a sklad.

Budova je založena na základových patkách, předpokládáno z prostého betonu, na kterých je uložen rošt z jeklů o průřezu 200 mm x 100 mm. Předpokládá se ocelová rámová nosná konstrukce buňky. Stěny jsou v exteriéru opláštěny fasádními plechovými panely s výplní z minerální vaty. V interiéru je opláštění stěn řešeno dřevovláknitou deskou. Vodorovné stropní konstrukce se skládají z válcovaných profilů průřezu I, na kterých je umístěna skladba povrchové střešní krytiny. Objekt je nad hlavní částí zastřešen rovnou střechou se sklonem k jihovýchodní stěně. Nášlapné vrstvy podlah tvoří PVC. Zastřešení u jihovýchodní stěny je řešeno pultovým krovem tvořeným z krokví o průřezu 90 x 60 mm, sloupky o průřezu 90 x 90 mm, které jsou založené na základových patkách z prostého betonu, a vodorovnými prvky o průřezu 90 x 90 mm. Střešní krytina je tvořena osinkocementovými vlnitými deskami (přítomnost azbestu).

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení

Autobazar se servisem:

Objekt napojen na veřejné sítě elektro a vodovod. Odpadní vody svedeny do septiku, který se nachází v bezprostřední blízkosti severovýchodní hrany dřevěného zastřešení, které je součástí objektu skladu. Dešťové vody jsou zaústěny na terén a zasakovány. Vytápění objektu elektrokotlem, radiátory ocelové deskové. Příprava teplé vody v elektrickém ohříváči.

Sklad:

Objekt je připojen na rozvod elektrické energie. Objekt není vytápěn ani připojen na vodu.

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

Vzhledem k tomu, že nebyl proveden podrobný průzkum, není vyloučena přítomnost azbestu ve skrytých konstrukcích, či instalacích. Přítomnost azbestu **byla zjištěna!!!** při časově omezeném terénním průzkumu.

S určitostí lze konstatovat přítomnost azbestu na střešních vlnitých deskách u objektu na p.č.st 263.

Množství azbestu v bouraném objektu je nutné stanovit průzkumem před zahájením bouracích prací a v případě ověření jeho přítomnosti bude postupováno následovně:

Pro práci s azbestem jsou stanovena přísná pravidla, která mají chránit nejen pracovníky, provádějící práce s materiály obsahujícími azbest, ale i okolní prostředí. Pracovníci manipulující s

materiály s obsahem azbestu musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky: certifikovanou kombinézou, polomaskou či maskou opatřenou filtrem s odpovídající účinností, návleky na obuv a rukavicemi. Tím se ochrana pracovníků, kteří vykonávají práce s azbestem a jiné práce, které mohou být zdrojem expozice azbestu, nevyčerpává. Zahrnuje i řadu dalších opatření od pravidelných školení až po lékařské prohlídky. Práce s azbestem musí být vždy prováděny v kontrolovaném pásmu tak, aby bylo zabráněno šíření azbestových vláken mimo kontrolovaný prostor. Při dekontaminaci kontrolovaného pásma je vysáván azbestový prach speciálními vysavači, které jsou schopny zachytit vlákna azbestu na filtry. Nakonec se provádí měření obsahu azbestových vláken v ovzduší a teprve pak se prostor uvolní pro běžné používání.

Od 1.1.2001, s účinností zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnavatelé povinni ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. příslušné Krajské hygienické stanici, práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis, kterým je v současné době vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Jedním z bodů hlášení je rovněž stanovení opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu.

Opatření k ochraně zdraví při práci spojené s odstraňováním azbestových materiálů jsou definovány v legislativě:

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, § 7 – Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma, § 8 - Zákaz výkonu některých prací

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 41 – Používání biologických činitelů a azbestu

- vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, § 2 – Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, § 3 – Postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu

- vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, § 5 – Náležitosti hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

- § 19 – Zjišťování a hodnocení expozice azbestu

- § 20 – Hodnocení zdravotního rizika

- § 21 – Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení

- vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších, § 85 – Odpad obsahující azbest

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci s azbestem:

1) Před odstraňováním stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance

a) technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší

b) azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplyvá, že expozice zaměstnanců azbestu by byla při tomto odstraňování vyšší

c) odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest

d) prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem

e) zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít. Pokud praní nebo čištění pracovního oděvu

neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo čištění v uzavřeném kontejneru

f) pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem na povahu práce

2) Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části musí být vypracován plán prací s údaji o

- a) místu vykonávané práce
- b) povaze a pravděpodobném trvání práce
- c) pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest
- d) zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti
- e) opatřeních k ochraně zdraví při práci

3) Po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části musí být provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší; v práci pak lze pokračovat, je-li zjištěná hodnota azbestu v pracovním ovzduší nižší než přípustný expoziční limit.

4) Opatření podle odstavců 1 až 3 musí být přijata i pro jiné práce, které mohou být zdrojem expozice azbestu.

5) Pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení, které umožní získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence ohrožení zdraví, a to zejména o:

- a) vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření
- b) typech materiálů nebo předmětů, které mohou obsahovat azbest
- c) činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu
- d) významu kontrolních mechanismů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu
- e) bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a kontrole jejich dodržování
- f) výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích cest včetně podmínek k jeho používání

- g) správných pracovních postupech při mimořádné události spojené s únikem azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest při údržbě nebo opravě
- h) pracovních postupech při dekontaminaci prostor zasažených prachem obsahujícím azbest
- i) správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest
- j) rozsahu závodní preventivní péče u exponovaného zaměstnance

Manipulace s materiály s obsahem azbestu vyžaduje na každém kroku největší opatrnosti tak, aby prováděnou činností nedošlo k neřízené kontaminaci budovy a okolního prostředí. Základem pro stanovení správného technologického postupu pro odstranění azbestových materiálů je stanovení míry soudržnosti odstraňovaného materiálu. Kompletní odstranění obkladových desek s obsahem azbestu pak musí probíhat v úzké součinnosti s místně příslušným územním pracovištěm Krajské hygienické stanice, odborem hygieny práce (KHS). Práce se slabě vázaným azbestovým materiálem vyžadují podání tzv. Hlášení prací s azbestem na KHS, a to již 30 dní před zahájením sanačních, či demoličních prací. Povinné náležitosti tohoto hlášení obsahuje vyhláška č. 432/2003 Sb, § 5:

Hlášení o provádění prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu, včetně prací při odstraňování staveb nebo jejich částí, konstrukcí, zařízení, instalací nebo výrobků, jejichž součástí je azbest, musí obsahovat

- a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, u právnické osoby a u fyzické osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání
- b) počet exponovaných osob
- c) místo výkonu prací, jejich povahu, termín započetí prací a pravděpodobnou dobu jejich trvání, druh a množství azbestu, vymezení kontrolovaného pásma a způsob zajištění místa výkonu prací proti vstupu nepovolaných osob
- d) technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob prachu azbestu
- e) technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu
- f) vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím, místo a způsob jejich ukládání, zajištění jejich čištění, praní a kontroly jejich funkčnosti po použití, popřípadě způsob jejich likvidace

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Souhrnná technická zpráva

- g) rozsah a způsob uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a kouření v prostorech, kde je nebezpečí expozice azbestu
- h) způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a způsob technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště
- i) název a sídlo zdravotnického zařízení poskytujícího závodní preventivní péči a jméno a příjmení lékaře, který ji zajišťuje
- j) jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
- k) způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob zajištění dokumentace o evidenci expozice jednotlivých osob azbestu

V případě prací se silně vázaným azbestovým materiálem je zapotřebí vymezit prostorovou jednotku, kam bude znemožněn přístup všem nepovolaným osobám. Firma, která bude pro realizaci vybrána, musí vlastnit povolení pro zacházení s nebezpečným odpadem. Osoby, které budou sanační práce vykonávat, musí být na tyto práce prokazatelně proškoleny a musí mít platné potvrzení lékařské prohlídky o způsobilosti vykonávat práce s azbestovými materiály. Osoba odstraňující azbest musí být vybavena speciálním neprodyšným jednorázovým oblekem a maskou osazenou hepa filtry minimálně o účinnosti P3.

Odstraňované materiály musí být před samotnou demontáží ošetřeny vhodným encapsulačním roztokem (formou postřiku), který zabrání polétavosti azbestových vláken do okolního prostředí. Při samotné demontáži se pak s materiály musí zacházet s nejvyšší opatrností tak, aby nedošlo k narušení celistvosti odstraňovaného materiálu. Samotné práce se vykonávají s vyloučením veškeré mechanizace (např. sekyry, pily, dláta). Manipulace musí znemožnit nekontrolovaný pád materiálu z výšky. Materiály jsou ukládány do speciálních nepropustných vaků, které jsou určeny pro tento typ materiálů. Azbestový odpad se řadí do kategorie N (nebezpečný) a jeho odvoz musí zajišťovat společnost, která má povolení tímto druhem materiálu nakládat.

Azbestový odpad se smí vyvážet pouze na skládky k tomu určené.

V případě slabě vázaného azbestu jsou opatření odstranění azbestových materiálů daleko přísnější. Kolem sanovaného objektu se vytvoří tzv. kontrolované pásmo, které se hermeticky oddělí od okolního prostředí. Toto opatření je nutné, protože nelze zabránit uvolňování azbestových vláken do ovzduší. V kontrolovaném pásmu je zapotřebí vytvořit řízený podtlak o minimální hodnotě 20 Pa pomocí výkonných odsavačů osazených hepa filtry. Podtlak v pásmu monitoruje zařízení permanentně

po celou dobu realizace zakázky. Ke kontrolovanému pásmu se připojí personální a materiálové propusti, přes které je zabezpečen kontakt s vnějším prostředím za zpřísněných podmínek. Personální propust slouží pro bezpečný přístup pracovníků k místu výkonu práce a zároveň jako očistná smyčka pro dekontaminaci pracovníků. Přes materiálovou propust dopravujeme sanovaný azbestový odpad mimo kontrolované pásmo. Pro činnost jinak platí stejné bezpečnostní podmínky práce, jako u silně vázaného azbestu.

V průběhu a po ukončení prací je nutné zavést systém kontrolních měření výskytu azbestových vláken v ovzduší. Koncentrace azbestových vláken nesmí v žádném případě překročit limitní hranici 1000 vláken/m³. Kontrolní měření provádí akreditované laboratoře. Až na základě kladných výsledků těchto měření lze veškerá bezpečnostní opatření, včetně kontrolovaného pásma, zrušit a pokračovat v rekonstrukčních či demoličních pracích obvyklým způsobem.

Prevence poškození zdraví z azbestu:

Organizační – Podat hlášení o provádění prací s azbestem orgánu ochrany veřejného zdraví před jejím zahájením. Vymezit kontrolované pásmo a zákaz jídla, pití a kouření v tomto pásmu – pro tyto účely musí být vyhrazeno a označeno místo, které není kontaminované azbestem. Kontrola a pravidelná údržba odsávacích zařízení, pracovních oděvů, respirátorů apod. Evidence exponovaných pracovníků, zajištění závodní preventivní péče.

Technické a technologické úpravy – práce za vlhka, místní odsávání, hermetizace, fixace, pravidelné čištění podlah, stěn a povrchů, odstraňování odpadů v uzavřených a označených obalech apod.

Osobní ochranné prostředky – ochranné oděvy, respirátory, filtry a masky. Uchovávat odděleně od civilního oděvu na určeném místě! Nepoužívat poškozené pracovní oděvy a respirátory!

Kontrola zdravotního stavu pracovníků – vstupní, periodické, výstupní a následné zdravotní prohlídky pracovníků i po ukončení expozice!

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stávající napojovací body jsou patrný v příloze C.2. – katastrální situační výkres.

Voda: Připojovací bod se nachází východně od zájmového území cca 4,6 m od oplocení.

Kanalizace: Objekt není napojen na kanalizaci. Odpadní vody svedeny do septiku, který se nachází v bezprostřední blízkosti severovýchodní hrany dřevěného zastřešení, které je součástí objektu skladu.

Elektro: Připojovací bod se nachází ve východním rohu zájmového území cca 22 m od vjezdové brány. Domovní elektroměrový rozvaděč, který se nachází v prostoru servisu vedle vstupních dveří do kanceláře.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Souhrnná technická zpráva

Sdělovací kabel: Předpokládá se, že stávající objekt je připojen na sdělovací kabel. Napojovací bod a trasa nedoložena. Nutno ověřit u správce sítě (viz. Fotodokumentace, obr. č. 20 – slaboproudé zařízení)

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Toto není v současné době zjištěno. Přesné vedení infrastruktury bude určeno před zahájením demoličních prací, kdy dojde k vytýčení stávajících sítí jejich správci.

c) způsob odpojení

V rámci přípravy bude nutné odpojit objekt od veškeré infrastruktury. Před zahájením demolice je nutné lokalizovat veškeré přívody. Uzavřít přívod vody do objektu, odpojit přívod elektřiny (**nutné zkontrolovat odpojení sítí**) a slaboproudých rozvodů do objektu.

Vlastní odpojení provede pouze firma oprávněná k této činnosti, dle všech podmínek a požadavků správců sítí.

B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY

a) terénní úpravy po odstranění stavby

Prostor bude kompletně vyčištěn, výkopy budou zasypány. Zemní pláň bude urovnána, přirozeně vysahovaná podle okolního terénu a řádně připravena pro budoucí výstavbu silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice.

b) použité vegetační prvky

Vzhledem k pozdějšímu využití ploch pro budoucí výstavbu není v této fázi prací uvažováno s ozeleněním nebo výsadbou.

B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Potřeby a spotřeby medií budou vyplývat z použité technologie bourání stavby a není možné je v tuto chvíli s určitostí určit.

b) odvodnění staveniště

Neřeší se (zasakování).

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup a příjezd na staveniště je po stávající silnici I/16 Mladá Boleslav – Martinovice.

Zajištění potřebných energií pro provádění demolice bude v režii dodavatele stavby.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Souhrnná technická zpráva

d) vliv odstraňované stavby na okolní stavby a pozemky

Sousední stavby jsou značně daleko a nebudou demolicí ohroženy.

Výjimkou je stávající silnice I/16 Mladá Boleslav – Trutnov, jejíž ochranné pásmo zasahuje do zájmového území plánované demolice objektu SO 01.

e) ochrana okolí staveniště

V závislosti na technologii práce bude vymezeno zájmové území a kontrolované pásmo. Tento prostor bude zajištěn oplocením bránícím vstupu nepovolaných osob. U vstupu/vjezdu na staveniště bude umístěna informační cedule s kontakty na vedení stavby a informacemi o Zákazu vstupu na staveniště a Bezpečnostními informačními cedulemi.

Před zahájením bouracích prací bude provedena podrobná prohlídka objektu včetně vytyčení všech stávajících přípojek na pozemku.

Objekt bude postupně rozebírán vertikálním směrem odshora dolů, s ohledem na nosný systém, tak aby nedošlo jeho destabilizací k nekontrolovatelnému zhroucení.

Nepředpokládá se použití trhavin.

Odvoz vybouraného materiálu bude prováděn nákladními automobily se zaplachtovanými korbami (zabránění šíření prachových částic do okolí stavby). Nákladní automobily budou před výjezdem ze staveniště očištěny, aby nedocházelo ke znečišťování okolí stavby. Při zvýšené prašnosti bude prováděno skrápění.

Po dokončení demolice bude staveniště srovnáno do úrovně stávajícího terénu.

Zhotovitel demolice provede opatření, která zamezí vysypávání nákladu během přepravy. Azbest bude ze stavby odstraňován dle příslušných předpisů a pravidel, již popsáno v této zprávě B.2.h a B.1.e.

Odstranění stavby bude probíhat v době od 6 do 18 hodin. Při bourání musí být dodrženy stávající předpisy k zajištění bezpečnosti při provádění bouracích prací.

Veškerý stavební materiál bude tříděn a ukládán do předem připravených kontejnerů na tříděný odpad.

Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován dle platných předpisů zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech.

Stavební firma a investor zajistí čistotu komunikací v okolí stavby. Sociální zázemí pracovníkům zajistí stavební buňka.

f) maximální zábory

V závislosti na technologii práce bude vymezen ohrožený prostor. Tento prostor bude zajištěn oplocením proti vstupu nepovolaných osob.

Vymezení záboru potřebného pro demolici objektu upřesní zhotovitel na základě zvolené technologie a použití strojní techniky.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Souhrnná technická zpráva

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bez požadavku.

h) maximální produkovaní množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace

S veškerými odpady, které při demolici vzniknou, bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. S odpadem bude nakládáno dle jeho skutečných vlastností. Odpady budou důsledně tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií. Přednostně bude zajištěno využití odpadů (recyklace) před jejich odstraněním. Uložení na skládku budou odstraněny pouze ty odpady, u nichž jiný způsob likvidace není dostupný. Tento druh odpadu bude předán pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení určeným k odstranění, sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Odvoz vybouraných materiálů bude prováděn nákladními automobily s korbou zajištěnou proti vysypání nákladu během přepravy. Při odvozu sutí bude provedeno zaplachtování nákladu. Nádoby na domovní odpad budou umístěny na pozemku investora.

Nebezpečný odpad v podobě azbestu bude odstraněn odbornou firmou včetně jeho likvidace (viz B.2.h).

Odpady vzniklé při demolici

Při demolici stavby se předpokládají následující odpady:

Druh odpadu	Množství [t]	Kategorie	Způsob nakládání
<u>17 01</u> Beton, cihly, tašky a keramika			
17 01 01 Beton	139 t	O	A – třídění, oddělené skladování, recyklace
17 01 02 Cihly	172 t	O	A – třídění, oddělené skladování, recyklace

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Souhrnná technická zpráva

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	0,5 t	N	C – odvoz na skládku nebezpečných odpadů
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	1 t	O	A – třídění, oddělené skladování, recyklace B – odvoz na skládku
<u>17 02</u> Dřevo, sklo a plasty			
17 02 01 Dřevo	0,8 t	O	A – třídění, oddělené skladování, recyklace B – odvoz na skládku
17 02 02 Sklo	0,5 t	O	A – třídění, oddělené skladování, recyklace
17 02 03 Plasty	0,5 t	O	A – třídění, oddělené skladování, recyklace B – odvoz na skládku
<u>17 03</u> Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu			
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet	0,8 t	N	C – odvoz na skládku nebezpečných odpadů
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	0,4 t	O	A – třídění, oddělené skladování, recyklace B – odvoz na skládku
<u>17 04</u> Kovy (včetně jejich slitin)			
17 04 01 Měď, bronz, mosaz	0,2 t	O	A – třídění, oddělené skladování, recyklace
17 04 02			

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Souhrnná technická zpráva

Hliník	0,1 t	O	A – třídění, oddělené skladování, recyklace
17 04 05 Železo a ocel	3 t	O	A – třídění, oddělené skladování, recyklace
17 04 07 Směsné kovy	0,1 t	O	A – třídění, oddělené skladování, recyklace
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky	0,3 t	N	C – odvoz na skládku nebezpečných odpadů
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	0,1 t	O	A – třídění, oddělené skladování, recyklace B – odvoz na skládku
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina			
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	1530 t	N	C – odvoz na skládku nebezpečných odpadů
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	60 t	O	A – třídění, oddělené skladování, recyklace B – odvoz na skládku
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu			
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,4 t	O	C – odvoz na skládku nebezpečných odpadů
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest	1 t	N	C – odvoz na skládku nebezpečných odpadů

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Souhrnná technická zpráva

17 09			
Jiné stavební a demoliční odpady			
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky	0,4 t	N	C – odvoz na skládku nebezpečných odpadů
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1 t	O	A – třídění, oddělené skladování, recyklace B – odvoz na skládku

Tyto odpady byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 541/2020 Sb. a Vyhlášky č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů.

Stavebnímu úřadu budou předloženy doklady o množství a způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby.

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Při zvýšené prašnosti bude prováděno skrápění, stavba bude oplocena mobilním plotem s dílci výšky 2 m, plocha oplocení bude opatřena textilií snižující šíření prachu mimo staveniště.

Demolice bude prováděna tak, aby se co nejméně omezilo užívání okolních prostor a staveb a aby okolí nebylo zbytečně zatěžováno hlukem a prachem nad přípustnou míru. Po dokončení demolice bude staveniště srovnáno do úrovně stávajícího terénu. Odvoz vybouraného materiálu bude prováděn nákladními automobily. Zhotovitel demolice provede opatření, která zamezí vysypávání nákladu během přepravy.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- Demoliční práce budou prováděny odbornou firmou. Při bourání budou dodrženy stávající předpisy k zajištění bezpečnosti při provádění bouracích prací.
- Při změně podmínek v průběhu bouracích prací se musí technologický postup upravit tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost při práci.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Souhrnná technická zpráva

- Bourání svislých konstrukcí vyšších než 3 m a strojní bourání mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod stálým dohledem odpovědného pracovníka.
- Tlakové nádoby k řezání kyslíkem musí být uloženy mimo dosah nebezpečí, které při bourání vzniká.
- Skleněné a jiné nebezpečné ostrohranné předměty musí být při ručním bourání odstraňovány tak, aby nebyly zdrojem úrazu.
- Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. Tento požadavek platí i v případě nutného přerušení bourání z důvodu náhlého zhoršení povětrnostních podmínek.
- Při ručním bourání střechy musí být postup volený tak, aby nebyla narušena pevnost ostatních částí konstrukce. Při rozebírání střechy musí být pracovníci zajištěni proti propadnutí.
- Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné pomocné konstrukce.
- Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy.
- Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně vertikálním směrem shora dolů.
- Při bourání pomocí strojů se venkovní zdi strhávají vždy z vnější strany objektu. U přízemních objektů bez podsklepení se může bourání provádět z vnitřku objektu, jsou-li odstraněny vodorovné prvky nad místem stroje. Je zakázáno strhávat zdi rozhoupáváním.
- Před bouráním příček pod vodorovnými konstrukcemi je nutno ověřit, zda nemají nosnou funkci.
- Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno.
- U konstrukcí, u kterých není zajištěna jejich stabilita, je zakázáno používat jednoduchých žebříků k uvazování lan a háků ke strhávané části konstrukce.
- Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky zabezpečení pracovníků v technologickém postupu.
- V případě ohrožení musí odpovědný pracovník, který přímo řídí bourací práce, dát dohodnutým znamením pokyn k okamžitému opuštění pracoviště.

Pro předmětné bourací práce nejsou žádné speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyjma demoličních prací spojených s azbestem, popsáním v bodu B.2.h. Vyjma prací s azbestem je postačující dodržování příslušných vyhlášek a nařízení vlády v plném rozsahu.

Od 1.1.2001, s účinností zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnavatelé povinni ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. příslušné Krajské hygienické stanici, práce, při nichž

jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis, kterým je v současné době vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Jedním z bodů hlášení je rovněž stanovení opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu.

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce při bouracích pracích:

V celém průběhu stavební činnosti i ve fázi jejích přípravných prací musí být všemi pracovníky stavby důsledně dodržována všechna opatření a zákonné předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob na staveništi. Zejména pak z.č. 283/2021 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 262/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 201/2010 Sb., NV č. 390/2021 Sb., z.č. 258/2000 Sb., z.č. 22/1997 Sb. a z.č. 309/2006 Sb.

Podmínky provozu zařízení používaných při výstavbě budou zakotveny v provozním řádu. Provozní řád zpracovaný provozovatelem zejména s ohledem na bezpečnostní listy používaných prostředků a zařízení bude předložen pověřenému pracovníkovi před zahájením demolice stavby.

Veškeré práce při provozu navrženého zařízení musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy, které upravují oblast hygieny a bezpečnostní práce, souvisejícími normami a hygienickými směrnici. Obecně platí, že každá riziková oblast či jednotlivý rizikový prvek musí být řádně označen výstražným upozorněním a chráněn před nežádoucím kontaktem.

Pracovník přicházející do kontaktu s rizikovými faktory musí být proti jejich působení chráněn příslušnými ochrannými prostředky. Vybavení pracovníků prostředky osobní ochrany je povinností organizace.

Všeobecná bezpečnost vychází z dodržování současných platných právních předpisů a norem zejména:

- Zákon č. 250/2021 Sb. a jeho následných aktualizací, o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Souhrnná technická zpráva

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
- Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí
- Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility
- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
- Nařízení vlády č. 119/2016 Sb., posuzování shody jednoduchých tlakových nádob
- Zákon č. 44/1988 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon)
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Zákona č. 111/2007 Sb., o péči o zdraví lidu
- Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Je nutno vytvářet podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a respektovat ustanovení Zákoníku práce ve znění zákona č. 262/2006 Sb.

Výběr závazných bezpečnostních předpisů a nařízení

- N.V. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Změna: 362/2007 Sb., Změna: 189/2008 Sb., Změna: 223/2009 Sb., Změna: 365/2011 Sb., Změna: 375/2011 Sb., Změna: 225/2012 Sb., Změna: 88/2016 Sb.
- Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
- ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb. kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění všech platných změn
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Souhrnná technická zpráva

Související technické normy

- ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení
- ČSN EN 13155 Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen
- ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení
Část 4: Bezpečnost
Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem
- ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.
Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.
Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

Ohrožený prostor bude vymezen v závislosti na technologii práce. Tento prostor bude zajištěn oplocením proti vstupu nepovolaných osob.

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstranění stavby

Bez požadavku.

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření

Bez požadavku.

V Liberci, duben 2024

vypracoval: Josef Vendl