

[illegible]

POKLOP S RÁMEM 900x600 -
PLASTOVÝ/KOMPOZITNÍ, ZATÍŽENÍ Tř. B125,
UZAMYKATELNÝ S ODVĚTRÁNÍM

KOTEVNÍ ŠROUB, NEREZOVÁ OCEL, M12 8 KS,
KOTVENÍ NA MÍSTĚ

PRACOVNÍ SPÁRY

CEMENTOVÁ MAZANINA tl. 50 - 100 mm

TĚSNÍČÍ PROFIL (BOBTNAJÍCÍ)

4

218.410

900

250

1100

600

250

700

217.960

450

250

2500

2000

3

2950

BETONOVÝ BLOK 0,75 m 0,3 m x 0,3 m

PRACOVNÍ SPÁRY

PRACOVNÍ SPÁRY

750

850

2000

PROM

215.710

215.360

MAZANINA NA DNĚ ŠACHTY TL. 100 mm (C 20/25)
S UHLAZENÍM PLOCHY VE SPÁDĚ

250

1500

250

2000

PODKLADNÍ BETON C12/15-XF0 tl. 100 mm

2

Mazanina na dně šachty TL. 100 mm (C 20/25)
s uhlazením povrchu ve spádu

JÍMKA NA VODU S NEREZOVOU MŘÍŽKOU
295 x 295 mm

ŽEBŘÍK NEREZOVÝ

1

2000
1500
250
800
400
915
170
915
250
1500
250
2000

BETONOVÝ BLOK 0,75 m 0,3 m x 0,3 m

2

ŽEBŘÍK NEREZOVÝ

1

2

- VIZ VÝKRES - "6.1 ARMATURNÍ ŠACHTA AŠ1 - VÝKRES VYSTROJENÍ A ZALOŽENÍ"

JÍMKA

C30/37-XF3

VŠECHNY PLOCHY

45mm / 50 mm

BETONÁŘSKÁ

B 500B

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 341	Přeložka vodovodu PE 110 v km 2,195
--------	-------------------------------------

Objednatel:



Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	ING. ROMAN NAZARCHUK	Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. JIŘÍ VANCL	Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. DAVID LANDA	Stupeň	PDPs
	Akce		Počet formátů	8x A4
I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Měřítka	1:25
			C. přílohy	Pare
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vauřova 800/17 460 01 Ústí nad Labem 3	Příloha ARMATURNÍ ŠACHTA AŠ1 - VÝKRES TVARU		6.2	