

[illegible][illegible]

Technical drawing of a square water tank (Jímka na vodu) with dimensions and material specifications. The drawing shows a top-down view of the tank, which is a square structure with a central square opening. The overall dimensions are 2000 mm by 2000 mm. The central opening is 1500 mm by 1500 mm. The tank is constructed from concrete blocks (BETONOVÝ BLOK 0,375 m 0,3 m x 0,3 m) and has a stainless steel reinforcement (ŽEBŘÍK NEREZOVÝ). The tank is covered with a stainless steel mesh (JÍMKA NA VODU S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 295 x 295 mm). The drawing includes a section line 1-1 and a detail view 2 showing the reinforcement structure.

Labels and dimensions:

- MAZANINA NA DNĚ ŠACHTY TL. 100 mm (C 20/25) S UHLÁZENÍM POVrchU VE SPÁDU
- BETONOVÝ BLOK 0,375 m 0,3 m x 0,3 m
- ŽEBŘÍK NEREZOVÝ
- JÍMKA NA VODU S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 295 x 295 mm
- Dimensions: 2000, 1500, 250, 865, 650, 100, 270, 250, 250, 1500, 2000
- Section line 1-1
- Detail view 2

- VIZ VÝKRES - "6.1 ARMATURNÍ ŠACHTA AŠ1 - VÝKRES VYSTROJENÍ A ZALOŽENÍ"

JÍMKA

C30/37-XF3

VŠECHNY PLOCHY

45mm / 50 mm

BETONÁŘSKÁ

B 500B

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 342 Přeložka vodovodu PVC 225 v MÚK Židněves

Objednatel:



Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3



Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Příloha
--	---------

ARMATURNÍ ŠACHTA AŠ1 - VÝKRES TVARU

ak. číslo	21-LI13-001
datum	04/2025
tupeň	PDPS
čet formátů	8x A4
lěřítko	1:25
p. přílohy	Paré

6.2