



ARMATURNÍ ŠACHTA
AS 1

PŮDORYSNÝ ŘEZ A - A´




ŘEZ B - B´



LEGENDA

- 1 SANAČNÍ VRSTVA ŠTĚRKU 32-63 mm TL. MIN. 0,3 m
- 2 PODKLADNÍ BETON C12/15-XF0 tl. 100 mm
- 3 BETONOVÝ BLOK 0,75 m 0,35 m x 0,35 m
- 4 ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA, BETON MIN. C30/37-XF3 (KRYTÍ VÝZTUŽE - 50 mm)
- 5 ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, BETON MIN. C30/37-XF3 (KRYTÍ VÝZTUŽE NA SPODNÍM LÍCI - 50 mm)
- 6 CEMENTOVÁ MAZANINA tl. 50 - 100 mm
- 7 IZOLACE STROPU - 1 x PN + 2 x AN + 1 x GEOTEXTILIE 300g/m²
- 8 ZÁSYV VHODNÝM MATERIÁLEM, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 300 mm
- 9 OHUMUSOVÁNÍ OSETÍ
- 10 ŽEBŘÍK NEREZOVÝ
- 11 POKLOP S RÁMEM 900x600 - NEREZOVÝ, ZATÍŽENÍ tř. B125, UZAMYKATELNÝ S ODVĚTRÁNÍM
- 12 TĚSNÍCÍ PROFIL (BOBTNAJÍCÍ)
- 13 IZOLACE STĚN - 1 x PN + 2 x AN
- 14 MAZANINA NA DNĚ ŠACHTY TL. 100 mm (C 20/25) S UHLAZENÍM POVRCHU VE SPÁDU
- 15 JÍMKA NA VODU S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 295 x 295 mm
- 16 DLAŽBA KOLEM POKLOPŮ - 2 ŘADY KOSTEK 150x150x150 V BET. LOŽI C20/25n XF3, TL.150 mm
- 17 SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ PROSTUPU STĚNY
- 18 TĚSNÍCÍ MANŽETA Z PRYŽE EPDM ? Rottolin
- 19 STAHOVACÍ NEREZOVÁ PÁSKA
- 20 KLUZNÉ VYSTŘEĐOVACÍ OBJÍMKY
- 21 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ UMÍSTĚN NA OPĚRNÉM SEGMENTU NA POTRUBÍ
- 22 TĚSNĚNÝ VÝVOD PRO KABEL
- 23 ŽELEZOBETONOVÝ VSTUPNÍ KOMÍNEK, BETON MIN. C30/37-XF3 (KRYTÍ VÝZTUŽE - 50 mm)

VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ CHRÁNIČKOU S POTRUBÍM
M 1 : 25



POZN.:
*PAŽENÍ - BUDE PROVÁDĚNO MIN. DO 3,5 NÁS. HLOUBKY ZÁKLADOVÉ SPÁRY
**HPV - USTÁLENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY DLE SONDY J41
-S OHLEDEM NA PŘEDPOKLAD ZASTÍŽENÍ ZEMIN TŘÍDY TĚŽITELNOSTI R4/R5
JE NAVRŽENO PŘEDVRTÁNÍ ø250 mm DO HLOUBKY NAVRŽENÉHO PAŽENÍ

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 343 Přeložka vodovodu PVC 160 v km 6,091

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3



Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

Příloha

ARMATURNÍ ŠACHTA

Vypracoval	BC. Š. HORECKÝ	Zak. číslo	21-LI13-001
Zodp. projektant	ING. J. VANCL	Datum	02/2025
Tech. kontrola	ING. D. LANDA	Stupeň	PDPS
Akce		Počet formátů	3 x A4
		Měřítko	1 : 50
		Č. přílohy	Paré
I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE		6.1	