

SITUACE
M 1:250

5/10/20

1/16, jichin

~~VOZOVKOVÉ inductum smýčky~~
(SO.496)

rozvaděč ASD
nerezová skříň
(SO 496)

11/16, Mladá Boleslav

prostup, chránička 110/94
obetonovat
dl. 11,0 m

~~napájecí kabel
CYKY 3-Jx6~~

elektroměrový rozvaděč

kabel přípojky
CYKY 4-Jx10

~~stávající pojišťková skříň R4~~

ClSe-Sx0,15

k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi

POZNÁMKA

Před zahájením výkopových prací je nutné si vyžádat přesné vytyčení stávajících podzemních vedení jejich uživateli a provozovateli a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací

Č. přílohy

2

AKCE: 1/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE
OBJEKT: SO 434 Přípojka NN sčítacího zařízení km 7,785
PŘÍLOHA: SITUACE

AKCE: 1/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE
OBJEKT: SO 434 Přípojka NN sčítacího zařízení km 7,785
PŘÍLOHA: SITUACE

