

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A POZNÁMKY – SO 760

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

PLOCHA PHS: 610 m2
BUDOUCÍ SPRÁVCE: ŘSD ČR
PHS MUSÍ BÝT SLOŽENA ZE VZÁJEMNĚ KOMPATIBILNÍCH DÍLŮ TVOŘÍCÍCH FUNKČNÍ CELEK
MATERIÁLY A PROVEDENÍ PROTIHLUKOVÉ STĚNY VČETNĚ KOTVENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM UVEDENÝM V TP 104, TKP 25, TKP 19, TKP 18, ČSN EN 1794, VL4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM
ZHOTOVENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S VYBRANÝMI PŘEDPISY (V ZÁVORCE ZA NÁZVEM ČÁSTI) A SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY

2. VYTÝČENÍ (TKP 1, ČSN 730420–2, VL4)

- a) PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ A GEOMETRICKÁ PŘESNOST DLE TKP 1, PŘÍLOHA 9 A PŘÍSLUŠNÝCH TKP JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A GEODETICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE PDPS
- b) VYTÝČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH BODŮ (CHB) A HLAVNÍCH VÝŠKOVÝCH BODŮ (HVB) BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 730420–2
- c) PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU STAVBY OBJEKTU, DODRŽET STANOVENÁ OCHRANNÁ PÁSMATA, PŘÍPADNĚ PROVÉST JEJICH PŘELOŽKU A PROVÉST KOORDINACI OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KOMUNIKACÍ A SÍTÍ

3. MATERIÁLY

BETONY		KRYTÍ
ČSN EN 206+A2		MIN/JMEN
PILOTY	C25/30–XA1	60/70
PILOTY HLAVA	C30/37–XF4+XD3	60/70
ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPKY	C30/37–XF4	
SOKLOVÉ PANELE	C30/37–XF4	

OCEL BETONÁŘSKÁ	ČSN EN 10027–1
VŠECHNY VYZTUŽENÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE	B 500B

OCEL KONSTRUKČNÍ	
OCELOVÉ SLOUPKY	S235 JR DLE ČSN EN 10025–2
PATNÍ PLECHY	S235 JR DLE ČSN EN 10025–2

4. PILOTY (TKP 16, ČSN EN 1536+A1, TP 124, TP 193, VL4)

- a) TOLERANCE ZHOTOVENÍ PILOT MUSÍ ODPOVÍDAT TKP 16 (VIZ ODSTAVEC 16.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY) A ČSN EN 1536+A1 (VIZ ODSTAVEC 8.1 VÝROBNÍ TOLERANCE)
- b) POLOHOVÁ ODCHYLKA PILOTY V ÚROVNI VRTÁNÍ SE ZPŘÍŠŇUJE NA e=30 mm
- c) “HLUCHÉ VRTÁNÍ” NENÍ (VE SMYSLU OTSKP) SOUČÁSTÍ DÉLKY VRTU
- d) MIN. OBSAH CEMENTU V BETONU PILOT MUSÍ NAD RÁMEC ČSN EN 206+A2 SPLNIT TAKÉ POŽADAVEK ČSN EN 1536+A1
- e) ARMOKOŠ PILOT SE NESMÍ POLOŽIT NA DNO VRTU A MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ VYSTŘEDĚN BETONOVÝMI DISTANČNÍMI PODLOŽKAMI

5. VÝPLŇOVÉ A SOKLOVÉ PANELE
(ČSN EN 1794–1, ČSN EN 1794–2, TP104, TKP18)

- a) TĚSNĚNÍ VŠECH VODOROVNÝCH A SVISLÝCH MEZER V PHS, VČETNĚ SPÁRY MEZI ŘÍMSOU A SOKLOVÝM panelem, MATERIÁLEM S DEKLAROVANOU ŽIVOTNOSTÍ NEJMÉNĚ 15 LET UMOŽŇUJÍCÍM VÝMĚNU V RÁMCI ÚDRŽBY, NEBO BEZÚDRŽBOVĚ PO DOBU ŽIVOTNOSTI PHS 30 LET

SOKLOVÉ PANELE

- a) CERTIFIKOVANÉ SOKLOVÉ PANELE ZE ŽELEZOBETONU VHODNÉ DO PROSTŘEDÍ XF4 SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY ČSN EN 1794 1-2 A TP104
- b) MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PRO JEDNOČÍSELNÉ HODNOCENÍ NEPRŮZVUČNOSTI (DL_R) A JEDNOČÍSELNOU HODNOTU ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI (DL_α): DL_α = NEURČENO, DLR ≥ 15 dB V SOULADU S ČSN EN 14388, ČSN EN 1793 1-2
- c) BEZ BAREVNÝCH ÚPRAV, LÍCNÍ PLOCHA HLADKÁ, RUBOVÁ PLOCHA PANELU MUSÍ UMOŽŇOVAT POPÍNÁNÍ ROSTLIN, ANEBO MUSÍ PRO TENTO ÚČEL BÝT UPRAVENA VHODNOU TECHNOLOGIÍ
- d) NA MOSTĚ HORNÍ HRANA SOKLOVÉHO PANELU BUDE VODOROVNÁ, SPODNÍ HRANA DLE PODÉLNÉHO SKLONU MOSTU, MIN VÝŠKA PANELU 0,5 m, SOKLOVÉ PANELE NA MOSTĚ BUDOU DOPLNĚNY O OZUB PRO PATNÍ DESKU
- e) PANELE BUDOU PŘI ROZDÍLU VÝŠEK HLAV PILOT / ZÁKLADOVÝCH PATEK > 100 mm PROVEDENY S OZUBEM. DETAILNĚ BUDE ŘEŠENO V RDS A VTD
- f) MINIMÁLNÍ VÝŠKA PŘESYPÁNÍ SOKLOVÉHO PANELU JE 0,1 m

VÝPLŇOVÉ PANELE POHLTIVÉ

- a) CERTIFIKOVANÉ POHLTIVÉ PANELE SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY ČSN EN 1794 1-2 A TP104
- b) MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PRO JEDNOČÍSELNÉ HODNOCENÍ NEPRŮZVUČNOSTI (DL_R) A JEDNOČÍSELNOU HODNOTU ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI (DL_α): DL_α ≥ 12 dB, DLR ≥ 15 dB V SOULADU S ČSN EN 14388, ČSN EN 1793 1-2
- c) POHLTIVÁ VRSTVA ORIENTOVANÁ SMĚREM K VOZOVCE PROBARVENA V HMODĚ ODSTÍNEM RAL 7044– SILK GREY, S VYBRANÝM GRAFICKÝM MOTIVEM
- d) RUBOVÁ PLOCHA PANELU MUSÍ UMOŽŇOVAT POPÍNÁNÍ ROSTLIN, ANEBO MUSÍ PRO TENTO ÚČEL BÝT UPRAVENA VHODNOU TECHNOLOGIÍ

VÝPLŇOVÉ PANELE ODRAZIVÉ – TRANSPARENTNÍ

- a) CERTIFIKOVANÉ ODRAZIVÉ PANELE TRANSPARENTNÍ, V NOSNÉM RÁMU, STATICKY I DYNAMICKY PRŮHLEDNÉ DLE ČSN EN 1794–2 SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY ČSN EN 1794 1-2 A TP 104
- b) MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PRO JEDNOČÍSELNÉ HODNOCENÍ NEPRŮZVUČNOSTI (DL_R) A JEDNOČÍSELNOU HODNOTU ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI (DL_α): DL_α = NEURČENO DLR ≥ 15 dB V SOULADU S ČSN EN 14388, ČSN EN 1793 1-2
- c) DRUHOTNÁ BEZPEČNOST: VE SMYSLU HODNOCENÍ NEBEZPEČÍ PADAJÍCÍCH ÚLOMKŮ DLE ČSN EN 1794–2 PŘÍLOHA A
- NAD VOLNÝM TERÉNEM KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ Č. 2
- NAD KOMUNIKACÍ KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ Č. 4
- d) ŘEŠENÍ PŘICHYCENÍ VÝPLNÍ MEZI SLOUPKY, TRVALÉHO UPEVNĚNÍ RÁMU, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ PROTI VYPADNUTÍ (NEREZ LANKO A4) MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ TP VÝROBCE
- e) NEODDĚLITELNOU SOUČÁSTÍ PANELU BUDOU OCHRANNÉ PRVKY PROTI KOLIZÍM S PTÁKY: DLE TP104 (5.5.2.4, ZÁSADY PROVEDENÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ PROTI KOLIZÍM S PTÁKY)

8. ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPKY (ČSN EN1794–1, TP104, TKP18)

- a) PREFABRIKOVANÉ ŽB SLOUPKY TVARU “H”
- b) BEZ BAREVNÝCH ÚPRAV
- c) KATEGORIE D1 DLE ČSN EN 1794–1 TAB. A.1

9. OCELOVÉ SLOUPKY A PROTIKOROZNÍ OCHRANA
(ČSN EN1794–1, TP104, TKP19.A,TKP 19B)

- a) STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY, SKLADBA A ŽIVOTNOST PKO DLE P7 TABULKA I SPECIFIKACE, VČETNĚ PŘEDLOŽENÍ PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK, PROVÁDĚNÍ, VČETNĚ PŘÍPRAVY POVRCHU, KONTROLA, DOZOROVÁNÍ A PŘEDÁNÍ PKO VŠE V SOULADU S TKP 19.B
- POUŽIT BUDE SCHVÁLENÝ SYSTÉM PKO (UVEDENO NAPŘÍKLAD NA WWW.PJPK.CZ) BAREVNÝ ODSTÍN SVRCHNÍHO NÁTĚRU PKO V ODSTÍNU RAL 7043 – TRAFIC GREY B
- b) KATEGORIE D1 DLE ČSN EN 1794–1 TAB. A.1

OCELOVÉ SLOUPKY NA MOSTĚ

- a) PATNÍ DESKY PŘIVAŘENÉ KE SLOUPKŮM V PŘÍČNÉM SPÁDU HORNÍHO POVRCHU ŘÍMSY A V PODÉLNÉM SPÁDU 0 %
- b) PODLITÍ PATNÍCH DESEK MALTOU TL. 20–25 mm DLE TKP 18
- c) KOTEVNÍ ŠROUBY S PLASTOVÝMI KRYTKAMI Z PE NEBO HDPE
- d) KOTEVNÍ ŠROUBY BUDOU Z KOROZIVZDORNÉ OCELI A4
- e) KOTVENÍ MUSÍ VYHOVOVAT POŽADAVKŮM KOTVENÍ DO BETONU PORUŠENÉHO TRHLINAMI

10. ÚNIKOVÝ VÝCHOD (TP104, ČSN EN 1794–2)

- a) ÚNIKOVÉ VÝCHODY JSOU NAVRŽENY S OZNAČENÍM PIKTOGRAMY DLE TP 104 PIKTOGRAM ÚNIKOVÉHO VÝCHODU, MATERIÁL, PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ DLE TP 104

12. TERÉNNÍ ÚPRAVY (TKP 18, ČSN 72 1860, ČSN EN 998–2,VL4)

- a) VŠECHNY POUŽITÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY (OBRUBNÍKY, DLAŽBA) MUSÍ BÝT ODOLNÉ PRO STUPEŇ PROSTŘEDÍ XF4


KONEC TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ A POZNÁMEK – SO 760

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 760	PROTIHLUKOVÁ STĚNA V km 6,1 VLEVO
---------------	-----------------------------------

Objednatel:	 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
-------------	--	--

	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3
---	--

	Vypracoval	ING. T. JAKUBÍČEK		Zak. číslo	21-L113-001	
	Zodp. projektant	ING. T. JAKUBÍČEK		Datum	02/2025	
	Tech. kontrola	ING. I. BELDA		Stupeň	PDPS	
	Akce	I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	8 x A4
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha	TECHNICKÉ SPECIFIKACE A POZNÁMKY			Měřítko	-
					Č. přílohy	Paré
					02	