

	COMPTE RENDU D'ESSAIS MASSE VOLUMIQUE DES ENROBES (NF EN 12697-6-A1)			PPI - Réseau vélo express	
	n°	04	RAL1EC		18/07/2022
	Chrono	N° d'affaire	Date de rédaction		

Laboratoire : Laboratoire Rhône-Alpes - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST

1/ RENSEIGNEMENTS GENERAUX			
Opérateur :	F. Montet	Nature du produit :	BBSG 0/10 Classe 3
Date de(s) prélèvement(s) :	13/07/2022	Provenance :	P2R F110
Date de(s) essai(s) :	18/07/2022	Couche :	Roulement

2/ CRITERES DE CONFORMITE	
Source des critères :	
Définition des critères / objectifs :	4 ≤ %vides ≤ 8%

3/ RESULTATS DES ESSAIS							
Température mesurée de l'eau : 21 °C (±1 - °C)				Masse volumique de la paraffine: 890 kg/m³ 			
Masse volumique de l'eau : 998,1 kg/m3 				MVR : 2447 kg/m3 			
Référence de l'éprouvette	Masse sèche (g)	Masse sèche paraffinée (g)	Masse dans l'eau (g)	Masse volumique de l'éprouvette (kg/m³)	Compacité %	% vides	Hauteur de l'éprouvette (cm)
SC3	1338,6	1359,4	752,6	2289,8	93,6	6,4	5
SC5	1584,3	1607,7	879,1	2251,4	92,0	8,0	6,5

4/ CONCLUSIONS		
Contrôle Conforme	Nom	F. MONTET
	Fonction	Technicien de laboratoire
7/ COMMENTAIRES		Visa