

Temperatura Maceração				
	Posição	Descrição Alerta	Faixa Alerta	Cor Alerta
Mínimo	12,2896	Alerta * baixa crítica	Crítico	
1º Quartil	12,4326	Alerta * abaixo do esperado	Alerta	
Mediana	12,85896	* ideal	Ideal	
2º Quartil	13,1451	Alerta * acima do esperado	Crítico	
Máximo	15	Alerta * alta crítica	Alerta	

Temperatura Malteação 1				
	Posição	Descrição Alerta	Faixa Alerta	Cor Alerta
Mínimo	62,0034	Alerta * baixa crítica	Crítico	
1º Quartil	62,4326	Alerta * abaixo do esperado	Alerta	
Mediana	62,7159	* ideal	Ideal	
2º Quartil	63,002	Alerta * acima do esperado	Crítico	
Máximo	65	Alerta * alta crítica	Alerta	

Temperatura Malteação 2				
	Posição	Descrição Alerta	Faixa Alerta	Cor Alerta
Mínimo	70,04	Alerta * baixa crítica	Crítico	
1º Quartil	70,7588	Alerta * abaixo do esperado	Alerta	
Mediana	71,2332	* ideal	Ideal	
2º Quartil	71,7124	Alerta * acima do esperado	Crítico	
Máximo	75	Alerta * alta crítica	Alerta	

Temperatura Malteação 3				
	Posição	Descrição Alerta	Faixa Alerta	Cor Alerta
Mínimo	90	Alerta * baixa crítica	Crítico	
1º Quartil	92,1491	Alerta * abaixo do esperado	Alerta	
Mediana	93,5673	* ideal	Ideal	
2º Quartil	95	Alerta * acima do esperado	Crítico	
Máximo	105	Alerta * alta crítica	Alerta	

Temperatura Moagem				
	Posição	Descrição Alerta	Faixa Alerta	Cor Alerta
Mínimo	62	Alerta * baixa crítica	Crítico	
1º Quartil	63,4327	Alerta * abaixo do esperado	Alerta	
Mediana	64,3782	* ideal	Ideal	
2º Quartil	65,3333	Alerta * acima do esperado	Crítico	
Máximo	72	Alerta * alta crítica	Alerta	

Temperatura Brassagem 1				
	Posição	Descrição Alerta	Faixa Alerta	Cor Alerta
Mínimo	30	Alerta * baixa crítica	Crítico	
1º Quartil	31,4327	Alerta * abaixo do esperado	Alerta	
Mediana	32,3782	* ideal	Ideal	
2º Quartil	33,3333	Alerta * acima do esperado	Crítico	
Máximo	40	Alerta * alta crítica	Alerta	

Temperatura Brassagem 2				
	Posição	Descrição Alerta	Faixa Alerta	Cor Alerta
Mínimo	55	Alerta * baixa crítica	Crítico	
1º Quartil	57,1491	Alerta * abaixo do esperado	Alerta	
Mediana	57,1491	* ideal	Ideal	
2º Quartil	60	Alerta * acima do esperado	Crítico	
Máximo	70	Alerta * alta crítica	Alerta	

Temperatura Brassagem 3				
	Posição	Descrição Alerta	Faixa Alerta	Cor Alerta
Mínimo	62,04	Alerta * baixa crítica	Crítico	
1º Quartil	62,7588	Alerta * abaixo do esperado	Alerta	
Mediana	63,2332	* ideal	Ideal	
2º Quartil	63,7124	Alerta * acima do esperado	Crítico	
Máximo	67	Alerta * alta crítica	Alerta	

Temperatura Fervura				
	Posição	Descrição Alerta	Faixa Alerta	Cor Alerta
Mínimo	100	Alerta * baixa crítica	Crítico	
1º Quartil	100,287	Alerta * abaixo do esperado	Alerta	
Mediana	100,476	* ideal	Ideal	
2º Quartil	100,667	Alerta * acima do esperado	Crítico	
Máximo	102	Alerta * alta crítica	Alerta	

Temperatura Resfriamento 1				
	Posição	Descrição Alerta	Faixa Alerta	Cor Alerta
Mínimo	14,9905	Alerta * baixa crítica	Crítico	
1º Quartil	15,4197	Alerta * abaixo do esperado	Alerta	
Mediana	15,703	* ideal	Ideal	
2º Quartil	15,9891	Alerta * acima do esperado	Crítico	
Máximo	18	Alerta * alta crítica	Alerta	

Temperatura Resfriamento 2				
	Posição	Descrição Alerta	Faixa Alerta	Cor Alerta
Mínimo	19,9905	Alerta * baixa crítica	Crítico	
1º Quartil	20,4197	Alerta * abaixo do esperado	Alerta	
Mediana	20,703	* ideal	Ideal	
2º Quartil	20,9891	Alerta * acima do esperado	Crítico	
Máximo	23	Alerta * alta crítica	Alerta	

Temperatura Resfriamento 3				
	Posição	Descrição Alerta	Faixa Alerta	Cor Alerta
Mínimo	12,2766	Alerta * baixa crítica	Crítico	
1º Quartil	12,4197	Alerta * abaixo do esperado	Alerta	
Mediana	12,4197	* ideal	Ideal	
2º Quartil	12,846	Alerta * acima do esperado	Crítico	
Máximo	13,1322	Alerta * alta crítica	Alerta	

Temperatura Filtragem				
	Posição	Descrição Alerta	Faixa Alerta	Cor Alerta
Mínimo	12,2766	Alerta * baixa crítica	Crítico	
1º Quartil	12,4197	Alerta * abaixo do esperado	Alerta	
Mediana	15,703	* ideal	Ideal	
2º Quartil	13,1322	Alerta * acima do esperado	Crítico	
Máximo	15	Alerta * alta crítica	Alerta	

Temperatura Pasteurização				
	Posição	Descrição Alerta	Faixa Alerta	Cor Alerta
Mínimo	60	Alerta * baixa crítica	Crítico	
1º Quartil	61,4327	Alerta * abaixo do esperado	Alerta	
Mediana	62,3782	* ideal	Ideal	
2º Quartil	63,3333	Alerta * acima do esperado	Crítico	
Máximo	70	Alerta * alta crítica	Alerta	

Temperatura Túnel de Pasteurização				
	Posição	Descrição Alerta	Faixa Alerta	Cor Alerta
Mínimo	7	Alerta * baixa crítica	Crítico	
1º Quartil	8,28947	Alerta * abaixo do esperado	Alerta	
Mediana	9,14035	* ideal	Ideal	
2º Quartil	10	Alerta * acima do esperado	Crítico	
Máximo	16	Alerta * alta crítica	Alerta	