



ELETRO
SERVICE

Empresa Certificada
ISO 9001

ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA.

Soluções por Completo

Rua Prudente de Moraes, 1850-D
Bairro Alvorada - Chapecó-SC - 89804-081
49 3319.2800
www.eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO QDE - CALDEIRA

CIDADE / UF CASTRO - PR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO ENG. JHONATANN DA CAMPO

NÚMERO DO PROJETO CAC14221-01


Criado em 22/09/2014


Editado em 09/11/2015


Quantidade de páginas 11

-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		OS: 705	OP: 1250	CAC14221-01	PROJETO: QDE - CALDEIRA	=
01	AS BUILT	07/11/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH		Capa			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
00	EMIÇÃO INICIAL	22/09/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 1
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	07/11/2015						DE 11

-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		OS: 705	OP: 1250	CAC14221-01	PROJETO: QDE - CALDEIRA	=
01	AS BUILT	07/11/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
00	EMIÇÃO INICIAL	22/09/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 2.1
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	07/11/2015			Dados / Especificações do Projeto			DE 1.1







COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

=QDE+P1/7

-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	AS BUILT	07/11/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMIÇÃO INICIAL	22/09/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	07/11/2015



OS: 705

OP: 1250

CAC14221-01

PROJETO: QDE - CALDEIRA
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

= LAYOUT

+

FOLHA 8

DE 11

600

500

400

300

200

100

0

0

100

200

300

380

600

500

400

300

200

100

0

0

100

200

300

380

600

500

400

300

200

100

0

0

100

210

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Código ERP	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
1	3F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 50A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10492	5SL6 350-7MB	Siemens	Pç
2	3F1	Bloco de distribuição de energia 5ST2 5, com 04 polo, corrente por polo In: 80A, grau de proteção IP:20, secção de condutor entrada por polo de 1x6 ... 16 mm², secção de condutor saída por polo de 8x/2,5...10 mm²,Tensão nominal de 500V,Corrente de pico de curta duração (Ipk) kA 21,6 , Corrente de curta duração (Icw 1s) kA 3,0	6908	5ST2 501	Siemens	Pç
3	4F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
4	4F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
5	4F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
6	4F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
7	5F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
8	5F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
9	5F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
10	5F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
11	6F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
12	6F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
13	6F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
14	6F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç

=LAYOUT/810

-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		OS: 705	OP: 1250	CAC14221-01	PROJETO: QDE - CALDEIRA	=
01	AS BUILT	07/11/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH		Lista de materiais			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
00	EMIÇÃO INICIAL	22/09/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 9
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	07/11/2015						DE 11

