



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.

Soluções por Completo

Rua Prudente de Moraes, 1850-D
Bairro Alvorada - Chapecó-SC - 89804-081
49 3319.2800
www.eletroservice.ind.br


EMPRESA / CLIENTE	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA		
DESCRIÇÃO DO PROJETO	QDG 07.03		
CIDADE / UF	CASTRO - PR		
RESPONSÁVEL PELO PROJETO	ENG. PEDRO ERNESTO VALMÓRBIDA		
NÚMERO DO PROJETO	CAC14127-04		
Criado em	08/04/2014		
Editado em	17/11/2015	Quantidade de páginas	71

03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	=
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH		Capa			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 1
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015						DE 71


</


COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	= QDG
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P3
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO		DIAGRAMA DE FORÇA			FOLHA	4
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015					DE	71






03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	= QDG
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P2
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 7
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015			DIAGRAMA DE FORÇA			DE 7

03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	= QDG
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P2
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 8
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	17/11/2015			DIAGRAMA DE FORÇA			DE 71



COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015



PROJETO: OS-625


FASE: OP-1079

CAC14127-04

DIAGRAMA DE FORÇA


PROJETO: QDG 07.03
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

=	QDG
+	P4
FOLHA	10
DE	71




03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	= QDG
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P4
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 17
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015			DIAGRAMA DE FORÇA			DE 71


03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	= QDG
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P4
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 12
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015						DE 71




03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	= QDG
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P4
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 13
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	17/11/2015			DIAGRAMA DE FORÇA			DE 7




03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	= QDG
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P4
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 14
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	17/11/2015			DIAGRAMA DE FORÇA			DE 71




03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	= QDG
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P4
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 15
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015			DIAGRAMA DE FORÇA			DE 71




03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	= QDG
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P4
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 17
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015			DIAGRAMA DE FORÇA			DE 71



03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	= QDG
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P4
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 18
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015			DIAGRAMA DE FORÇA			DE 71





03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	= QDG
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P4
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 20
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015			DIAGRAMA DE FORÇA			DE 71





03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	= QDG
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P4
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 2:
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015			DIAGRAMA DE FORÇA			DE 7:


















COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.


DIREITOS RESERVADOS; ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRÔ SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA, SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.




03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	= QDG
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P1
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO		DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA		
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015				DE		

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS; ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRÔ SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA, SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	= QDG
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P1
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 3
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015			DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO			DE




03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	=
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 42
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015			LAY OUT EXTERNO VISTA GERAL			DE 71

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

COLUNA DE CABOS




03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015



PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04
LAY OUT INTERNO VISTA GERAL		



PROJETO: QDG 07.03	=
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 43
	DE 71

DIREITOS RESERVADOS; ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	=
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH		LAY OUT VISTA GERAL PORTA 02			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 45
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015						DE 71

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.





03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015



PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	=
LAY OUT VISTA GERAL PORTA 03			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 46
				DE 71

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	=
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH		LAY OUT VISTA GERAL PORTA 04			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 47
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015						DE 71



COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	=
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO		LAY OUT VISTA GERAL PORTA 06			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 49
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015						DE 71

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF EXCLUSIVE ELETRÔ SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION. LISTA DE MATERIAIS																			
Item		TAG		Descrição								Cód. QUESTOR		Cód. Fabricante		Fabricante		Unidade	
36		15F1		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
37		15F3		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
38		15F5		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
39		15F7		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
40		16F1		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
41		16F3		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
42		16F5		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
43		16F7		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
44		17F1		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
45		17F3		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
46		17F5		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
47		17F7		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
48		18F1		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
49		18F3		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
50		18F5		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
51		18F7		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
52		19F1		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
53		19F3		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
54		19F5		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
55		19F7		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
56		20F1		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
57		20F3		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
58		20F5		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
59		20F7		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
60		21F1		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
61		21F3		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
62		21F5		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
63		21F7		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
64		22F1		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
65		22F3		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
66		22F5		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
67		22F7		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
68		23F1		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
69		23F3		Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.								10487		5SL6 316-7MB		Siemens		Pç	
70		36F5		Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.								10050		5SX2 110-7		Siemens		Pç	
71		37F7		Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.								10050		5SX2 110-7		Siemens		Pç	
72		36H5		Luminária Confort, com chave de posicionamento da porta 30W/100-240V								6264		RIT.4139350		Rittal		Pç	
73		37M7		Ventilador/exaustor Unidade Fan-e-filtro 180 m3 / h, 230 V 50/60 Hz								6772		SK 3240.100		Rittal		Pç	
03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03								=	
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH		Lista de materiais			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA								+	
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR									
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015					CIDADE: CASTRO - PR								FOLHA 50.a DE 71	

0										1										2										3										4										5										6										7										8										9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										Lista de Materiais																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.	Lista de Materiais																			
	Item	TAG	Descrição				Cód. QUESTOR				Cód. Fabricante				Fabricante				Unidade	
	144	6F3	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1				061200168				3VT9 100-3HE20				Siemens				Pç	
	145	6F3	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1				061200173				3VT9 100-3HG20				Siemens				Pç	
	146	6F3	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1				061200178				3VT9 100-3HJ10				Siemens				Pç	
	147	6F3	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT1				061200181				3VT9 100-3HL00				Siemens				Pç	
	148	6F3	Borne de conexão trazeira para 3VT1				061200205				3VT9 100-4RC30				Siemens				Kit	
	149	6F5	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 50-63A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca				061200014				3VT1706-2DC36-0AA0				Siemens				Pç	
	150	6F5	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1				061200162				3VT9 100-3HA10				Siemens				Pç	
	151	6F5	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1				061200168				3VT9 100-3HE20				Siemens				Pç	
	152	6F5	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1				061200173				3VT9 100-3HG20				Siemens				Pç	
	153	6F5	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1				061200178				3VT9 100-3HJ10				Siemens				Pç	
	154	6F5	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT1				061200181				3VT9 100-3HL00				Siemens				Pç	
	155	6F5	Borne de conexão trazeira para 3VT1				061200205				3VT9 100-4RC30				Siemens				Kit	
	156	6F7	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 40-50A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca				061200013				3VT1705-2DC36-0AA0				Siemens				Pç	
	157	6F7	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1				061200162				3VT9 100-3HA10				Siemens				Pç	
	158	6F7	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1				061200168				3VT9 100-3HE20				Siemens				Pç	
	159	6F7	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1				061200173				3VT9 100-3HG20				Siemens				Pç	
	160	6F7	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1				061200178				3VT9 100-3HJ10				Siemens				Pç	
	161	6F7	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT1				061200181				3VT9 100-3HL00				Siemens				Pç	
	162	6F7	Borne de conexão trazeira para 3VT1				061200205				3VT9 100-4RC30				Siemens				Kit	
	163	7F1	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 40-50A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca				061200013				3VT1705-2DC36-0AA0				Siemens				Pç	
	164	7F1	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1				061200162				3VT9 100-3HA10				Siemens				Pç	
	165	7F1	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1				061200168				3VT9 100-3HE20				Siemens				Pç	
	166	7F1	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1				061200173				3VT9 100-3HG20				Siemens				Pç	
	167	7F1	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1				061200178				3VT9 100-3HJ10				Siemens				Pç	
	168	7F1	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT1				061200181				3VT9 100-3HL00				Siemens				Pç	
	169	7F1	Borne de conexão trazeira para 3VT1				061200205				3VT9 100-4RC30				Siemens				Kit	
	170	7F3	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 40-50A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca				061200013				3VT1705-2DC36-0AA0				Siemens				Pç	
	171	7F3	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1				061200162				3VT9 100-3HA10				Siemens				Pç	
	172	7F3	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1				061200168				3VT9 100-3HE20				Siemens				Pç	
	173	7F3	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1				061200173				3VT9 100-3HG20				Siemens				Pç	
	174	7F3	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1				061200178				3VT9 100-3HJ10				Siemens				Pç	
	175	7F3	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT1				061200181				3VT9 100-3HL00				Siemens				Pç	
	176	7F3	Borne de conexão trazeira para 3VT1				061200205				3VT9 100-4RC30				Siemens				Kit	
	177	7F5	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 40-50A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca				061200013				3VT1705-2DC36-0AA0				Siemens				Pç	
	178	7F5	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1				061200162				3VT9 100-3HA10				Siemens				Pç	
	179	7F5	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1				061200168				3VT9 100-3HE20				Siemens				Pç	
	180	7F5	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1				061200173				3VT9 100-3HG20				Siemens				Pç	
	181	7F5	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1				061200178				3VT9 100-3HJ10				Siemens				Pç	
	03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03						=			
	02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH		Lista de materiais			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA						+			
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO	CIDADE: CASTRO - PR						FOLHA 50.d								
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015							DE 71								

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.	Lista de Materiais										
	Item	TAG	Descrição				Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade	
	182	7F5	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT1				061200181	3VT9 100-3HL00	Siemens	Pç	
	183	7F5	Borne de conexão trazeira para 3VT1				061200205	3VT9 100-4RC30	Siemens	Kit	
	184	7F7	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 40-50A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca				061200013	3VT1705-2DC36-0AA0	Siemens	Pç	
	185	7F7	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1				061200162	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç	
	186	7F7	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1				061200168	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç	
	187	7F7	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1				061200173	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç	
	188	7F7	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1				061200178	3VT9 100-3HJ10	Siemens	Pç	
	189	7F7	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT1				061200181	3VT9 100-3HL00	Siemens	Pç	
	190	7F7	Borne de conexão trazeira para 3VT1				061200205	3VT9 100-4RC30	Siemens	Kit	
	191	8F1	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 250A, Icu: 100kA 220/230Vca, 65kA 380/415Vca, 25kA 500Vca, 13kA 690Vca				2184	3VT2725-3AA36-0AA0	Siemens	Pç	
	192	8F1	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT3				061200164	3VT9 300-3HA10	Siemens	Pç	
	193	8F1	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT2/3VT3				061200170	3VT9 300-3HE20	Siemens	Pç	
	194	8F1	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT2/3VT3				061200175	3VT9 300-3HG20	Siemens	Pç	
	195	8F1	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT2/3VT3				061200179	3VT9 300-3HJ10	Siemens	Pç	
	196	8F1	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT3				061200183	3VT9 300-3HL00	Siemens	Pç	
	197	8F1	Borne de conexão trazeira para 3VT2				061200206	3VT9 200-4RC30	Siemens	Kit	
	198	8F1	Disparador de corrente, 3VT2, In: 100-250A				061200148	3VT9 225-6AC00	Siemens	Pç	
	199	36H2	Luminária Confort, com chave de posicionamento da porta 30W/100-240V				6264	RIT.4139350	Rittal	Pç	
	200	25F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In:63A, Icu: 25kA, 250Vca.					5SY7 163-7	Siemens	Pç	
	201	25F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 6kA 230/400Vca				10484	5SL6 125-7MB	Siemens	Pç	
	202	25F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 6kA 230/400Vca				10484	5SL6 125-7MB	Siemens	Pç	
	203	25F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca				10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç	
	204	26F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca				10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç	
205	26F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca				10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç		
206	26F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca				10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç		
207	26F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca				10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç		
208	27F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca				10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç		
209	27F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca				10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç		
210	27F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca				10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç		
211	27F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca				10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç		
212	28F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca				10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç		
213	28F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca				10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç		
214	28F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca				10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç		
215	28F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca				10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç		
216	29F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca				10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç		
217	29F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca				10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç		
218	29F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca				10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç		
219	29F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca				10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç		
03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	=
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH		Lista de materiais	CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA			+
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO			CIDADE: CASTRO - PR			FOLHA 50.e
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015					DE 71	

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.	0										1										2										3										4										5										6										7										8										9									
	Lista de Materiais																																																																																																			
	Item	TAG					Descrição																									Cód. QUESTOR					Cód. Fabricante					Fabricante					Unidade																																																					
	220	30F1					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
	221	30F3					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
	222	30F5					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
	223	30F8					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
	224	31F1					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
	225	31F3					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
	226	31F5					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
	227	31F8					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
	228	32F1					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
	229	32F3					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
	230	32F5					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
	231	32F8					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
	232	33F1					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
	233	33F3					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
	234	33F5					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
	235	33F8					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
	236	34F1					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
	237	34F1.1					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca																									061300046					5SL6 110-7MB					Siemens					Pç																																																					
	238	34F1.2					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca																									061300046					5SL6 110-7MB					Siemens					Pç																																																					
	239	34F1.3					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca																									061300046					5SL6 110-7MB					Siemens					Pç																																																					
	240	34F1.4					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca																									061300046					5SL6 110-7MB					Siemens					Pç																																																					
	241	34F1.5					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca																									061300046					5SL6 110-7MB					Siemens					Pç																																																					
	242	34F1.6					Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 25A, Icu: 6kA 230/400Vca.																									10489					5SL6 325-7MB					Siemens					Pç																																																					
	243	34F1.7					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca																									061300046					5SL6 110-7MB					Siemens					Pç																																																					
	244	34F1.8					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca																									061300046					5SL6 110-7MB					Siemens					Pç																																																					
	245	34F1.9					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10483					5SL6 120-7MB					Siemens					Pç																																																					
	246	34F3					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																					
247	34F3.1					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca																									061300046					5SL6 110-7MB					Siemens					Pç																																																						
248	34F3.2					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca																									061300046					5SL6 110-7MB					Siemens					Pç																																																						
249	34F3.3					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca																									061300046					5SL6 110-7MB					Siemens					Pç																																																						
250	34F3.4					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca																									061300046					5SL6 110-7MB					Siemens					Pç																																																						
251	34F3.5					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca																									061300046					5SL6 110-7MB					Siemens					Pç																																																						
252	34F3.6					Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 25A, Icu: 6kA 230/400Vca.																									10489					5SL6 325-7MB					Siemens					Pç																																																						
253	34F3.7					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca																									061300046					5SL6 110-7MB					Siemens					Pç																																																						
254	34F3.8					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10483					5SL6 120-7MB					Siemens					Pç																																																						
255	34F5					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca																									10482					5SL6 116-7MB					Siemens					Pç																																																						
256	34F5.1					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca																									061300046					5SL6 110-7MB					Siemens					Pç																																																						
257	34F5.2					Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca																									061300046					5SL6 110-7MB					Siemens					Pç																																																						
03	AS BUILT					16/11/2015	PIETRO NEDICH					PROJETISTA					PIETRO NEDICH					 					PROJETO: OS-625					FASE: OP-1079					CAC14127-04					PROJETO: QDG 07.03										=																																																
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS					27/07/2015	PIETRO NEDICH					APROVAÇÃO					VINICIUS FRITSCH										CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA										+																																																															
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS					18/08/2014	PIETRO NEDICH					LIBERADO					VICTOR L. BETIOLLO										CIDADE: CASTRO - PR										FOLHA 50.f																																																															
REVISÃO	MODIFICAÇÃO					DATA	NOME					DATA					16/11/2015																				DE 71																																																															

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.	Lista de Materiais																		
	Item	TAG	Descrição							Cód. QUESTOR			Cód. Fabricante		Fabricante		Unidade		
	258	34F5.3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca							061300046			5SL6 110-7MB		Siemens		Pç		
	259	34F5.4	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca							061300046			5SL6 110-7MB		Siemens		Pç		
	260	34F5.5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca							061300046			5SL6 110-7MB		Siemens		Pç		
	261	34F5.6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca							061300046			5SL6 110-7MB		Siemens		Pç		
	262	34F5.7	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca							10482			5SL6 116-7MB		Siemens		Pç		
	263	34F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca							10482			5SL6 116-7MB		Siemens		Pç		
	264	34F8.1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca							061300046			5SL6 110-7MB		Siemens		Pç		
	265	34F8.2	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca							061300046			5SL6 110-7MB		Siemens		Pç		
	266	34F8.3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca							061300046			5SL6 110-7MB		Siemens		Pç		
	267	34F8.4	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca							061300046			5SL6 110-7MB		Siemens		Pç		
	268	34F8.5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca							061300046			5SL6 110-7MB		Siemens		Pç		
	269	34F8.6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca							061300046			5SL6 110-7MB		Siemens		Pç		
	270	34F8.7	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca							10482			5SL6 116-7MB		Siemens		Pç		
	271	36F7	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.							10050			5SX2 110-7		Siemens		Pç		
	272	38F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.							10050			5SX2 110-7		Siemens		Pç		
	273	36H7	Luminária Confort, com chave de posicionamento da porta 30W/100-240V							6264			RIT.4139350		Rittal		Pç		
	274	41K2	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00							060800014			3RT10 17-1BB41		Siemens		Pç		
	275	41K2	Conexão 3RV S00 c/ 3RT							061000106			3RA19 11 1AA00		Siemens		Pç		
	276	41K3	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00							060800014			3RT10 17-1BB41		Siemens		Pç		
	277	41K3	Conexão 3RV S00 c/ 3RT							061000106			3RA19 11 1AA00		Siemens		Pç		
	278	41K5	Contator tripolar, Corrente nominal 07A, em AC-3, 3,0KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00							060800012			3RT10 15-1BB41		Siemens		Pç		
	279	41K5	Conexão 3RV S00 c/ 3RT							061000106			3RA19 11 1AA00		Siemens		Pç		
	280	41K7	Contator tripolar, Corrente nominal 07A, em AC-3, 3,0KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00							060800012			3RT10 15-1BB41		Siemens		Pç		
	281	41K7	Conexão 3RV S00 c/ 3RT							061000106			3RA19 11 1AA00		Siemens		Pç		
	282	38M1	Ventilador/exaustor Unidade Fan-e-filtro 180 m3 / h, 230 V 50/60 Hz							6772			SK 3240.100		Rittal		Pç		
	283	34Q1	Disjuntor motor In: 12,5A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 9,0-12,5A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)							061000040			3RV10 21-1KA10		Siemens		Pç		
	284	34Q1	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)							061000100			3RV29 01-1E		Siemens		Pç		
	285	34Q3	Disjuntor motor In: 12,5A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 9,0-12,5A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)							061000040			3RV10 21-1KA10		Siemens		Pç		
	286	34Q3	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)							061000100			3RV29 01-1E		Siemens		Pç		
	287	34Q5	Disjuntor motor In: 5,0A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 3,5-5,0A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)							061000036			3RV10 21-1FA10		Siemens		Pç		
	288	34Q5	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)							061000100			3RV29 01-1E		Siemens		Pç		
289	34Q7	Disjuntor motor In: 5,0A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 3,5-5,0A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)							061000036			3RV10 21-1FA10		Siemens		Pç			
03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03							=		
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH						CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA							+	
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO						CIDADE: CASTRO - PR							FOLHA 50.g	
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/11/2015		Lista de materiais											DE 71	

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

Item	Designação
41	PAINEL ENERGIZADO
43	DPS FASE R ATUADO
44	DPS FASE S ATUADO
46	DPS FASE T ATUADO
401	PAINEL ENERGIZADO
405	EMERGÊNCIA GERAL
406	COMANDO LIGADO
410	LIGA / DESLIGA RESERVA DE CARGA
413	LIGA / DESLIGA RESERVA DE CARGA
415	LIGA / DESLIGA RESERVA DE CARGA
417	LIGA / DESLIGA RESERVA DE CARGA

03	AS BUILT	16/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		PROJETO: OS-625	FASE: OP-1079	CAC14127-04	PROJETO: QDG 07.03	=
02	ALTERAÇÃO DE CARGAS	27/07/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH				CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA		+
01	ALTERAÇÃO DE CARGAS	18/08/2014	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO				CIDADE: CASTRO - PR		FOLHA 51
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	17/11/2015		Lista de plaquetas				DE 71

