

DETALLE RECUBRIMIENTO EN MUROS $e \geq 0.15$

JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EN VIGAS - DINTELES
Escala 1 : 20

• En caso de necesidad de cambio de localización de la junta deberá consultarse con el diseñador

DETALLE REFUERZO ADICIONAL LATERAL EN LA CARA PARA VIGAS ALTAS

H [m]	Cantidad [N] en cada cara
1.00 a 1.19	4
1.20 a 1.39	5
1.40 a 1.59	6
1.60 a 1.79	7
1.80 a 1.99	8
2.00 a 2.29	9
2.30 a 2.50	10

N= Indica cantidad de refuerzo en la altura de la viga

VARILLAS LONGITUDINALES							
# Ref.	Concreto 21 MPa Traslape (m)	Concreto 25 MPa Traslape (m)	Concreto 28 MPa Traslape (m)	Concreto 32 MPa Traslape (m)	Concreto 35 MPa Traslape (m)	Concreto 42 MPa Traslape (m)	Concreto 49 MPa Traslape (m)
2	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40
3	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40
4	0.80	0.70	0.70	0.60	0.60	0.50	0.50
5	0.90	0.80	0.80	0.80	0.70	0.70	0.60
6	1.10	1.00	1.00	0.90	0.90	0.80	0.70
7	1.60	1.50	1.40	1.30	1.20	1.10	1.00
8	1.80	1.70	1.60	1.50	1.40	1.30	1.20
10	2.30	2.10	2.00	1.80	1.80	1.60	1.50

LONGITUD TRASLAPOS
Cuando no se indique en el despiece o en el detalle

DETALLE REFUERZO EN PAQUETE
Sin escala

REFUERZO EN SEGUNDA FILA
Sin escala

REFUERZO EN TERCERA FILA
Sin escala

RECUBRIMIENTO DINTELES
Escala 1 : 10

DETALLE REFUERZO EN PAQUETE
Sin escala

REFUERZO EN SEGUNDA FILA
Sin escala

REFUERZO EN TERCERA FILA
Sin escala

RECUBRIMIENTO DINTELES
Escala 1 : 10

DETALLE REFUERZO EN PAQUETE
Sin escala

REFUERZO EN SEGUNDA FILA
Sin escala

REFUERZO EN TERCERA FILA
Sin escala

RECUBRIMIENTO DINTELES
Escala 1 : 10

DETALLE REFUERZO EN PAQUETE
Sin escala

REFUERZO EN SEGUNDA FILA
Sin escala

REFUERZO EN TERCERA FILA
Sin escala

RECUBRIMIENTO DINTELES
Escala 1 : 10

DETALLE REFUERZO EN PAQUETE
Sin escala

REFUERZO EN SEGUNDA FILA
Sin escala

REFUERZO EN TERCERA FILA
Sin escala

RECUBRIMIENTO DINTELES
Escala 1 : 10

VERSIÓN :

2

PLANO N°

01.02

2



GERENTE DE PROYECTO
ROBERTO AYCARDI F.
MAT. 2520257258 CND

INGENIERO
CARLOS ANDRÉS WILCHES C.

MODELADOR
DANIEL CASTELLANOS

MODIFICACIONES	FECHA
Emisión Inicial	28-02-2025
Actualización longitud de gancho y traslape mallas	03-10-2025



LA SCALA

LA SCALA_EST_TOR-1

TORRE 1

CALLE 170 CON AV. BOYACA

DETALLES GENERALES

LA SCALA_EST_TOR-1_01.02_DT-GEN

REVISOR ESTRUCTURAL
RAMÓN ANDRÉS ALVAREZ MANTILLA
MAT. 25202-346546 CND.

PLANO N°

VERSIÓN :

01.02

2

