





L51		<p>Zona utilizare: spații tehnice, exterior.</p> <p>Corp de iluminat liniar LED , indice de redare a culorii &gt;80, temperatura de culoare 4000K, 1200x90mm, 36W,4100lm, IP65, montaj aparent , 4000lm, echipat cu kit de emergență minim 3h</p> <p>Area of use: technical spaces, exterior.</p> <p>LED linear luminaires, color rendering index&gt; 80, color temperature 4000K, 1200x90mm, 36W, 4100lm, IP65, apparent mounting, equipped with emergency kit minimum autonomy, 3h</p>
L94		<p>Corp de iluminat cu sursa liniara LED 24, 5W, 1600x90mm, 3600lm, AT-EX, montat aparent pe tavan</p> <p>Lighting fixture with linear LED source 24,5W, 1600x90mm, 3600lm, AT-EX, apparently mounted on the ceiling</p>
L95		<p>Corp de iluminat cu sursa liniara LED 24, 5W, 1600x90mm, 3600lm, AT-EX , montat aparent pe tavan, echipat cu kit de emergență minim 3h</p> <p>Lighting fixture with linear LED source 24,5W, 1600x90mm, 3600lm, AT-EX, apparently mounted on the ceiling, equipped with emergency kit minimum 3h</p>
L91		<p>Corp de iluminat pentru iluminatul de siguranță, tip permanent, cu sursa cu LED-uri 2W, cu carcasa din material plastic, cu acumulatori Ni-Cd cu autonomie de funcționare minim 1h, etichetat cu pictograma pentru marcare declaratorie manuale, IP42.</p> <p>Lighting fixture for safety lighting, permanent type, with 2W LED source, with plastic housing, with Ni-Cd batteries with minimum autonomy of operation 1h, labeled with the icon for marking manual triggers, IP42.</p>
<p>Interupător simplu, tip 250V/10A, IP54, montaj aparent, complet echipat</p> <p>Single switch, type 250V / 10A, IP54, apparent mounting, fully equipped, including device box</p>		

CATEGORIA DE IMPORTANTA  CLASA DE IMPORTANTA  GRAD DE REZISTENTA LA FOC  RISC DE INCENDIU	- A  - I  - I - II  - MIC	(cnf. H.G.R.NR.766-1997)  (cnf. Normativ P100-06)  (cnf. Normativ P118-1999)  (cnf. Normativ P118-1999)	<table><tr><td rowspan="2">VERIFICATOR / EXPERT</td><td>NUME</td><td>SEMNAȚURA</td><td>CERINȚELE</td><td rowspan="2">REFERAT de verificare/ RAPORT de experțița tehnică  Nr. -  Data: -</td><td rowspan="2">Pt. Nr.:  P.013049</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚELE	REFERAT de verificare/ RAPORT de experțița tehnică  Nr. -  Data: -	Pt. Nr.:  P.013049							
	VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚELE	REFERAT de verificare/ RAPORT de experțița tehnică  Nr. -  Data: -	Pt. Nr.:  P.013049													
				<table><tr><td colspan="2">TRACTEBEL <small>TRACTEBEL ENGINEERING S.A. Alăunilor, Comuna Pădureni, 6-1015 473 Str. 14-13 1248 101 - 442 31 2048 201 tel. +40-31 2048 101 - 442 31 2048 201 info@tractebel.ro tractebel@tractebel.ro tractebel.ro</small></td><td colspan="2">  ATELIER OF ARCHITECTURE CHRISTIAN TANASCAUX</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>				TRACTEBEL <small>TRACTEBEL ENGINEERING S.A. Alăunilor, Comuna Pădureni, 6-1015 473 Str. 14-13 1248 101 - 442 31 2048 201 tel. +40-31 2048 101 - 442 31 2048 201 info@tractebel.ro tractebel@tractebel.ro tractebel.ro</small>		  ATELIER OF ARCHITECTURE CHRISTIAN TANASCAUX									
	TRACTEBEL <small>TRACTEBEL ENGINEERING S.A. Alăunilor, Comuna Pădureni, 6-1015 473 Str. 14-13 1248 101 - 442 31 2048 201 tel. +40-31 2048 101 - 442 31 2048 201 info@tractebel.ro tractebel@tractebel.ro tractebel.ro</small>		  ATELIER OF ARCHITECTURE CHRISTIAN TANASCAUX																
																			
			<table><tr><td>SPECIFICATIE</td><td>NUME</td><td>SEMNAȚURA</td><td>Scara: 1:100</td><td rowspan="2">Locație : Bulevardul Liviu Rebreanu 156, Timișoara 300723 Beneficiar : Consiliul Județean Timiș Investitor : Ministerul Sănătății - România</td><td rowspan="2">Faza: PT+DE</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				SPECIFICATIE	NUME	SEMNAȚURA	Scara: 1:100	Locație : Bulevardul Liviu Rebreanu 156, Timișoara 300723 Beneficiar : Consiliul Județean Timiș Investitor : Ministerul Sănătății - România	Faza: PT+DE							
SPECIFICATIE	NUME	SEMNAȚURA	Scara: 1:100	Locație : Bulevardul Liviu Rebreanu 156, Timișoara 300723 Beneficiar : Consiliul Județean Timiș Investitor : Ministerul Sănătății - România	Faza: PT+DE														
SEF PROIECT			Arh. Christian TANASCAUX	Format: A3	Denumire desen:  PLAN ILUMINAT ANEXE EXTERIOARE  EXTERIOR ANNEXES LIGHTING PLAN														
MANAGER PROIECT			Ing. Liviu POPA-BELEAGANTIE	Data: FEBRUARIE 2021	Pagina 1/1														
VERIFICAT			Ing. Ionel OPREA																
DESENAȚ			Ing. Constantin SAMOILA																
PROIECTAT			Ing. Constantin SAMOILA																