



Circuit	1C0	2C0	Cs	Cd	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
Descriere	INVERSOR AUTOMAT DE SURSA		SEMNALIZARE PREZENTA TENSIUNE PE BARE	DESCARCATOR SUPRATENSIUNI ATMOSFERICE	RACORD	RACORD	RACORD	ILUMINAT	PRIZE	RACORD	RACORD	Rezerva
Destinatie					Grup pompare Hidranti-1A+1R,PILOT	Pompa Basa	Electrovana	STATIE POMPE INCENDIU	PRIZE	SURSA D.I	statie filtrare	
P [kW]	17/ 12	17/ 12			7.7	0.9	0.5	0.2	2	0.5	2	2
I [A]	21	21		PRD1/25kA	13.1	4.3	2.6	0.15	4.7	1	1.7	3.1
Intrerupator	50A/4P	50A/4P	6A/3P+N	25A/4P	25A/4P	4-6.3A/3P/PM	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/3P+N	16A/P+N
Curent Diferential ID [A]									0.03			1
Contactor							16A/2P					
Tip Cablu	NHXH E90	NHXH E90			NHXH E90	NHXH E90	NHXH E90	NHXH E90	NHXH E90	NHXH E90	NHXH E90	==
Sectiune	5x16	5x16			5x4	3G2.5	3G2.5	3G1.5	3x2.5	3x2.5	5x2.5	





Un=400V - TN-S In = 32A Isc=6kA IP - 44

Carcasa metalica vopsita in camp

Intrari -lesiri cabluri pe jos cu presetupe

Tabloul va fi prevazute cu o rezerva de spatiu

si distribuite neechipata de 30%

Conceptia sistemului trebuie sa fie validata

prin incercari tip, conform SR EN 61439-1. Carcasa metalica a tabloului electric se va lega la conductorul principal de legare la

Tabloul electric se va verifica vizual si se va face proba sub tensiune inainte de racordarea circuitelor electrice

Inversorul automat de sursa (AAR) va avea

urmatoarele functii:

- Functionare in regim automat
- Functionare in regim manual cu posibilitate de selecare sursa
- Semalizare prezenta/lipsa tensiune pe
- fiecare sursa Posibilitate de setare timp de intarziere la
- revenire pe sursa de baza

- 1.Prezentul proiect trateaza alimentarea grupului de pompare hidranti,furnitura pentru grupul de pompare va cuprinde tabloul electric de alimentare si automatizarea necesara (intreruptor general, intrerupatoare si presostate pe fiecare pompa, inversor electronic pentru schimbarea ordinii de pornire a pompelor, circuit auxiliar de joasa tensiune cu transformator si fuzibil pentru semnalizarea functionarii pompelor). PUNEREA IN OPERA A PREZENTEI SCHEME SE VA FACE DUPA STABILIREA GRUPULUI DE POMPARE CARE VA FI ACHIZITIONAT SI COORDONAREA CU PROTECTIILE SI CABLURILE PROPUSE 2.Conform art. 7.22.7 din normativul I7-2011 trebuie prevazuta comanda automata pentru pornirea pompelor de
- 3.Conform art. 7.22.8 din normativul I7-2011 oprirea manuala a pompelor de incendiu se face numai din statia pompelor de incendiu.

 4. Conform art. 7.22.9 din normativul I7-2011 comanda pompelor de rezerva intra automat in functiune:
 -la disparitia tensiunii de alimentare pe pompa in functiune
 -la declansarea protectiei termice sau electromagnetice de pe alimentarea pompei in functiune
 -atunci cand pompa in functiune nu asigura presiunea necesara

VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA		CERINTELE			REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiza tehnica Nr Data: -	
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.			ER OF ARCHIT		Proiect :	Interconectarea cladirilor existente si constructie noua in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgente « Pius Branzeu » Timisoara, in vederea reorganizarii circuitelor medicale pentru departamentele: UPU, Chirurgie, ATI si Centru de Mari Arsi.	Pr. Nr: P.013049	
SPECIFICATIE	NUME		SEMNATURA		Scara:	Beneficiar	: Bulevardul Liviu Rebreanu 156, Timisoara 300723 : Consiliul Judetean Timis : Ministerul Sanatatii - Romania	Faza: PT+DE
SEF PROIECT	Arh.Christian TANASC	AUX	Fo		Format:	Denumire of	desen:	Rev.
MANAGER PROIECT Ing. Liviu POPA- BELEGANTE		GANTE			A3+		SCHEMA MONOFILARA TPI	
VERIFICAT Ing. Ionel OPREA			Febr		Data:		SINGLE LINE DIAGRAM TPI	Pagina
DESENAT	Ing. Constantin SAMOILA				Februarie			
PROIECTAT Ing. Constantin SAMOILA		2021		2021	Nr desen:	P.013049_D8_IE113	1/1	