



Circuit	1C0	2C0	Cs	Cd	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12	CP13	CP14	CP15	CP16	CP17	CP18	CP19	CP20	CP21	CP22	CP23
Descriere	INVERSOR AUTOMAT DE SURSA		SEMNALIZARE PREZENTA TENSIIUNE PE BARE	DESCARCATOR SUPRATENSIIUNI ATMOSFERICE	PRIZE	PRIZE	PRIZE	RACORD	RACORD	PRIZE	PRIZE	PRIZE	PRIZE	PRIZE	RACORD NC	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD
Destinatie	TUE3b	TUE3b	--	--	E3088	E3076	E3077	RACK CCTV10	RACK VD10	E3112	e3115	e3042	e3030	e3022	RACORD NC	Rampa E3109	Rampa E3114	Rampa E3041	Rampa E3031	Rampa E3027	Rampa E3027	Rampa E3023	Rampa E3019	Rampa E3019	Rampa E3015	Rampa E3016	Rampa E3016 Rampa e3076
P [kW]	91/33	91/33	--	--	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
I [A]	55	55	--	PRD1/25kA	7.2	7.2	7.2	3.6	3.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	3.6	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Intrenupator	63A/4P	63A/4P	6A/3P+N	25A/4P	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N
Curent Diferential ID [A]	--	--	--	--	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contactar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tip Cablu	N2XH	N2XH	--	--	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH
Sectionne	5G16	5G16	--	--	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5



Circuit	CP24	CP25	CP26	CP27	CP28	CP29	CP30	CP31	CP32	CP33	CP34	CP35	CP36	CP37	CP38	CP39	CP40	CP41	CP42	CP43	CP44	CP45	CP46	CP47
Descriere	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	Rezerva	Rezerva	Rezerva	Rezerva	Rezerva	Rezerva	Rezerva
Destinatie	Rampa e3076	Rampa e3076	Rampa e3076	Rampa e3080	Rampa e3076	Rampa e3076	Rampa e3076	Rampa e3076	Rampa e3076	Rampa e3076	Rampa e3076	Rampa e3076	Rampa e3085	Rampa e3076	Rampa e3076	Rampa e3076	Rampa e3076	--	--	--	--	--	--	--
P [kW]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	--	--	--	--	--	--	--
I [A]	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	--	--	--	--	--	--	--
Intrenupator	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N
Curent Diferential ID [A]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contactar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tip Cablu	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	--	--	--	--	--	--	--
Sectionne	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	--	--	--	--	--	--	--



Un=400V - TN-S  
In = 50A  
Iscc=6kA  
IP - 31

Carcasa metalica vopsita in camp electrostatic  
Intrari-iesiri cabluri pe sus prin ghena laterala  
Tabloul va fi prevazut cu rezerva de spatiu pentru montaj echipamente nurse call  
Tabloul va fi prevazut cu o rezerva de spatiu si distribuite neechipate de 30%  
Concepția sistemului trebuie sa fie validata prin incercari tip, conform SR EN 61439-1  
Carcasa metalica a tabloului electric se va lega la conductorul principal de legare la pamant.  
Tabloul electric se va verifica vizual si se va face proba sub tensiune inainte de racordarea circuitelor electrice

Inversorul automat de sursa (AAR) va avea urmatoarele functii:

- Functionare in regim automat
- Functionare in regim manual cu posibilitate de selectare sursa
- Semnalizare prezenta lipsa tensiune pe fiecare sursa
- Posibilitate de setare timp de intarziere la revenire pe sursa de baza

VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTELE	REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiza tehnica	
				Nr. -	Data: -
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: --	Proiect : Interconectarea cladirilor existente si constructie noua in incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență « Pius Branczeu » Timisoara, in vederea reorganizarii circuitelor medicale pentru departamentele: UPU, Chirurgie, ATI si Centrul de Mali Arsi.	Pr. Nr: P.013049
	SEF PROIECT	Ing.Christian TANASCAUX	Format: A0+		
MANAGER PROIECT	Ing. Iuliu POPA-BELEGANTE			Locatie Beneficiar : Consiliul Județean Timis Investitor : Ministerul Sanatatii - Romania	Faza: PT+DE
VERIFICAT	Ing. Ionel OPREA				
DESENAT	Ing. Constantin SAMOLA		Data: Februarie 2021	Denumire desen: SCHEMA MONOFILARA TUE3b SINGLE LINE DIAGRAM TUE3b	Rev. 00 Pagina 1/1
PROIECTAT	Ing. Constantin SAMOLA				
				Nr desen: P.013049_DB_E068	