



PT PLN (Persero)
UNIT PELAKSANA TRANSMISI MAKASSAR

JL. Gn.Latimojong No.21, Gaddong, Kec.Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90156

NOTULEN RAPAT

Nomor : FR.03-UPTM.10
Revisi : 0
Tanggal : 01-07-2022
Halaman : 1 dari 3

Hari/Tanggal	Rabu/14 Januari 2026				
Waktu	10.00 WITA - selesai				
Tempat	Ruang Rapat Kubikel Kantor PLN UPT Makassar				
Agenda	Rapat P2K3 Bulan Januari 2026				
Peserta	Tim P2K3 UPT Makassar				
Pemimpin Rapat	Manager UPT Makassar				
NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	PIC	WAKTU	STATUS
1	P2K3 membahas secara komprehensif kinerja, program, dan evaluasi tentang K3LK rutin setiap bulan	Evaluasi K3LK dilaksanakan secara berkala dan dilaporkan pada rapat P2K3 setiap bulan	TL K3L Kam UPT Makassar	Feb 2025	Open
2	Penguatan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui rambu, papan bicara, dan sosialisasi	Melengkapi dan memperbaiki rambu K3 serta mendokumentasikan kegiatan sosialisasi	TL K3L Kam ULTG	Feb 2025	Open
3	Care for Asset ditetapkan sebagai salah satu program kerja tahun 2026	Menyusun rencana kerja dan implementasi program Care for Asset di seluruh unit terkait	TL K3L Kam UPT Makassar	Feb 2025	Open
4	Pemenuhan dan pengadaan kelengkapan K3 akan ditumpangkan pada Anggaran Investasi agar dapat direncanakan dan direalisasikan secara berkelanjutan	Mengidentifikasi kebutuhan kelengkapan K3 dan mengusulkannya dalam Anggaran Investasi sesuai ketentuan yang berlaku	TL K3L Kam UPT Makassar Asman Konslur Asman Renev	Feb 2025	Open
5	Setiap Gardu Induk diwajibkan memiliki grounding set transmisi	Melakukan inventarisasi dan pengadaan grounding set transmisi di seluruh GI	TL K3L Kam UPT Makassar Asman Konslur Asman Renev	Feb 2025	Open
6	Penguatan penerapan <i>Behavior Based Safety</i> (BBS) pada tim <i>maintenance</i>	Melaksanakan sosialisasi dan observasi <i>Behavior Based Safety</i> (BBS) secara rutin pada pekerjaan <i>maintenance</i>	TL K3L Kam ULTG & TL JARGI ULTG	Feb 2025	Open



PT PLN (Persero)
UNIT PELAKSANA TRANSMISI MAKASSAR

JL. Gn.Latimojong No.21, Gaddong, Kec.Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90156

NOTULEN RAPAT

Nomor : FR.03-UPTM.10
Revisi : 0
Tanggal : 01-07-2022
Halaman : 2 dari 3

7	Terdapat kebutuhan sertifikasi pengawas K3U, TKPK, TKBT, dan alat angkut	Mengusulkan dan memfasilitasi personel terkait untuk mengikuti sertifikasi sesuai ketentuan	TL K3L Kam UPT Makassar	Feb 2025	Open
8	Diperlukan sertifikasi kompetensi bagi operator dan Tenaga Alih Daya Pemeliharaan	Pendataan personel dan pengajuan sertifikasi kompetensi melalui unit terkait	TL K3L Kam UPT Makassar	Feb 2025	Open
9	Perlunya kejelasan klasifikasi pekerjaan UP2B terkait pekerjaan di Gardu Induk	Melakukan klasifikasi pekerjaan dan menyampaikan secara resmi melalui surat ke UP2B	TL K3L Kam UPT Makassar	Feb 2025	Open
10	Penyimpanan baterai di TPS LB3 harus dilengkapi <i>tracking</i> asal limbah	Menetapkan sistem pencatatan dan penandaan asal baterai pada TPS LB3	TL K3L Kam ULTG	Feb 2025	Open

Manager UPT Makassar



KAMRAN

Makassar, 14 Januari 2026
Notulis



MUHAMMAD KURNIADI



PT PLN (Persero)
UNIT PELAKSANA TRANSMISI MAKASSAR

JL. Gn.Latimojong No.21, Gaddong, Kec.Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90156

NOTULEN RAPAT

Nomor : FR.03-UPTM.10
Revisi : 0
Tanggal : 01-07-2022
Halaman : 3 dari 3

DOKUMENTASI KEGIATAN

