

OBSERVAÇÕES: 1 - Esse projeto foi concebido utilizando, como base, o sistema de descidas por re-bar internas aos pilares para garantir a continuídade das decidas. caso a opção seja por utilizar as armaduras da estrutura como descidas naturais, deve-se atendt as notas 3 À 7, referente a execução do SPDA estrutural, caso nos testes pós-obra não for atingido os requisistos da nota 5 deve ser realizado um novo projeto e execução do SPDA externo.

