

Закон ТРО № 211000116125

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Кармаскалинского ЛПУМГ

ДОЛЖНОСТЬ

В.А. Петров

расшифровка

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На капитальный ремонт объекта
Здание блочной котельной ГРС-2 г. Уфа (Затон)

(название объекта в соответствии с инвентарной карточкой)

Содержание выполняемых работ

Капитальный ремонт здания блочной котельной с заменой остекления здания на легкообслуживаемые конструкции

Месторасположение производимых работ Республика Башкортостан, Уфимский район, 600м ю-в пос. Дмитриевка

Наличие особых условий производства работ

HEL

Дата ввода объекта в эксплуатацию 2005 г.

Дата и вид последнего капремонта
нет (в части ремонта зданий)

Инвентарный №:

502057

Исходные данные:

Планируемый населенный пункт проживания работников не требуется, Расстояние от места проживания до места производства работ, 0 км, Планируемая продолжительность производства работ, 1 дней, количество смен производства работ -1

Таблица № 1


№ п/п	Обнаруженные дефекты	Наименование ремонтных работ	Наименование деталей (МТР), намеченных к замене (ТУ, характеристики)	Кол-во	Ед. измерения	Примечание
			МТР подрядчика			
1	Несоответствие требованиям нормативных документов (п. 5.10 СП 56.13330.2011) Недостаточная площадь легкосбрасываемых конструкций (Акт № 01-П-ТИ (Пожб)- ГТУ/фа/Кармаскалинско е-24-38)	Демонтаж блоков оконных		1,8 (2)	м ² (шт)	
2		Вывоз демонтированных материалов в Кармаскалинское ШТУМ.		0,06	т	Расстояние 82
3		Доставка остекления до объекта		0,06	т	Расстояние 480 км
4		Монтаж остекления легкосбрасываемого типа	– Конструкция ЛСКОС ПР-С 1000х900мм - 2 шт	1,8 (2)	м ² (шт)	Площадь 1,0*0,9*2
5		Изготовление доборных элементов по месту	Лист гладкий RAL 9003 0,5х1,25х2,0 - 10,0 кг	10,0 (2,5)	кг (м ²)	

Таблица № 2

№ п/п	Номенклатура МТР	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	МТР Подрядчика:		
1	Конструкция ЛСКОС ПР-С 1000х900мм	шт	2
2	Лист гладкий RAL 9003 0,5х1,25х2,0	кг	10,0

Председатель комиссии:


Заместитель начальника по строительству, капитальному ремонту и общим вопросам



Чебаев А.В.
(И.О. Фамилия)


Члены комиссии:

Начальник ХозУч



Хакимов В.В.
(И.О. Фамилия)


Начальник СЭГРС



Шулаев С.В.
(И.О. Фамилия)

Согласовано:

Начальник ООРТОиДО



А.И. Нестерук
(И.О. Фамилия)

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

ПРИНЯТО И
РЕГИСТРАЦИЮ
ОПЕР СОВОЗ
РЕГИСТРАТОРОВА О.А.

