

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE) - LOGEMENT

Document de demonstration - donnees entierement fictives. Numero DPE : 0000-0000-0000-0000-XXXX. Etabli le 14/02/2026.
Valable jusqu'au 13/02/2036.

1. Identification du bien

Adresse	Appartement temoin, 3e etage, residence fictive, 74000 Commune-Exemple
Type de bien	Appartement en copropriete
Annee de construction	1974
Surface habitable	63,4 m2

2. Etiquette energie et climat

Consommation d'energie primaire : **287 kWh EP/m2/an** - Classe energie : **E**.

Emissions de gaz a effet de serre : **42 kg CO2eq/m2/an** - Classe climat : **D**.

Estimation des couts annuels d'energie : entre 1 480 EUR et 2 010 EUR (abonnements inclus, prix indexes au 1er janvier 2026).

3. Descriptif du logement et des equipements

Poste	Descriptif	Etat / performance
Murs	Beton banche, non isole par l'interieur	Faible
Toiture / plancher haut	Plancher sous combles, isolation 6 cm laine minerale (1990)	Moyenne
Menuiseries	Fenetres double vitrage PVC (2008), volets roulants	Correcte
Chauffage	Chaudiere gaz individuelle standard (2005), radiateurs sans robinet thermostatique	Vetuste
Eau chaude sanitaire	Production par la chaudiere gaz	Moyenne
Ventilation	VMC simple flux autoreglable	Correcte

4. Deperditions thermiques (repartition estimee)

Element	Part des deperditions
Murs	31 %
Ventilation et infiltrations	22 %

Plancher bas	17 %
Toiture	14 %
Ponts thermiques	9 %
Menuiseries	7 %

5. Recommandations d'amélioration

Scenario 1 - travaux essentiels : isolation des murs par l'intérieur ($R \geq 3,7$), remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur air/eau, pose de robinets thermostatiques. Coût estimé : 18 000 à 24 000 EUR. Gain estimé : passage en classe C, économie de 780 à 1 020 EUR/an.

Scenario 2 - travaux complémentaires : isolation du plancher bas, renforcement de l'isolation des combles ($R \geq 7$), installation d'une VMC hygroreglable. Coût estimé : 6 500 à 9 000 EUR. Gain estimé : classe B.

6. Mentions réglementaires

Les recommandations n'ont pas de caractère obligatoire. Méthode de calcul 3CL-DPE 2021. Document fictif produit pour une démonstration technique, sans valeur légale.