

FICHE TECHNIQUE: Etalonnage vanne Définox IOLINK		F.T:018.A
Service émetteur : Bureau d'Études	Mise à jour le 06/11/2025	Page 1 sur 1

- Se connecter sur le module IOLINK master
- Cliquer sur le port de la vanne
- Nommer l'équipement ex : W1470

▼ Identification

ProdDate	2448	2448	0 caractère(s) 4 caractère(s)	Production date (YYWW)	?
Marquage spécifique à l'application	W1470	W1470	0 caractère(s) 32 caractère(s)	Option d'identifier un appareil avec des...	?

- Ecrire sur l'appareil

↶

ECRIRE TOUTES LES DONNÉES SUR L'APPAREIL

SAUVEGARDER PARAMÉTRAGE

REJETER

- Lancer l'étalonnage

▼ Setup

Active Setup	No Setup	No Setup	Type of the currently active setup.	?
Auto Setup	Exécuter la commande			

- Vérifier que c'est la bonne vanne qui s'étalonne
- La vanne s'ouvre et se ferme 2 fois
- Si l'étalonnage est bon la vanne devient bleue sinon elle clignote rouge

A	Création du document
Indice	Objet de la modification