LE CHEMIN DU SPP

Préparation au concours de caporal de sapeur-pompier professionnel

FICHE DE RÉVISION

Le classement des Établissements Recevant du Public

Types, catégories et règles de sécurité incendie

Divers · Prévention

Édition 2026 · À jour du décret n°2021-872

Introduction

Restaurants, écoles, salles de spectacle, centres commerciaux, hôpitaux, hôtels : tous sont des Établissements Recevant du Public, les fameux ERP. Derrière ce terme administratif se cache l'un des domaines les plus structurants de la sécurité civile en France, avec un enjeu vital : protéger les personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les lieux ouverts au public.

Les ERP sont classés selon deux critères combinés : leur type (nature de l'activité) et leur catégorie (taille de l'effectif). Ce classement n'est pas anodin : il détermine les règles de sécurité applicables, les contrôles, les obligations du propriétaire et de l'exploitant. Pour un sapeur-pompier, connaître ces règles est essentiel — c'est la base de l'intervention en prévention, mais aussi des reconnaissances opérationnelles sur intervention.

Cette fiche présente le classement des ERP tel qu'il résulte des articles R. 143-18 à R. 143-21 du code de la construction et de l'habitation, issus du décret n°2021-872 du 30 juin 2021 qui a recodifié l'ensemble des dispositions ERP.

UNE RECODIFICATION RÉCENTE

Jusqu'au 1er juillet 2021, les articles de référence étaient R. 123-18 à R. 123-21. Depuis le décret n°2021-872 du 30 juin 2021, ils sont renumérotés en R. 143-18 à R. 143-21. Le contenu est quasi-identique, mais attention : certains documents anciens citent encore l'ancienne numérotation. Pour le concours, c'est la nouvelle numérotation qui fait foi.

I. Définition de l'ERP

1.1 La définition légale

L'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation (anciennement R. 123-2) définit l'ERP ainsi : sont considérés comme ERP tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

1.2 Ce que cela implique concrètement

- Un magasin qui reçoit des clients = ERP
- Une école, un hôpital, un cinéma = ERP
- Un bureau qui ne reçoit pas de client = PAS ERP (c'est un lieu de travail classique)
- Une salle louée pour un mariage ou un concert = ERP temporaire
- Un hôtel ou une pension de famille = ERP
- Un bâtiment d'habitation privé = PAS ERP (régime différent)

1.3 Les deux critères du classement

Une fois qu'un bâtiment est qualifié d'ERP, il est classé selon deux critères cumulatifs, qui vont déterminer l'ensemble des règles de sécurité applicables :

> **CLASSEMENT À DEUX NIVEAUX**
> TYPE (lettre) : c'est la nature de l'activité exercée. Il existe 14 types dits « courants » et 8 types dits « spéciaux ». Le type est défini par une lettre (M, L, J, etc.) selon le règlement de sécurité.CATÉGORIE (chiffre) : c'est l'importance de l'effectif accueilli. Il existe 5 catégories, de la 1re (plus de 1 500 personnes) à la 5e (effectif réduit).Un ERP est donc toujours désigné par la combinaison lettre + chiffre : par exemple « M de 3e catégorie » = magasin accueillant entre 301 et 700 personnes.

II. Les types d'ERP (article R. 143-18)

L'article R. 143-18 du CCH dispose que les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres. Chaque type est désigné par une lettre, définie par l'article GN 1 du règlement de sécurité incendie dans les ERP.

2.1 Les 14 types dits « courants »

Ces types correspondent aux activités les plus fréquentes. Ils sont situés dans un bâtiment classique :

Type	Nature de l'activité
J	Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées
L	Salles à usage d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usages multiples
M	Magasins de vente et centres commerciaux
N	Restaurants et débits de boissons
O	Hôtels et pensions de famille
P	Salles de danse et salles de jeux
R	Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances et de loisirs
S	Bibliothèques, centres de documentation
T	Salles d'exposition
U	Établissements de soins (hôpitaux, cliniques)
V	Établissements de culte
W	Administrations, banques, bureaux
X	Établissements sportifs couverts
Y	Musées

2.2 Les 8 types dits « spéciaux »

Ces types concernent des activités qui ne s'exercent pas dans un bâtiment classique ou qui présentent des spécificités particulières :

Type	Nature
PA	Établissements de plein air (stades, piscines extérieures)
CTS	Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
SG	Structures gonflables
OA	Hôtels-restaurants d'altitude
GA	Gares accessibles au public
EF	Établissements flottants
REF	Refuges de montagne
PS	Parcs de stationnement couverts

MÉMO POUR LE CONCOURS

Il n'est pas attendu de connaître par cœur les 22 types. Mais il faut savoir CITER la logique (types courants vs spéciaux, désignation par lettre), reconnaître les types les plus fréquents (M, N, O, U, R, W, L) et comprendre que chaque lettre renvoie à un règlement de sécurité spécifique.

III. Les catégories d'ERP (article R. 143-19)

3.1 Le principe du classement par effectif

Les ERP sont, quel que soit leur type, classés en catégories d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement, ou d'après l'ensemble de ces indications.

Pour l'application des règles de sécurité, l'effectif du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements est ajouté à celui du public.

3.2 Les 5 catégories

Catégorie	Effectif	Groupe
1re	**Au-dessus de 1 500 personnes**	**1er groupe**
2e	De 701 à 1 500 personnes	1er groupe
3e	De 301 à 700 personnes	1er groupe
4e	300 personnes et au-dessous (hors 5e cat.)	1er groupe
5e	**Effectif inférieur au seuil du règlement de sécurité pour le type considéré**	**2e groupe (régime allégé)**

3.3 La distinction en deux groupes

Les 5 catégories sont regroupées en deux groupes, qui conditionnent le niveau d'exigence réglementaire :

- **1er groupe (catégories 1 à 4)** : ERP à effectif important. Régime réglementaire complet et strict. Contrôles périodiques par la commission de sécurité obligatoires.
- **2e groupe (catégorie 5)** : ERP à effectif réduit. Régime allégé, adapté à la taille modeste de ces établissements. Un cordonnier dans un magasin de 50 m² est typiquement un ERP de 5e catégorie.

LE PIÈGE DE LA 5E CATÉGORIE

La 5e catégorie n'est PAS simplement « moins de 300 personnes » : c'est « moins que le seuil fixé par le règlement de sécurité pour le TYPE considéré ». Un magasin de 150 m² accueillant 100 personnes peut être de 5e catégorie. Une école accueillant 100 personnes peut être de 4e catégorie, parce que le seuil de la 5e est différent selon l'activité. Le règlement de sécurité précise ces seuils type par type.

IV. Implantations mixtes (article R. 143-21)

4.1 Le principe : plusieurs exploitations dans un même bâtiment

L'article R. 143-21 traite d'un cas fréquent : un même bâtiment abrite plusieurs exploitations de types divers ou similaires. Un centre commercial par exemple héberge des magasins (M), des restaurants (N), parfois un cinéma (L), une salle de jeux (P). Comment les règles de sécurité s'articulent-elles ?

La règle de base est que la répartition en types d'établissements ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations — même si chacune prise isolément ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Mais ce groupement est soumis à des conditions strictes.

4.2 Les conditions du groupement

- **Direction unique responsable** : le groupement n'est autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et du respect des conditions de sécurité, tant pour l'ensemble que pour chaque exploitation.
- **Examen spécial de la commission de sécurité** : le groupement fait l'objet d'un examen spécial par la commission de sécurité compétente. Elle évalue, selon la catégorie, le type et la situation de chaque exploitation, les dangers que présente l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires.
- **Déclaration en cas de changement** : tout changement dans l'organisation de la direction — même partiel (démembrement d'exploitation) — doit faire l'objet d'une déclaration au maire. Le maire impose, après avis de la commission de sécurité, les mesures complémentaires rendues nécessaires.

4.3 Le « Responsable Unique de Sécurité » (RUS)

Dans la pratique, le responsable unique mentionné à l'article R. 143-21 est souvent appelé « Responsable Unique de Sécurité » (RUS). C'est souvent le gestionnaire du centre commercial, le propriétaire bailleur, ou une personne désignée par convention entre les exploitants. Il porte la responsabilité globale de la sécurité de l'ensemble immobilier.

> **CAS D'APPLICATION CLASSIQUE**
> Un centre commercial avec 15 boutiques, un supermarché, un restaurant, un cinéma : chaque exploitation est un ERP qui pourrait être classé séparément. Mais le code impose qu'un RUS coordonne l'ensemble et garantisse la cohérence des mesures de sécurité. C'est cette organisation que la commission de sécurité examine lors de ses visites périodiques.

V. Règles de sécurité et contrôles

Au-delà du classement, la vie d'un ERP est rythmée par une série d'obligations réglementaires en matière de sécurité incendie. Synthèse des grands principes.

5.1 Les principes généraux

- **Protection contre l'incendie et la panique** : les ERP doivent être conçus et exploités de façon à permettre d'évacuer rapidement la totalité des occupants en cas de sinistre.
- **Règlement de sécurité** : l'arrêté du 25 juin 1980 modifié fixe les dispositions générales du règlement de sécurité incendie applicable aux ERP. Il est complété par des dispositions particulières à chaque type.
- **Rôle du maire** : le maire est l'autorité de police générale. C'est lui qui délivre l'autorisation d'ouverture au public après avis de la commission de sécurité, qui ordonne les fermetures en cas de non-conformité, qui fait appliquer les décisions.

5.2 Les commissions de sécurité

Les commissions de sécurité sont des organes consultatifs qui émettent des avis sur la conception, l'aménagement et l'exploitation des ERP. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par le décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié.

- Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) : échelon départemental
- Commissions de sécurité d'arrondissement, communales ou intercommunales selon la structuration locale
- Composition : sapeur-pompier, gendarme ou policier, représentant de la DDT, représentant du maire

5.3 Les visites périodiques

Les ERP du 1er groupe (catégories 1 à 4) sont soumis à des visites périodiques de la commission de sécurité, dont la fréquence varie selon le type et la catégorie (en général tous les 2, 3 ou 5 ans). Les ERP de 5e catégorie sont eux dispensés de visites périodiques, sauf ceux comportant des locaux à sommeil (hôtels par exemple).

> **LE RÔLE DU SAPEUR-POMPIER EN COMMISSION**
> Un officier de sapeur-pompier siège systématiquement dans les commissions de sécurité. Il apporte l'expertise technique sur la capacité d'intervention des secours, l'accessibilité aux engins, l'efficacité des dispositifs d'extinction et de désenfumage. C'est une fonction clé du métier de préventionniste, filière à laquelle certains SPP se spécialisent après plusieurs années d'expérience opérationnelle.

Synthèse — à retenir pour le concours

LES 14 POINTS ESSENTIELS

1. Un ERP est un établissement recevant du public : bâtiment, local ou enceinte où des personnes sont admises librement, moyennant rétribution, ou pour des réunions.2. Les articles de référence sont R. 143-18 à R. 143-21 du code de la construction et de l'habitation (anciennement R. 123-18 à R. 123-21, renumérotés par le décret n°2021-872 du 30 juin 2021).3. Tout ERP est classé selon deux critères combinés : son TYPE (nature de l'activité, désigné par une lettre) et sa CATÉGORIE (effectif accueilli, désignée par un chiffre).4. Il existe 14 types dits « courants » et 8 types dits « spéciaux », soit 22 types au total.5. Les types les plus fréquents à connaître : M (magasins), N (restaurants), O (hôtels), U (soins), R (enseignement), W (bureaux), L (salles de spectacle/réunion).6. Les types spéciaux incluent notamment CTS (chapiteaux), PA (plein air), GA (gares), EF (flottants), PS (parcs de stationnement).7. Il existe 5 catégories, basées sur l'effectif : 1re (> 1500), 2e (701-1500), 3e (301-700), 4e (≤ 300 hors 5e), 5e (en dessous du seuil fixé par type).8. Les catégories 1 à 4 forment le 1er groupe (régime strict) ; la 5e catégorie forme le 2e groupe (régime allégé).9. L'effectif comprend le public ET le personnel n'occupant pas des locaux avec dégagements propres.10. L'article R. 143-21 autorise le groupement de plusieurs exploitations dans un même bâtiment, sous condition d'une direction unique responsable (RUS).11. Le groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité, qui peut imposer des mesures complémentaires.12. Le maire est l'autorité de police : il délivre l'autorisation d'ouverture, ordonne les fermetures, fait appliquer les décisions de la commission.13. Les ERP du 1er groupe sont soumis à des visites périodiques (tous les 2, 3 ou 5 ans selon le cas) ; les ERP de 5e catégorie en sont dispensés sauf locaux à sommeil.14. Les commissions de sécurité (CCDSA, commissions d'arrondissement, etc.) comportent toujours un officier de sapeur-pompier.

Pour aller plus loin

- **Articles R. 143-2 à R. 143-21** — code de la construction et de l'habitation (définition et classement)
- **Articles R. 143-22 à R. 143-47** — code de la construction et de l'habitation (règles de sécurité, commissions, autorisations)
- **Décret n°2021-872 du 30 juin 2021** — recodification des dispositions ERP (R. 123-X → R. 143-X)
- **Arrêté du 25 juin 1980 modifié** — règlement de sécurité incendie dans les ERP
- **Décret n°95-260 du 8 mars 1995** — commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA)

— FIN —

lecheminduspp.fr