Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.орган-инспекции.рф
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
_____Р.А. Пустовалов
31.08.2022

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
_____Е.А. Лонкина
31.08.2022

Экспертное заключение

№ 003405 от 31.08.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции: Композитные (многослойные) металлические панели и кассеты, для отделки стен, потолков и перегородок для чистых помещений ALFAPANEL, с защитным полимерным (в том числе антибактериальным) покрытием толщиной от 25 до 130 мкм и толщиной металла от 0,3 до 1 мм, доборными элементами из стали и алюминиевых сплавов.

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2.Заявитель: ООО «НЗМО», 630091, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 52/2, Оф.204, ИНН 5406813782 ОГРН 1215400027776

Производитель: ООО «НЗМО», 630091, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 52/2, Оф.204

3. Основание для проведения экспертизы: заявление ООО «НЗМО», 630091, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 52/2, Оф.204, ИНН 5406813782 ОГРН 1215400027776 №003436/ОИ от 29.08.2022 г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 24.33.30-003-48755423-2022 «Панели облицовочные гипсометаллические для чистых помещений «ALFAPANEL»;
- Информация о составе продукции;
- Макет этикетки;
- Протоколы испытаний № 08/32-59ГК/КМ-22, № 08/33-60ГК/КМ-22 от 24.08.2022 г., Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Для выполнения ограждающих конструкций чистых помещений и связанных с ними контролируемых средах в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, в образовательных учреждениях, помещений в микроэлектронной, радиоэлектронной, наноэлектронной промышленности, фармацевтической отрасли и организации здравоохранения.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в ТУ и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний № 08/32-59ГК/КМ-22 от 24.08.2022 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Композитные (многослойные) металлические панели для чистых помещений ALFAPANEL с защитным полимерным антибактериальным покрытием толщиной 25 мкм и толщиной металла 0,3 мм				
Органолептические показатели				
Запах	Балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	76
Санитарно-химические показатели* Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 23±2°С Относительная влажность 45%				

Формальдегид	мг/м^3	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,009
Бутилацетат	мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,02
Водород цианистый	мг/м^3	МУК 3995-85	Не более 0,01	Менее 0,001
Изопропиловый спирт	мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,2	Менее 0,1
Фталевый ангидрид	мг/м^3	МУК 4.1.1044а-01	Не более 0,02	Менее 0,01
Дибутилфталат	мг/м^3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,10	Менее 0,03
Диоктилфталат	мг/м^3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Стирол	мг/м^3	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Ангидрид фосфорный	мг/м^3	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Диоксид серы	мг/м^3	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Метиловый спирт	мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,5	Менее 0,2
Этиленгликоль	мг/м^3	РД 52.04.186-89	Не более 0,3	Менее 0,1
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 15,0	Менее 10,0
Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции		ГОСТ Р ИСО 14698-1-2005 ГОСТ Р ИСО 14698-2-2005	Не допускается	Не обнаружено

Таблица 2 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец 2: Композитные (многослойные) металлические панели для чистых помещений ALFAPANEL с защитным полимерным антибактериальным покрытием толщиной 25 мкм и толщиной металла 0,3 мм			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		292 ±95	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		26±18	
Активность 226Ra, Бк/кг		17±11	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	74±39	

Протокол испытаний № 08/33-60ГК/КМ-22 от 24.08.2022 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Контролируемые показатели	**НД на проведение испытаний**	**Значение параметра**	
		Величина допустимого уровня	**Результаты испытаний**

Контролируемые показатели	НД на проведение испытаний	Значение параметра	
		Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец: Композитные (многослойные) металлические панели для чистых помещений ALFAPANEL с защитным полимерным антибактериальным покрытием толщиной 25 мкм и толщиной металла 0,3 мм			
Антимикробная активность по отношению к тест-штаммам			
Escherichia coli ATCC 25922	ГОСТ ISO 20743	Отсутствие роста	Отсутствие роста
Staphylococcus aureus ATCC 6538 P		Отсутствие роста	Отсутствие роста
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Отсутствие роста	Отсутствие роста
Candida albicans ATCC 10231		Отсутствие роста	Отсутствие роста
B.subtilis ATCC 6633		Отсутствие роста	Отсутствие роста

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».
Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:
- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес;

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Композитные (многослойные) металлические панели и кассеты, для отделки стен, потолков и перегородок для чистых помещений ALFAPANEL, с защитным полимерным (в том числе антибактериальным) покрытием толщиной от 25 до 130 мкм и толщиной металла от 0,3 до 1 мм, доборными элементами из стали и алюминиевых сплавов; производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НЗМО», 630091, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 52/2, Оф.204 **соответствует** нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарный врач по общей гигиене Карпунин О.Ю.