СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00622/24

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «НЗМО» (ООО «НЗМО»),
Адрес (место нахождения): 630132, Россия, Новосибирская область, г.о. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 30/2,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 30/2, офис 410, ОГРН 1215400027776, ИНН 5406813782, Тел.: +7 (383)234-91-52, Адрес электронной почты: info@nzmo.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «НЗМО» (ООО «НЗМО»),
Адрес (место нахождения): 630132, Россия, Новосибирская область, г.о. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 30/2,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 630108, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 38, корп. 138 Г, ОГРН 1215400027776, ИНН 5406813782.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия металлические для внутренней и внешней отделки стен, потолков, перегородок, фасадов и колонн (панели, рейки (ламели), элементы крепления и подсистемы) из нержавеющей или оцинкованной стали, толщиной металла от 0,3 до 5 мм, с защитно-декоративным ПЭ покрытием толщиной от 25 мкм до 130 мкм, торговых марок AIRWOOD и ALFAPANEL: серии HOOK-ON, LAY-ON (BOARD), LAY-IN (TEGULAR), CLIP-IN, PILLAR, FACADE), серии CLEAN (гипсо-металлические панели) с наполнением из влагостойкого гипсокартона, без дополнительных слоев, изготовленные в соответствии с ТУ 25.11.23-003-48755423-2022 «Конструкции и детали конструкций из оцинкованной и нержавеющей стали для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений, фасадов и интерьеров торговой марки «AIRWOOD» и «ALFAPANEL».	код ОКПД2:	25.11.23.119
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	
Серийный выпуск.		

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 2608/ТР от 26.12.2024 г., 2609/ТР от 26.12.2024 г., 2610/ТР от 26.12.2024 г., 2611/ТР от 26.12.2024 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1782/24 от 26.11.2024 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09), Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности см. Приложение бланк № 0000017 на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	27.12.2024	по	26.12.2029

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации)		Умрихина Ольга Васильевна
М.П.		
Эксперт (эксперты)		Деюшин А.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00622/24

Бланк № 0000017

Наименование продукции	Показатели пожарной опасности
Изделия металлические для внутренней и внешней отделки стен, потолков, перегородок, фасадов и колонн (панели, рейки (ламели), элементы крепления и подсистемы) из нержавеющей или оцинкованной стали, толщиной металла от 0,3 до 5 мм, с защитно-декоративным покрытием ПЭ толщиной от 25 мкм до 80 мкм, торговых марок AIRWOOD и ALFAPANEL: серий HOOK-ON, LAY-ON (BOARD), LAY-IN (TEGULAR), CLIP-IN, PILLAR, FACADE, без дополнительных слоев; серии CLEAN с наполнением из влагостойкого гипсокартона: (гипсо-металлические панели) без дополнительных слоев.	группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II), группа трудновоспламеняемые (В1), при испытаниях по ГОСТ 30402-96, группа с малой дымообразующей способностью (Д1), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18), группа малоопасные (Т1) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).
Изделия металлические для внутренней и внешней отделки стен, потолков, перегородок, фасадов и колонн (панели, элементы крепления и подсистемы) из нержавеющей или оцинкованной стали, толщиной металла от 0,3 до 5 мм, с защитно-декоративным покрытием ПЭ толщиной от 80 мкм до 130 мкм, торговой марки ALFAPANEL: серии CLIP-IN без дополнительных слоев; серии CLEAN с наполнением из влагостойкого гипсокартона (гипсо-металлические панели) без дополнительных слоев.	группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II), группа умеренновоспламеняемые (В2), при испытаниях по ГОСТ 30402-96, группа с малой дымообразующей способностью (Д1), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18), группа малоопасные (Т1) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации — Умрихина Ольга Васильевна

М.П.

Эксперт (эксперты) — Деюшин А.Н.