

Numéro

Date

DR011232

15/06/26

Référence

CLINIQUE MAYOTTE

ESPACE ENERGIE

Mr ROBIN

112 chemin des Tamarins

ZAC portail

97424 LE PITON ST LEU

Référence	Désignation	Qté	Conditionnement	P.U. H.T.	Montant HT
S3T60-15MN	ONDULEUR SENTRYUM 60KVA-15MN ONDULEUR RIELLO SENTRYUM 60KVA TRI-TRI-AUTONOMIE DE 15 MN+ARMOIRE BATTERIES EXTERNES+BY PASS MANUEL- LIVRE RENDU MARSEILLE OU LE HAVRE-3 MOIS DE DELAIS	2,00	U	15 000,00	30 000,00
NETMAN208	CARTE ETHERNET -SNMP-RJ 45 CARTE RESEAU ETHERNET POUR ONDULEUR RIELLO	2,00	U	350,00	700,00
ST65308L	TRANSFORMATEUR TRIPHASE A CIRCUITS SEPARES TRANSFORMATEUR ISOLEMENT 63 KVA 400V-400+N-IP 23-LIVRE RENDU TRANSITAIRE MARSEILLE OU LE HAVRE.TRANSFORMATEUR TRIPHASE A CIRCUITS SEPARES DANS COFFRET TOLE (RAL 7035) IP23 - Type ST Puissance: 63000 VA - 50 Hz - Dyn11 P1: D 400V (90.9A) Couplage D S1: N 400V (90.9A)	2,00	U	2 650,00	5 300,00
Report		6,00			36 000,00

Référence	Désignation	Qté	Conditionnement	P.U. H.T.	Montant HT
TOTAL BON DE LIVRAISON N° DR011232		XXXXXX			XXXXXX