



Boleta de Servicio

N° 000257

Datos del Cliente

Cliente: REDBRIDGE DE CENTROAMERICA
Dirección: SAN JOSE
Teléfono: 25200210
Correo: kquesada@redbridge.cc
Fecha: 2025-09-23
Categoría: Sistema de alimentación ininterrumpida UPS
Tipo: Mantenimiento preventivo

Checklist:

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Revisión de conexiones | • Limpieza de filtros |
| • Pruebas de funcionamiento | • Valores eléctricos, voltaje / amperaje |
| • Inspección visual general | • Limpieza general |

Comentarios:

Se realiza mantenimiento preventivo a unidad de UPS, se verifican valores y funcionamiento general de equipo. Se encuentra con alerta de reemplazo de baterías internas. Se recomienda el cambio de baterías.

Encargado del servicio: JYM ELECTROMECHANICA



Battery	Records	Language
Battery voltage (V)	539.8	
Battery current (A)	0.12	
Battery temperature (°C)	15.2	
Battery remain time (Min.)	59	
Battery float charging		
Replace battery	07-07 00:00	▲
Normal mode	05-09 07:01	
Alarm silence	08-09 09:56	
⏏	⬅	➡
F1	F2	F3
F4	HELP	