



Boleta de Servicio

N° 000258

Datos del Cliente

Cliente: JYM ELECTROMECHANICA
Dirección: HEREDIA
Teléfono: 63223496
Correo: jcbeitaub@gmail.com
Fecha: 2025-09-23
Categoría: Aire acondicionado
Tipo: Mantenimiento preventivo

Checklist:

- Revisión de conexiones
- Pruebas de funcionamiento
- Revisión de aislantes
- Limpieza general
- Limpieza de filtros
- Valores eléctricos, voltaje / amperaje
- Inspección visual general

Comentarios:

Se realiza mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split. Se verifican todos sus componentes como funcionamiento adecuado. Se recomienda el cambio de aislantes externos para las tuberías de refrigeración.

Encargado del servicio: JYM ELECTROMECHANICA

