

## Stożówka

- rolety ↓ ↑ za. krotki czas

## Sypialnia ANDRZEJ


- brak dowodu led przy firankach w CRESTROMIE

## GIARDEROBA

- z CB zapala się led słały - ON  
Sufit 100%
- załączamy tak aby nie topała z Gonytoma
- ŁAZIENKA DWÓJKA
- dno otwiera się jedynie jak system wieli zwaną kontraktom  
jak kontraktom rowanty to otwieranie zablowane
- brak dowodu kłótni nad wanną w CRESTROMIE



- sufit - ściemniany na min



- sufit rozjaśniany na max



- przepisywany z obecnej sceny głośno

## ŁAZIENKA OLA

- nie działają gniazda / 230V / nigdy!
- gn. 230V powinny działać we wszystkich scenach a wyłączać się OFFem



- Ta scena powinna wyglądać tak:
  - Kinkiet lustro OFF
  - sufit - 25%
  - sufit wanna - min (10%)

- nie ma gn. 230 w Crestromie

## ŚPIALNIA OLA

- lampy wiszące brak na WIZ CRESTROM



- lampy wiszące OFF

## 1P SCHODY

## DWÓR 47M2D

- Nie działa Linia LED Hobby
- ponarywać pozostałe obwody

## CE WEJŚCIE

- to co obecnie + kinkiety ścienna korytarz hobby przy WC

## OK. PRZY WC DO HOBBY

- złe jest, powinno być
- kinkiety sufit korytarz hobby lustro
- kinkiety ścienna korytarz hobby przy WC
- 2 lampki sufitowe

## 2X OK KORYTARZ HOBBY

- zapala wszystkie obwody na korytarzu (ale tylko w tej ale nie zapala tych w sieni WC drugiej części)

## HOBBY KUCHNIA

- nie działa jedno gniazdo przy zlewie
- lódzka do mięsa powinna być wpięta w gniazdo za zlewem które powinno być cały czas ON. Jeśli się nie da to musimy zostawić wszystkie gniazda na ON cały czas (nawet jak światło OFF)

## GABINET




- Ta scena powinna wyglądać tak:
- pali się sufit na 100%
  - wszystkie inne oprawy OFF

## GRANIERIA



- Ta scena powinna wyglądać tak:
- gn. 230 <sup>(lampy stojące)</sup> ON (to za fotelami)
  - sufit na 50%
  - led donice ON
  - Lampy wiszące 10%




- Ta scena powinna wyglądać tak:
- gn. 230 - ON  
(lampy stojące)
  - sufit na 50%
  - led donice - ON
  - Lampy wiszące - 100%

## Odkno górne

- Jeśli temp. wewnątrz pomieszczenia spadnie poniżej  $xx^{\circ}C$  system zamknie okna górne
- Jeśli temp. wewnątrz pomieszczenia wzrośnie powyżej  $44^{\circ}C$  zamknie rolety do połowy

\* Temperatury  $xx$  i  $44$  wystawiamy na panel tak aby mielibyśmy je samemu zmierzać

ZEWNETRNE  
OGRÓD 1



~~Latarnie~~  
latarnie wannyha OFF  
latarnie rośliny ON